

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		438812	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	48	954	
S02	01:00		460848	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	46	955	
S03	01:30		446733	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	43	954	
S04	02:00		451488	0.3	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	42	955	
S05	02:30		458056	0.4	0.10	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	45	955	
S06	03:00		450032	0.6	0.14	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	47	955	
S07	03:30		445146	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	48	955	
S08	04:00		457099	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	46	955	
S09	04:30		399676	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	955	
S10	05:00		356743	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	46	955	
S11	05:30		461823	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	42	954	
S12	06:00		350404	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	955	
S13	06:30		346724	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S14	07:00		333778	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	44	954	
S15	07:30		334567	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	954	
S16	08:00		323615	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	954	
S17	08:30		328478	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	954	
S18	09:00		328136	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	953	
S19	09:30		331911	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	953	
S20	10:00		335844	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	952	
S21	10:30		331313	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	952	
S22	11:00		327804	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	952	
S23	11:30		335915	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	952	
S24	12:00		343172	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	952	
S25	12:30		335220	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	951	
S26	13:00		344167	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	951	
S27	13:30		335869	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	951	
S28	14:00		331379	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	950	
S29	14:30		340810	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	949	
S30	15:00		329049	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	950	
S31	15:30		338556	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	949	
S32	16:00		343925	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	948	
S33	16:30		345729	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	949	
S34	17:00		344723	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	949	
S35	17:30		350967	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	949	
S36	18:00		357080	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	949	
S37	18:30		350953	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	949	
S38	19:00		356583	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	949	
S39	19:30		348270	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	949	
S40	20:00		344253	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	950	
S41	20:30		335315	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	950	
S42	21:00		336690	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	950	
S43	21:30		337259	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	951	
S44	22:00		336201	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	951	
S45	22:30		337815	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	952	
S46	23:00		443853	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	41	951	
S47	23:30		456763	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	41	951	
S48	24:00		462585	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	41	952	
DAV Average/ Sum			369253	0.3	2.97	5	0.0	0.3	2.74	5	0.0	44	952	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			323615	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	948	
Time			08:00	10:00	09:30	00:30	00:30	22:00	10:30	00:30	00:30	24:00	16:00	
HAV Max (steady state)			462585	0.6	0.14	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	48	955	
Time			24:00	03:00	03:00	00:30	00:30	03:00	01:00	00:30	00:30	00:30	02:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.