

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		487177	1.1 R	0.28	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	59	952	
S02	01:00		381604	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	952	
S03	01:30		383467	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	951	
S04	02:00		379685	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	44	952	
S05	02:30		371353	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	42	951	
S06	03:00		318762	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	951	
S07	03:30		317649	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	951	
S08	04:00		309761	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	951	
S09	04:30		342821	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	951	
S10	05:00		380067	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	951	
S11	05:30		334653	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	951	
S12	06:00		336670	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	950	
S13	06:30		385642	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	950	
S14	07:00		374294	0.8	0.14	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	951	
S15	07:30		382597	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	951	
S16	08:00		369400	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	951	
S17	08:30		363328	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	951	
S18	09:00		366155	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	951	
S19	09:30		369297	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	951	
S20	10:00		370106	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	951	
S21	10:30		368584	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	951	
S22	11:00		322927	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	951	
S23	11:30		367545	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	951	
S24	12:00		375448	0.7	0.14	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	950	
S25	12:30		379252	0.9	0.17	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	57	950	
S26	13:00		384422	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	950	
S27	13:30		377434	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	949	
S28	14:00		393285	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	949	
S29	14:30		381906	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	56	949	
S30	15:00		376533	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	948	
S31	15:30		459226	0.9	0.20	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	58	948	
S32	16:00		475334	1.2 R	0.28	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	67	948	
S33	16:30		415119	1.6 R	0.33	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	61	948	
S34	17:00		446710	0.7	0.16	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	61	948	
S35	17:30		464134	1.5 R	0.36	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	63	948	
S36	18:00		459328	1.9 R	0.43	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	72 R	949	
S37	18:30		476866	1.8 R	0.42	15	0.0	2.5 R	0.60	15	0.0	69 R	949	
S38	19:00		484015	0.9	0.21	15	0.0	1.6 R	0.38	15	0.0	66	950	
S39	19:30		431043	0.5	0.11	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	62	951	
S40	20:00		369826	0.4	0.07	15	0.0	1.5	0.28	15	0.0	55	951	
S41	20:30		305631	0.4	0.06	15	0.0	1.7 R	0.27	15	0.0	51	952	
S42	21:00		299177	0.3	0.05	15	0.0	19.6 R	2.94	15	15.1	46	954	
S43	21:30		310125	0.3	0.04	15	0.0	6.9 R	1.07	15	2.4	44	954	
S44	22:00		363979	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	954	
S45	22:30		380886	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	953	
S46	23:00		452850	0.3	0.08	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	46	953	
S47	23:30		463441	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	44	954	
S48	24:00		457448	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	43	954	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	386812	0.6	5.59	5	0.0	1.1	9.11	5	0.0	52	951
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			299177	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	948	
Time			21:00	23:30	21:30	00:30	00:30	09:30	11:00	00:30	00:30	02:30	16:00	
HAV Max (steady state)			487177	1.9	0.43	15	0.0	19.6	2.94	15	15.1	72	954	
Time			00:30	18:00	18:00	00:30	00:30	21:00	21:00	00:30	21:00	18:00	21:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.