

| SW                     | Time  | Block Flag | F odp    | prah SICK |         |         |         | prah ENVEA |         |         |         | T odp   | P odp   | Remark |
|------------------------|-------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                        |       |            | m³/h     | mg/m³     | kg      | Limit   | VA      | mg/m³      | kg      | Limit   | VA      | °C      | mbar    |        |
| S01                    | 00:30 |            | 411533   | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 43      | 954     |        |
| S02                    | 01:00 |            | 360318   | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 43      | 953     |        |
| S03                    | 01:30 |            | 442679   | 0.6       | 0.12    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.10    | 15      | 0.0     | 45      | 953     |        |
| S04                    | 02:00 |            | 508854   | 1.4 R     | 0.36    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.20    | 15      | 0.0     | 58      | 953     |        |
| S05                    | 02:30 |            | 505532   | 1.6 R     | 0.41    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.19    | 15      | 0.0     | 54      | 953     |        |
| S06                    | 03:00 |            | 471284   | 0.9       | 0.21    | 15      | 0.0     | 1.1        | 0.26    | 15      | 0.0     | 49      | 953     |        |
| S07                    | 03:30 |            | 477498   | 2.1 R     | 0.50    | 15      | 0.0     | 0.9        | 0.22    | 15      | 0.0     | 62      | 953     |        |
| S08                    | 04:00 |            | 487152   | 1.5 R     | 0.37    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.18    | 15      | 0.0     | 60      | 953     |        |
| S09                    | 04:30 |            | 479185   | 1.3 R     | 0.31    | 15      | 0.0     | 0.6        | 0.14    | 15      | 0.0     | 52      | 953     |        |
| S10                    | 05:00 |            | 484100   | 2.5 R     | 0.60    | 15      | 0.0     | 2.1 R      | 0.51    | 15      | 0.0     | 62      | 953     |        |
| S11                    | 05:30 |            | 482574   | 1.9 R     | 0.45    | 15      | 0.0     | 0.9        | 0.23    | 15      | 0.0     | 63      | 952     |        |
| S12                    | 06:00 |            | 469064   | 1.6 R     | 0.37    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.16    | 15      | 0.0     | 58      | 952     |        |
| S13                    | 06:30 |            | 465864   | 1.8 R     | 0.42    | 15      | 0.0     | 0.9        | 0.21    | 15      | 0.0     | 66      | 953     |        |
| S14                    | 07:00 |            | 480661   | 2.8 R     | 0.68    | 15      | 0.0     | 2.7 R      | 0.65    | 15      | 0.0     | 61      | 953     |        |
| S15                    | 07:30 |            | 451421   | 0.8       | 0.18    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.12    | 15      | 0.0     | 54      | 953     |        |
| S16                    | 08:00 |            | 459173   | 1.8 R     | 0.42    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.16    | 15      | 0.0     | 64      | 953     |        |
| S17                    | 08:30 |            | 461639   | 2.4 R     | 0.56    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.18    | 15      | 0.0     | 63      | 953     |        |
| S18                    | 09:00 |            | 439423   | 1.5 R     | 0.33    | 15      | 0.0     | 1.6 R      | 0.34    | 15      | 0.0     | 59      | 953     |        |
| S19                    | 09:30 |            | 434880   | 2.7 R     | 0.60    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.15    | 15      | 0.0     | 70 R    | 952     |        |
| S20                    | 10:00 |            | 463787   | 1.3 R     | 0.30    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.16    | 15      | 0.0     | 71 R    | 952     |        |
| S21                    | 10:30 |            | 417665   | 1.5 R     | 0.32    | 15      | 0.0     | 0.6        | 0.12    | 15      | 0.0     | 64      | 952     |        |
| S22                    | 11:00 |            | 459992   | 3.1 R     | 0.71    | 15      | 0.0     | 2.1 R      | 0.49    | 15      | 0.0     | 68      | 952     |        |
| S23                    | 11:30 |            | 468504   | 2.3 R     | 0.54    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.19    | 15      | 0.0     | 69 R    | 952     |        |
| S24                    | 12:00 |            | 432715   | 1.2 R     | 0.26    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.12    | 15      | 0.0     | 64      | 952     |        |
| S25                    | 12:30 |            | 438805   | 1.7 R     | 0.37    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.15    | 15      | 0.0     | 73 R    | 952     |        |
| S26                    | 13:00 |            | 458948   | 2.5 R     | 0.58    | 15      | 0.0     | 2.1 R      | 0.47    | 15      | 0.0     | 72 R    | 952     |        |
| S27                    | 13:30 |            | 478087   | 1.8 R     | 0.42    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.20    | 15      | 0.0     | 69 R    | 952     |        |
| S28                    | 14:00 |            | 413343   | 0.9       | 0.19    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.10    | 15      | 0.0     | 67      | 952     |        |
| S29                    | 14:30 |            | 357356   | 1.9 R     | 0.34    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.08    | 15      | 0.0     | 63      | 952     |        |
| S30                    | 15:00 |            | 425713   | 1.7 R     | 0.36    | 15      | 0.0     | 1.6 R      | 0.34    | 15      | 0.0     | 65      | 951     |        |
| S31                    | 15:30 |            | 449806   | 2.2 R     | 0.49    | 15      | 0.0     | 0.9        | 0.20    | 15      | 0.0     | 76 R    | 951     |        |
| S32                    | 16:00 |            | 482895   | 1.6 R     | 0.38    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.19    | 15      | 0.0     | 68      | 951     |        |
| S33                    | 16:30 |            | 376682   | 0.7       | 0.14    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.08    | 15      | 0.0     | 64      | 951     |        |
| S34                    | 17:00 |            | 432443   | 1.4 R     | 0.30    | 15      | 0.0     | 1.2        | 0.27    | 15      | 0.0     | 64      | 951     |        |
| S35                    | 17:30 |            | 468182   | 2.5 R     | 0.58    | 15      | 0.0     | 1.0        | 0.24    | 15      | 0.0     | 74 R    | 950     |        |
| S36                    | 18:00 |            | 480013   | 1.8 R     | 0.44    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.19    | 15      | 0.0     | 74 R    | 950     |        |
| S37                    | 18:30 |            | 385433   | 0.9       | 0.18    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.09    | 15      | 0.0     | 66      | 951     |        |
| S38                    | 19:00 |            | 468689   | 2.0 R     | 0.46    | 15      | 0.0     | 1.5 R      | 0.36    | 15      | 0.0     | 68 R    | 951     |        |
| S39                    | 19:30 |            | 460001   | 2.2 R     | 0.51    | 15      | 0.0     | 1.4        | 0.33    | 15      | 0.0     | 74 R    | 951     |        |
| S40                    | 20:00 |            | 452602   | 1.8 R     | 0.41    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.17    | 15      | 0.0     | 66      | 951     |        |
| S41                    | 20:30 |            | 473701   | 1.6 R     | 0.38    | 15      | 0.0     | 0.9        | 0.21    | 15      | 0.0     | 64      | 951     |        |
| S42                    | 21:00 |            | 383439   | 1.1 R     | 0.21    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.07    | 15      | 0.0     | 60      | 951     |        |
| S43                    | 21:30 |            | 322393   | 1.0       | 0.16    | 15      | 0.0     | 1.0        | 0.19    | 15      | 0.0     | 80      | 951     |        |
| S44                    | 22:00 |            | 305130   | 0.4       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 56      | 952     |        |
| S45                    | 22:30 |            | 316475   | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 50      | 952     |        |
| S46                    | 23:00 |            | 312179   | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 48      | 953     |        |
| S47                    | 23:30 |            | 323477   | 0.5       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.08    | 15      | 0.0     | 49      | 953     |        |
| S48                    | 24:00 |            | 364406   | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 49      | 952     |        |
| DAV Average/ Sum       |       |            | 48 Stat. | 434410    | 1.5     | 16.31   | 5       | 0.0        | 0.9     | 9.42    | 5       | 0.0     | 62      | 952    |
| Availability in %      |       |            |          | 100.0 %   | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 %    | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |        |
| HAV Min (steady state) |       |            |          | 305130    | 0.3     | 0.05    | 15      | 0.0        | 0.3     | 0.05    | 15      | 0.0     | 43      | 950    |
| Time                   |       |            |          | 22:00     | 00:30   | 23:00   | 00:30   | 00:30      | 23:00   | 00:30   | 00:30   | 01:00   | 17:30   |        |
| HAV Max (steady state) |       |            |          | 508854    | 3.1     | 0.71    | 15      | 0.0        | 2.7     | 0.65    | 15      | 0.0     | 76      | 954    |
| Time                   |       |            |          | 02:00     | 11:00   | 11:00   | 00:30   | 00:30      | 07:00   | 07:00   | 00:30   | 15:30   | 00:30   |        |
| Uncertainty mass (%)   |       |            |          |           |         |         |         |            |         |         |         |         |         |        |

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.