

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		333884	155	25.83	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	47 R	923		
S02	01:00		334947	213	35.63	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	46 R	923		
S03	01:30		335205	258 R	43.16	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	46 R	923		
S04	02:00		336018	189	31.74	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	46 R	924		
S05	02:30		336514	91	15.33	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	45 R	924		
S06	03:00		336386	364 R	61.23	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	45 R	924		
S07	03:30		336954	151	25.37	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	45 R	924		
S08	04:00		335237	247 R	41.37	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	46 R	923		
S09	04:30		336577	95	16.00	----	0	1.2	0.20	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	45 R	924		
S10	05:00		339438	209	35.49	----	0	1.1	0.18	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	43 R	923		
S11	05:30		335193	245 R	41.13	----	0	1.1	0.18	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	45 R	923		
S12	06:00		335070	331 R	55.43	----	0	1.1	0.19	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	47 R	924		
S13	06:30		335796	306 R	51.44	----	0	0.9	0.15	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	46 R	923		
S14	07:00		336881	161	27.08	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	46 R	924		
S15	07:30		338347	81	13.76	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	44 R	923		
S16	08:00		341071	4	0.64	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	41 R	923		
S17	08:30		343210	65	11.10	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	39	923		
S18	09:00		337360	176	29.62	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	43 R	923		
S19	09:30		340225	0	0.00	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	42 R	923		
S20	10:00		340006	251 R	42.70	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	41 R	923		
S21	10:30		335940	244 R	40.99	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	46 R	924		
S22	11:00		329735	458 R	75.46	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	50 R	924		
S23	11:30		327406	376 R	61.52	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	53 R	924		
S24	12:00		326315	323 R	52.75	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	54 R	923		
S25	12:30		323378	349 R	56.37	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	56 R	923		
S26	13:00		323404	518 R	83.71	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	57 R	923		
S27	13:30		324957	227	36.86	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	56 R	923		
S28	14:00		326181	139	22.71	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	54 R	923		
S29	14:30		330154	5	0.89	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.6	0.26	50	0.0	50 R	922		
S30	15:00		333968	7	1.18	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	47 R	922		
S31	15:30		330349	254 R	41.91	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	50 R	921		
S32	16:00		321213	237	38.07	----	0	1.0	0.15	15	0.0	2.1	0.33	50	0.0	58 R	922		
S33	16:30		323395	410 R	66.25	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	57 R	922		
S34	17:00		327369	91	14.84	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	53 R	923		
S35	17:30		333754	262 R	43.72	----	0	0.8	0.14	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	48 R	923		
S36	18:00		331953	415 R	68.81	----	0	1.2	0.20	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	49 R	924		
S37	18:30		328065	284 R	46.63	----	0	0.9	0.14	15	0.0	4.3	0.71	50	0.0	53 R	924		
S38	19:00		327008	371 R	60.62	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	54 R	924		
S39	19:30		330958	49	8.19	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	49 R	924		
S40	20:00		331904	341 R	56.65	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	49 R	924		
S41	20:30		330772	424 R	70.16	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	50 R	924		
S42	21:00		332766	94	15.72	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	47 R	924		
S43	21:30		333026	356 R	59.30	----	0	0.8	0.13	15	0.0	3.8	0.63	50	0.0	48 R	924		
S44	22:00		334989	192	32.19	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	47 R	925		
S45	22:30		335846	349 R	58.56	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.4	0.57	50	0.0	47 R	926		
S46	23:00		335462	222	37.32	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	47 R	926		
S47	23:30		334615	232	38.74	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.4	0.57	50	0.0	47 R	925		
S48	24:00		333535	295 R	49.23	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	49 R	925		
DAV Average/ Sum				332974	232	1843.39	----	E	232	0.7	5.23	5	0.0	2.2	17.97	50	0.0	48	924
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				321213	0	0.00		0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.26	50	0.0	39	921	
Time				16:00	09:30	09:30		00:30	11:00	11:00	00:30	00:30	14:30	14:30	00:30	00:30	08:30	15:30	
HAV Max (steady state)				343210	518	83.71		0	1.2	0.20	15	0.0	4.3	0.71	50	0.0	58	926	
Time				08:30	13:00	13:00		00:30	18:00	18:00	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	16:00	23:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		36	
S02	01:00		35	
S03	01:30		35	
S04	02:00		34	
S05	02:30		35	
S06	03:00		35	
S07	03:30		35	
S08	04:00		35	
S09	04:30		34	
S10	05:00		33	
S11	05:30		33	
S12	06:00		32	
S13	06:30		32	
S14	07:00		31	
S15	07:30		31	
S16	08:00		31	
S17	08:30		32	
S18	09:00		32	
S19	09:30		32	
S20	10:00		33	
S21	10:30		33	
S22	11:00		35	
S23	11:30		37	
S24	12:00		40	
S25	12:30		41	
S26	13:00		43	
S27	13:30		43	
S28	14:00		44	
S29	14:30		44	
S30	15:00		43	
S31	15:30		43	
S32	16:00		43	
S33	16:30		43	
S34	17:00		41	
S35	17:30		39	
S36	18:00		38	
S37	18:30		37	
S38	19:00		37	
S39	19:30		37	
S40	20:00		37	
S41	20:30		36	
S42	21:00		35	
S43	21:30		34	
S44	22:00		34	
S45	22:30		33	
S46	23:00		33	
S47	23:30		32	
S48	24:00		33	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	36	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			31 07:00	
HAV Max (steady state) Time			44 14:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.