

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		367829	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	952	
S02	01:00		320303	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	953	
S03	01:30		375579	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	46	952	
S04	02:00		379258	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	952	
S05	02:30		386124	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	952	
S06	03:00		418382	0.5	0.11	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	46	953	
S07	03:30		459593	2.2 R	0.51	15	0.0	1.0	0.24	15	0.0	60	952	
S08	04:00		472371	1.6 R	0.39	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	59	952	
S09	04:30		378233	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	952	
S10	05:00		431438	1.2 R	0.26	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	54	952	
S11	05:30		465971	2.4 R	0.56	15	0.0	1.8 R	0.41	15	0.0	65	952	
S12	06:00		459744	1.5 R	0.35	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	61	952	
S13	06:30		427606	0.7	0.16	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	55	951	
S14	07:00		469190	1.2 R	0.28	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	62	951	
S15	07:30		464587	1.9 R	0.45	15	0.0	2.2 R	0.51	15	0.0	64	951	
S16	08:00		420869	1.4 R	0.30	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	61	951	
S17	08:30		355005	0.5	0.09	15	0.0	1.0	0.18	15	0.0	56	951	
S18	09:00		289405	0.4	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	951	
S19	09:30		377765	0.5	0.09	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	48	950	
S20	10:00		381004	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	950	
S21	10:30		375038	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	950	
S22	11:00		326940	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	949	
S23	11:30		473897	1.6 R	0.38	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	55	949	
S24	12:00		471573	1.4 R	0.33	15	0.0	0.7	0.18	15	0.0	62	950	
S25	12:30		407223	1.2 R	0.24	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	55	949	
S26	13:00		414584	0.8	0.16	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	56	949	
S27	13:30		447884	2.6 R	0.58	15	0.0	1.4	0.32	15	0.0	69 R	947	
S28	14:00		447572	1.8 R	0.41	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	64	946	
S29	14:30		403313	0.6	0.12	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	57	946	
S30	15:00		442424	1.9 R	0.41	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	69 R	945	
S31	15:30		456787	1.8 R	0.42	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	71 R	946	
S32	16:00		420594	2.0 R	0.43	15	0.0	2.1 R	0.44	15	0.0	63	945	
S33	16:30		435986	1.3 R	0.28	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	62	945	
S34	17:00		447985	2.3 R	0.51	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	74 R	945	
S35	17:30		462671	1.6 R	0.36	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	72 R	945	
S36	18:00		431738	1.5 R	0.33	15	0.0	1.7 R	0.38	15	0.0	63	944	
S37	18:30		467572	1.5 R	0.36	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	68	944	
S38	19:00		468435	2.0 R	0.48	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	70 R	944	
S39	19:30		447482	1.3 R	0.28	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	62	944	
S40	20:00		448318	5.0 R	1.11	15	0.5	2.5 R	0.57	15	0.0	75 R	944	
S41	20:30		449407	3.6 R	0.82	15	0.0	1.4	0.31	15	0.0	77 R	944	
S42	21:00		423372	0.9	0.19	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	70 R	945	
S43	21:30		351683	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	59	946	
S44	22:00		369615	1.3 R	0.23	15	0.0	1.2	0.23	15	0.0	55	946	
S45	22:30		353826	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	946	
S46	23:00		286746	0.5	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	947	
S47	23:30		385122	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	947	
S48	24:00		390427	0.6	0.13	15	0.0	1.1	0.22	15	0.0	56	948	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	412661	1.2	12.92	5	0.0	8.26	5	0.0	59	949	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			286746	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	944	
Time			23:00	02:30	01:00	00:30	00:30	02:30	09:00	00:30	00:30	02:30	19:30	
HAV Max (steady state)			473897	5.0	1.11	15	0.5	2.5	0.57	15	0.0	77	953	
Time			11:30	20:00	20:00	00:30	20:00	20:00	20:00	00:30	00:30	20:30	01:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.