

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		390355	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	948	
S02	01:00		380973	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	948	
S03	01:30		390127	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	56	947	
S04	02:00		403714	0.6	0.12	15	0.0	1.1	0.22	15	0.0	56	948	
S05	02:30		357953	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	58	948	
S06	03:00		393097	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	56	949	
S07	03:30		365286	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	949	
S08	04:00		384513	0.5	0.09	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	56	949	
S09	04:30		384451	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	53	949	
S10	05:00		390717	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	54	949	
S11	05:30		392603	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	52	949	
S12	06:00		383331	0.4	0.08	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	51	949	
S13	06:30		384522	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	949	
S14	07:00		380121	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	949	
S15	07:30		345943	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	54	949	
S16	08:00		286441	0.4	0.06	15	0.0	0.5	0.07	15	0.0	57	949	
S17	08:30		276218	0.4	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	948	
S18	09:00		342556	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	948	
S19	09:30		387191	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	948	
S20	10:00		378484	0.4	0.08	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	55	948	
S21	10:30		391357	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	947	
S22	11:00		389454	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	946	
S23	11:30		385803	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	946	
S24	12:00		387714	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	59	945	
S25	12:30		387628	0.5	0.11	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	59	945	
S26	13:00		387406	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	60	945	
S27	13:30		395702	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	59	945	
S28	14:00		402526	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	59	945	
S29	14:30		388884	0.5	0.09	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	57	945	
S30	15:00		382909	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	944	
S31	15:30		376221	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	944	
S32	16:00		396077	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	56	944	
S33	16:30		380671	0.4	0.08	15	0.0	0.9	0.18	15	0.0	57	944	
S34	17:00		394407	0.6	0.12	15	0.0	1.3	0.25	15	0.0	56	948	
S35	17:30		387446	0.4	0.07	15	0.0	1.5 R	0.30	15	0.0	56	949	
S36	18:00		369042	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	57	949	
S37	18:30		387764	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	56	949	
S38	19:00		394220	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	948	
S39	19:30		389683	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	948	
S40	20:00		350555	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	54	949	
S41	20:30		344088	0.4	0.06	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	55	949	
S42	21:00		391483	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	949	
S43	21:30		382803	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	950	
S44	22:00		383499	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	49	951	
S45	22:30		390166	0.4	0.08	15	0.0	4.3 R	0.85	15	0.0	51	952	
S46	23:00		379911	0.3	0.06	15	0.0	3.1 R	0.59	15	0.0	54	951	
S47	23:30		394124	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	951	
S48	24:00		392743	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	951	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	379018	0.4	3.42	5	0.0	0.6	5.68	5	0.0	55	948
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				276218	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	944
Time				08:30	05:30	08:30	00:30	19:00	08:30	00:30	00:30	22:00	15:30	
HAV Max (steady state)				403714	0.6	0.12	15	0.0	4.3	0.85	15	0.0	60	952
Time				02:00	17:00	02:00	00:30	22:30	22:30	00:30	00:30	13:00	22:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.