

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		397877	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	50	951	
S02	01:00		391781	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	951	
S03	01:30		397428	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	950	
S04	02:00		385284	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	950	
S05	02:30		392258	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	950	
S06	03:00		388191	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	950	
S07	03:30		393100	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	950	
S08	04:00		388878	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	950	
S09	04:30		395872	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	49	949	
S10	05:00		325500	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	949	
S11	05:30		396543	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	949	
S12	06:00		371694	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	949	
S13	06:30		309586	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	50	950	
S14	07:00		394035	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	950	
S15	07:30		385286	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	949	
S16	08:00		382411	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	949	
S17	08:30		389258	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	949	
S18	09:00		379589	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	948	
S19	09:30		384549	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	948	
S20	10:00		374507	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	948	
S21	10:30		370061	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	947	
S22	11:00		386987	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	947	
S23	11:30		381150	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	947	
S24	12:00		385317	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	947	
S25	12:30		398070	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	57	947	
S26	13:00		331045	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	58	946	
S27	13:30		400554	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	56	946	
S28	14:00		389647	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	946	
S29	14:30		395406	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	946	
S30	15:00		383824	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	56	946	
S31	15:30		395924	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	57	945	
S32	16:00		391268	0.4	0.08	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	58	945	
S33	16:30		355786	0.5	0.10	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	58	947	
S34	17:00		323620	0.5	0.08	15	0.0	1.7 R	0.27	15	0.0	54	950	
S35	17:30		393165	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	51	950	
S36	18:00		388039	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	53	950	
S37	18:30		378398	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	52	950	
S38	19:00		390969	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	950	
S39	19:30		389073	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	950	
S40	20:00		391463	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	949	
S41	20:30		405584	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	950	
S42	21:00		332399	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	951	
S43	21:30		397769	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	951	
S44	22:00		376387	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	952	
S45	22:30		389434	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	953	
S46	23:00		379007	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	953	
S47	23:30		387252	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	953	
S48	24:00		395719	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	953	
DAV Average/ Sum			381353	0.3	3.09	5	0.0	0.4	3.54	5	0.0	52	949	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			309586	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	945	
Time			06:30	20:30	06:30	00:30	00:30	01:30	05:00	00:30	00:30	20:30	16:00	
HAV Max (steady state)			405584	0.5	0.10	15	0.0	1.7	0.27	15	0.0	58	953	
Time			20:30	16:30	16:30	00:30	00:30	17:00	00:30	00:30	13:00	23:30		
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.