

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		631645	771 R	243.58	----	0	0.2	0.08	15	0.0	10.4 R	3.28	50	0.0	54	962		
S02	01:00		614395	177	54.46	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.8	1.18	50	0.0	57	962		
S03	01:30		633904	346 R	109.75	----	0	0.3	0.10	15	0.0	7.3	2.31	50	0.0	56	962		
S04	02:00		625697	366 R	114.54	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0	60	962		
S05	02:30		606306	325	98.50	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.8	1.46	50	0.0	58	962		
S06	03:00		615420	441 R	135.56	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	58	963		
S07	03:30		614113	72	22.11	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	57	963		
S08	04:00		641619	68	21.71	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	54	962		
S09	04:30		615023	203	62.50	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	58	962		
S10	05:00		610022	70	21.37	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.84	50	0.0	59	961		
S11	05:30		622061	339 R	105.37	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.8	0.87	50	0.0	62 R	961		
S12	06:00		638722	285	91.07	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	61	961		
S13	06:30		596957	257	76.79	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.6	1.07	50	0.0	60	961		
S14	07:00		620547	387 R	120.13	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.0	0.93	50	0.0	62 R	961		
S15	07:30		410446	15	3.02	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.6	0.53	50	0.0	60	962		
S16	08:00		177002	2	0.19	----	0	0.4	0.04	15	0.0	2.8	0.25	50	0.0	53	963		
S17	08:30		197064	2	0.21	----	0	0.4	0.04	15	0.0	2.6	0.25	50	0.0	50	962		
S18	09:00		187733	1	0.06	----	0	0.4	0.04	15	0.0	2.7	0.25	50	0.0	48	962		
S19	09:30		174016	2	0.15	----	0	0.4	0.04	15	0.0	2.6	0.22	50	0.0	47	962		
S20	10:00		198148	3 *	0.29	----	0 *	0.4	0.04	15	0.0	2.6 *	0.25	50	0.0 *	47 *	962 *		
S21	10:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S22	11:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S23	11:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S24	12:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S25	12:30		179064	10	0.91	----	0	0.4	0.03	15	0.0	6.8	0.61	50	0.0	42	961		
S26	13:00		157956	15	1.20	----	0	0.4	0.03	15	0.0	8.6	0.68	50	0.0	45	961		
S27	13:30		180624	11	0.97	----	0	0.3	0.03	15	0.0	6.4	0.57	50	0.0	44	961		
S28	14:00		181232	5	0.50	----	0	0.3	0.03	15	0.0	5.1	0.46	50	0.0	44	961		
S29	14:30		254884	2	0.26	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.5	0.44	50	0.0	44	961		
S30	15:00		628541	471 R	148.17	----	0	0.3	0.10	15	0.0	11.3 R	3.56	50	0.0	50	960		
S31	15:30		584727	667 R	194.97	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.6	1.35	50	0.0	60	959		
S32	16:00		605761	344 R	104.21	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.6	1.09	50	0.0	64 R	959		
S33	16:30		570017	540 R	153.88	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.4	1.27	50	0.0	67 R	959		
S34	17:00		606359	182	55.05	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	65 R	960		
S35	17:30		604659	188	56.87	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	64 R	960		
S36	18:00		608900	240	73.16	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	67 R	961		
S37	18:30		603341	4	1.32	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	57	961		
S38	19:00		695884	2	0.85	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.1	0.74	50	0.0	50	962		
S39	19:30		777106	3	1.06	----	0	0.3	0.12	15	0.0	2.3	0.88	50	0.0	46	963		
S40	20:00		790517	4	1.55	----	0	0.3	0.13	15	0.0	2.3	0.89	50	0.0	46	962		
S41	20:30		771991	16	6.10	----	0	0.3	0.13	15	0.0	4.3	1.67	50	0.0	46	962		
S42	21:00		770918	5	1.93	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.3	1.27	50	0.0	45	962		
S43	21:30		678795	82	27.96	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.3	1.81	50	0.0	44	963		
S44	22:00		617160	778 R	240.15	----	0	0.3	0.11	15	0.0	4.9	1.50	50	0.0	51	963		
S45	22:30		608899	421 R	128.03	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	59	962		
S46	23:00		607832	490 R	148.81	----	0	0.3	0.11	15	0.0	6.2	1.88	50	0.0	57	962		
S47	23:30		638225	591 R	188.74	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.1	1.00	50	0.0	58	962		
S48	24:00		635110	437 R	138.77	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	60	962		
DAV Average/ Sum			44 Stat.	531576	219	2956.76	----	E	219	0.4	4.20	5	0.0	3.9	44.89	50	0.0	54	962
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				157956	1	0.06		0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.22	50	0.0	42	959	
Time				13:00	09:00		00:30	00:30	13:00	00:30	00:30	17:00	09:30	00:30	00:30	12:30	16:30		
HAV Max (steady state)				790517	778	243.58		0	0.5	0.14	15	0.0	11.3	3.56	50	0.0	67	963	
Time				20:00	22:00	00:30		00:30	07:00	07:00	00:30	00:30	15:00	15:00	00:30	00:30	16:30	21:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 22.0, Steady Op Hours: 22.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.