

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		352635	422 R	74.41	----	0	0.8	0.14	15	0.0	4.1	0.72	50	0.0	35	931	
S02	01:00		350716	96	16.88	----	0	0.8	0.15	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	37	930	
S03	01:30		351808	166	29.27	----	0	0.7	0.13	15	0.0	3.9	0.69	50	0.0	36	931	
S04	02:00		351179	238	41.88	----	0	0.9	0.16	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	37	931	
S05	02:30		350944	163	28.59	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	37	931	
S06	03:00		353457	247 R	43.64	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	36	931	
S07	03:30		352946	43	7.63	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	36	931	
S08	04:00		354095	39	6.83	----	0	0.8	0.14	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	34	930	
S09	04:30		351256	130	22.78	----	0	0.8	0.15	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	37	930	
S10	05:00		349231	39	6.82	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	38	930	
S11	05:30		348224	209	36.44	----	0	0.9	0.15	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	39	930	
S12	06:00		350547	195	34.14	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	38	930	
S13	06:30		350727	154	27.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	38	930	
S14	07:00		350448	239	41.94	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	930	
S15	07:30		353212	9	1.58	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	41 R	933	
S16	08:00		358413	0	0.00	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	40	935	
S17	08:30		360400	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.5	0.27	50	0.0	38	935	
S18	09:00		361129	3	0.63	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	37	934	
S19	09:30		362177	4	0.73	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.5	0.28	50	0.0	36	934	
S20	10:00		362866	4	0.80	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	37	935	
S21	10:30		366727	5	0.90	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	38	938	
S22	11:00		365946	5	0.84	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	38	938	
S23	11:30		366442	4	0.78	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	38	938	
S24	12:00		364970	6	1.17	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.7	0.86	50	0.0	38	937	
S25	12:30		360050	1	0.20	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.35	50	0.0	37	934	
S26	13:00		361471	2	0.40	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	37	934	
S27	13:30		363324	4	0.78	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	36	934	
S28	14:00		363565	0	0.05	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	35	933	
S29	14:30		361011	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	35	932	
S30	15:00		351954	277 R	48.79	----	0	0.5	0.09	15	0.0	6.2	1.09	50	0.0	36	928	
S31	15:30		348764	431 R	75.23	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	40	929	
S32	16:00		345603	231	39.96	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	42 R	928	
S33	16:30		343863	354 R	60.78	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	44 R	929	
S34	17:00		345235	125	21.56	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	43 R	929	
S35	17:30		347249	125	21.74	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	41 R	929	
S36	18:00		344899	175	30.16	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	42 R	929	
S37	18:30		350645	3	0.46	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	929	
S38	19:00		360310	0	0.04	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	34	932	
S39	19:30		363917	1	0.22	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.6	0.30	50	0.0	34	933	
S40	20:00		363456	2	0.38	----	0	0.8	0.14	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	34	933	
S41	20:30		363124	5	0.83	----	0	0.8	0.15	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	34	933	
S42	21:00		363924	0	0.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	34	933	
S43	21:30		359705	27	4.81	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	32	930	
S44	22:00		356273	444 R	79.08	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	34	930	
S45	22:30		352562	271 R	47.85	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	37	930	
S46	23:00		353753	204	36.01	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.1	0.55	50	0.0	36	931	
S47	23:30		353350	340 R	60.13	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	36	930	
S48	24:00		352296	290 R	51.01	----	0	0.8	0.14	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	37	930	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	355646	119	1006.16	----E	119	0.5	4.66	5	0.0	2.2	18.78	50	0.0	37	932
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			343863	0	0.00		0	0.2	0.03	15	0.0	1.5	0.27	50	0.0	32	928	
Time			16:30	08:00			00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	08:30	08:30	00:30	00:30	21:30	16:00	
HAV Max (steady state)			366727	444	79.08		0	0.9	0.16	15	0.0	6.2	1.09	50	0.0	44	938	
Time			10:30	22:00	22:00		00:30	02:00	02:00	00:30	00:30	15:00	15:00	00:30	00:30	16:30	10:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, C1: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		30	
S02	01:00		29	
S03	01:30		29	
S04	02:00		30	
S05	02:30		30	
S06	03:00		30	
S07	03:30		30	
S08	04:00		29	
S09	04:30		29	
S10	05:00		29	
S11	05:30		29	
S12	06:00		29	
S13	06:30		29	
S14	07:00		29	
S15	07:30		29	
S16	08:00		29	
S17	08:30		29	
S18	09:00		30	
S19	09:30		31	
S20	10:00		31	
S21	10:30		32	
S22	11:00		33	
S23	11:30		33	
S24	12:00		34	
S25	12:30		34	
S26	13:00		34	
S27	13:30		34	
S28	14:00		33	
S29	14:30		33	
S30	15:00		33	
S31	15:30		32	
S32	16:00		33	
S33	16:30		33	
S34	17:00		34	
S35	17:30		34	
S36	18:00		33	
S37	18:30		32	
S38	19:00		32	
S39	19:30		30	
S40	20:00		30	
S41	20:30		29	
S42	21:00		29	
S43	21:30		28	
S44	22:00		28	
S45	22:30		27	
S46	23:00		27	
S47	23:30		27	
S48	24:00		27	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	31	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			27 24:00	
HAV Max (steady state) Time			34 13:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.