

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		346195	20	3.46	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	37	928	
S02	01:00		344392	259 R	44.63	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.3	0.57	50	0.0	39	928	
S03	01:30		341206	234	39.88	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.7	0.80	50	0.0	43 R	929	
S04	02:00		337933	551 R	93.13	----	0	0.4	0.08	15	0.0	4.0	0.67	50	0.0	45 R	928	
S05	02:30		338999	92	15.63	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.4	0.57	50	0.0	44 R	928	
S06	03:00		338628	336 R	56.94	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.7	0.79	50	0.0	43 R	929	
S07	03:30		336701	335 R	56.40	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	45 R	928	
S08	04:00		337378	357 R	60.20	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.9	0.66	50	0.0	45 R	928	
S09	04:30		334872	301 R	50.46	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	47 R	928	
S10	05:00		337035	190	32.07	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	44 R	928	
S11	05:30		336110	323 R	54.30	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.5	0.76	50	0.0	46 R	928	
S12	06:00		338354	170	28.78	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	46 R	929	
S13	06:30		338310	370 R	62.52	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	45 R	929	
S14	07:00		339128	306 R	51.95	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	45 R	929	
S15	07:30		339627	121	20.52	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	44 R	928	
S16	08:00		336286	464 R	78.09	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	46 R	928	
S17	08:30		337531	122	20.61	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.9	0.67	50	0.0	46 R	928	
S18	09:00		335040	348 R	58.31	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.1	0.68	50	0.0	46 R	928	
S19	09:30		334728	201	33.66	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	48 R	929	
S20	10:00		334323	488 R	81.50	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.9	0.82	50	0.0	48 R	929	
S21	10:30		331334	427 R	70.79	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	51 R	928	
S22	11:00		336295	11	1.78	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	46 R	928	
S23	11:30		335079	244 R	40.82	----	0	0.6	0.10	15	0.0	6.1	1.02	50	0.0	47 R	928	
S24	12:00		333368	502 R	83.64	----	0	0.7	0.12	15	0.0	4.4	0.73	50	0.0	50 R	928	
S25	12:30		332447	167	27.75	----	0	0.7	0.12	15	0.0	4.6	0.76	50	0.0	51 R	928	
S26	13:00		332410	255 R	42.32	----	0	0.7	0.12	15	0.0	6.3	1.04	50	0.0	50 R	928	
S27	13:30		331201	380 R	62.89	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	52 R	928	
S28	14:00		329327	314 R	51.66	----	0	0.9	0.14	15	0.0	4.5	0.75	50	0.0	53 R	927	
S29	14:30		325769	491 R	79.93	----	0	0.8	0.14	15	0.0	4.3	0.69	50	0.0	55 R	927	
S30	15:00		331178	214	35.46	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.4	0.56	50	0.0	53 R	928	
S31	15:30		337712	229	36.61	----	0	0.7	0.11	15	0.0	4.3	0.72	50	0.0	49 R	929	
S32	16:00		337634	185	31.21	----	0	1.0	0.18	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	49 R	929	
S33	16:30		337793	219	36.93	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	49 R	929	
S34	17:00		334635	373 R	62.34	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	51 R	929	
S35	17:30		338010	167	28.22	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	49 R	929	
S36	18:00		339977	185	31.41	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	47 R	929	
S37	18:30		342288	39	6.66	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	45 R	928	
S38	19:00		343358	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	44 R	928	
S39	19:30		347010	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	41 R	928	
S40	20:00		349623	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	39	929	
S41	20:30		357204	0	0.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	38	932	
S42	21:00		357853	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	37	932	
S43	21:30		353061	0	0.00	----	0	0.5	0.10	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	35	929	
S44	22:00		355118	0	0.00	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	34	929	
S45	22:30		363080	0	0.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.0	0.37	50	0.0	33	934	
S46	23:00		372101	0	0.00	----	0	0.8	0.15	15	0.0	2.5	0.46	50	0.0	33	938	
S47	23:30		361343	0	0.00	----	0	0.9	0.16	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	33	933	
S48	24:00		356952	104	18.50	----	0	0.9	0.16	15	0.0	3.4	0.61	50	0.0	32	931	
DAV Average/ Sum			340957	210	1693.97	----	E	210	0.6	4.67	5	0.0	3.1	25.47	50	0.0	45	929
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			325769	0	0.00		0	0.2	0.04	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	32	927	
Time			14:30	19:00	19:00		00:30	07:30	07:30	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	24:00	14:30	
HAV Max (steady state)			372101	551	93.13		0	1.0	0.18	15	0.0	6.3	1.04	50	0.0	55	938	
Time			23:00	02:00	02:00		00:30	16:00	16:00	00:30	00:30	13:00	13:00	00:30	00:30	14:30	23:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		30	
S02	01:00		29	
S03	01:30		29	
S04	02:00		29	
S05	02:30		29	
S06	03:00		30	
S07	03:30		30	
S08	04:00		30	
S09	04:30		31	
S10	05:00		31	
S11	05:30		31	
S12	06:00		31	
S13	06:30		31	
S14	07:00		31	
S15	07:30		31	
S16	08:00		31	
S17	08:30		31	
S18	09:00		32	
S19	09:30		33	
S20	10:00		34	
S21	10:30		35	
S22	11:00		36	
S23	11:30		36	
S24	12:00		37	
S25	12:30		37	
S26	13:00		38	
S27	13:30		38	
S28	14:00		38	
S29	14:30		39	
S30	15:00		39	
S31	15:30		39	
S32	16:00		39	
S33	16:30		39	
S34	17:00		39	
S35	17:30		39	
S36	18:00		39	
S37	18:30		39	
S38	19:00		39	
S39	19:30		38	
S40	20:00		38	
S41	20:30		37	
S42	21:00		36	
S43	21:30		35	
S44	22:00		34	
S45	22:30		33	
S46	23:00		32	
S47	23:30		31	
S48	24:00		30	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	34	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			29	
Time			01:30	
HAV Max (steady state)			39	
Time			15:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0