

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		350235	324 R	56.78	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	37	930	
S02	01:00		349627	265 R	46.41	----	0	0.7	0.13	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	38	930	
S03	01:30		349620	384 R	67.13	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.3	0.58	50	0.0	38	930	
S04	02:00		346768	378 R	65.45	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	40 R	931	
S05	02:30		351281	42	7.31	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	37	930	
S06	03:00		355042	151	26.74	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.48	50	0.0	33	930	
S07	03:30		353077	166	29.35	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	35	930	
S08	04:00		355047	281 R	49.92	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	34	930	
S09	04:30		350956	256 R	44.96	----	0	0.5	0.10	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	36	930	
S10	05:00		349808	298 R	52.14	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	930	
S11	05:30		350597	182	31.97	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	37	930	
S12	06:00		352680	265 R	46.76	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	35	931	
S13	06:30		351224	110	19.27	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	36	931	
S14	07:00		353072	55	9.70	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	34	931	
S15	07:30		348586	162	28.30	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	931	
S16	08:00		341840	243 R	41.55	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	39	929	
S17	08:30		340813	23	3.88	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	41 R	929	
S18	09:00		341448	194	33.19	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	40 R	929	
S19	09:30		338322	100	16.98	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	43 R	929	
S20	10:00		336215	16	2.65	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	45 R	929	
S21	10:30		340444	107	18.16	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	41 R	929	
S22	11:00		338189	85	14.41	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	43 R	929	
S23	11:30		340886	16	2.65	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	41 R	929	
S24	12:00		342126	17	2.91	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	40	929	
S25	12:30		338970	137	23.22	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	42 R	929	
S26	13:00		336156	39	6.56	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	45 R	929	
S27	13:30		334875	152	25.42	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	45 R	928	
S28	14:00		333573	171	28.45	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	47 R	929	
S29	14:30		330597	126	20.80	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	49 R	928	
S30	15:00		330770	222	36.76	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	49 R	928	
S31	15:30		332511	6	1.05	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	48 R	928	
S32	16:00		334745	170	28.51	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	46 R	927	
S33	16:30		330000	79	13.06	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	49 R	927	
S34	17:00		331368	117	19.39	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.2	0.52	50	0.0	48 R	927	
S35	17:30		329697	167	27.57	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	49 R	927	
S36	18:00		329837	124	20.51	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	49 R	926	
S37	18:30		333608	8	1.33	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	48 R	927	
S38	19:00		344070	6	1.08	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	46 R	931	
S39	19:30		346504	8	1.41	----	0	0.4	0.08	15	0.0	3.9	0.67	50	0.0	44 R	932	
S40	20:00		348006	11	1.99	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.5	0.77	50	0.0	42 R	931	
S41	20:30		350749	5	0.82	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	41 R	930	
S42	21:00		352363	2	0.40	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.8	0.50	50	0.0	40	930	
S43	21:30		353611	1	0.19	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.1	0.54	50	0.0	39	930	
S44	22:00		355479	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.49	50	0.0	37	931	
S45	22:30		356987	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	36	931	
S46	23:00		357825	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	36	931	
S47	23:30		357373	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	35	930	
S48	24:00		347881	99	17.22	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	36	927	
DAV Average/ Sum			344280	120	994.30	----	E	120	0.4	3.67	5	0.0	2.3	19.24	50	0.0	41	929
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			329697	0	0.00		0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	33	926	
Time			17:30	22:00			00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	04:00	12:30	00:30	00:30	03:00	18:00	
HAV Max (steady state)			357825	384	67.13		0	0.8	0.14	15	0.0	4.5	0.77	50	0.0	49	932	
Time			23:00	01:30	01:30		00:30	02:00	02:00	00:30	00:30	20:00	20:00	00:30	00:30	15:00	19:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		27	
S10	05:00		27	
S11	05:30		27	
S12	06:00		27	
S13	06:30		27	
S14	07:00		27	
S15	07:30		27	
S16	08:00		27	
S17	08:30		27	
S18	09:00		28	
S19	09:30		29	
S20	10:00		31	
S21	10:30		31	
S22	11:00		32	
S23	11:30		32	
S24	12:00		32	
S25	12:30		32	
S26	13:00		33	
S27	13:30		34	
S28	14:00		34	
S29	14:30		34	
S30	15:00		35	
S31	15:30		36	
S32	16:00		36	
S33	16:30		37	
S34	17:00		37	
S35	17:30		38	
S36	18:00		39	
S37	18:30		38	
S38	19:00		38	
S39	19:30		38	
S40	20:00		37	
S41	20:30		37	
S42	21:00		36	
S43	21:30		35	
S44	22:00		34	
S45	22:30		33	
S46	23:00		32	
S47	23:30		31	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	32	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			27	
Time			07:30	
HAV Max (steady state)			39	
Time			18:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.