

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		336504	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	954	
S02	01:00		329271	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	954	
S03	01:30		399151	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	42	955	
S04	02:00		317216	0.8	0.13	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	43	955	
S05	02:30		389105	0.3	0.06	15	0.0	4.3 R	0.85	15	0.0	47	955	
S06	03:00		349151	0.7	0.12	15	0.0	6.7 R	1.18	15	2.2	44	955	
S07	03:30		336724	0.4	0.06	15	0.0	4.8 R	0.81	15	0.3	46	955	
S08	04:00		392258	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	44	955	
S09	04:30		304659	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	48	954	
S10	05:00		433096	0.6	0.12	15	0.0	1.1	0.24	15	0.0	45	954	
S11	05:30		470914	1.1 R	0.26	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	58	954	
S12	06:00		434816	0.7	0.15	15	0.0	1.2	0.25	15	0.0	54	954	
S13	06:30		417339	1.0 R	0.22	15	0.0	0.8	0.16	15	0.0	50	954	
S14	07:00		435072	2.2 R	0.48	15	0.0	0.8	0.16	15	0.0	63	954	
S15	07:30		481017	1.2 R	0.29	15	0.0	0.7	0.18	15	0.0	62	953	
S16	08:00		495165	0.8	0.21	15	0.0	1.6 R	0.40	15	0.0	56	953	
S17	08:30		490938	1.4 R	0.34	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	55	953	
S18	09:00		390738	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	953	
S19	09:30		344059	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	952	
S20	10:00		328561	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	46	952	
S21	10:30		374133	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	952	
S22	11:00		368340	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	951	
S23	11:30		374786	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	952	
S24	12:00		317644	0.5	0.09	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	53	952	
S25	12:30		314590	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	51	952	
S26	13:00		304336	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	50	952	
S27	13:30		316449	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	49	952	
S28	14:00		307774	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	951	
S29	14:30		314858	0.4	0.06	15	0.0	0.6	0.09	15	0.0	48	952	
S30	15:00		303640	0.3	0.04	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	951	
S31	15:30		300094	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	951	
S32	16:00		341652	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	951	
S33	16:30		362266	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	952	
S34	17:00		472205	0.6	0.13	15	0.0	3.3 R	0.79	15	0.0	50	952	
S35	17:30		451516	0.4	0.09	15	0.0	3.8 R	0.85	15	0.0	50	953	
S36	18:00		364061	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	49	953	
S37	18:30		469678	1.7 R	0.40	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	58	953	
S38	19:00		454568	1.4 R	0.32	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	69 R	953	
S39	19:30		468499	1.7 R	0.40	15	0.0	0.8	0.20	15	0.0	63	953	
S40	20:00		437222	0.6	0.13	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	55	953	
S41	20:30		389530	0.5	0.10	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	47	953	
S42	21:00		375731	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	953	
S43	21:30		370080	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	954	
S44	22:00		374410	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	954	
S45	22:30		317042	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	955	
S46	23:00		366641	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	954	
S47	23:30		385565	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	41	954	
S48	24:00		372856	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	955	
DAV Average/ Sum			380123	0.6	5.72	5	0.0	0.9	8.78	5	0.0	50	953	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			300094	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	41	951	
Time			15:30	01:30	15:30	00:30	00:30	13:00	13:00	00:30	00:30	23:30	14:00	
HAV Max (steady state)			495165	2.2	0.48	15	0.0	6.7	1.18	15	2.2	69	955	
Time			08:00	07:00	07:00	00:30	00:30	03:00	03:00	00:30	03:00	19:00	03:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.