

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		390107	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	954	
S02	01:00		403551	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	42	954	
S03	01:30		389156	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	954	
S04	02:00		331549	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	954	
S05	02:30		339673	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	954	
S06	03:00		392567	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	954	
S07	03:30		391066	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	954	
S08	04:00		398440	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	954	
S09	04:30		355661	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	954	
S10	05:00		388802	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	954	
S11	05:30		357800	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	954	
S12	06:00		306971	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	47	954	
S13	06:30		385918	0.6	0.11	15	0.0	1.7 R	0.34	15	0.0	45	955	
S14	07:00		321661	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	954	
S15	07:30		387072	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	43	955	
S16	08:00		394887	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	954	
S17	08:30		394633	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	954	
S18	09:00		400625	0.7	0.15	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	954	
S19	09:30		388072	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	49	954	
S20	10:00		389726	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	954	
S21	10:30		377572	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	52	953	
S22	11:00		383613	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	953	
S23	11:30		389144	0.7	0.14	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	51	952	
S24	12:00		397002	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	953	
S25	12:30		363063	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	952	
S26	13:00		408531	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	952	
S27	13:30		388630	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	952	
S28	14:00		390924	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	951	
S29	14:30		311037	0.9	0.15	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	951	
S30	15:00		364062	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	951	
S31	15:30		390170	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	951	
S32	16:00		397078	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	951	
S33	16:30		401088	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	950	
S34	17:00		409050	0.6	0.13	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	49	950	
S35	17:30		409538	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	950	
S36	18:00		405533	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	951	
S37	18:30		373472	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	951	
S38	19:00		337622	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	950	
S39	19:30		403345	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	950	
S40	20:00		407466	0.7	0.14	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	52	951	
S41	20:30		398861	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	951	
S42	21:00		380912	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	952	
S43	21:30		386807	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	952	
S44	22:00		403185	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	45	953	
S45	22:30		338608	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	43	954	
S46	23:00		286985	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	47	954	
S47	23:30		303046	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	48	954	
S48	24:00		390239	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	954	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	377186	0.4	3.60	5	0.0	0.4	3.25	5	0.0	48	953
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				286985	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	42	950
Time				23:00	00:30	23:30	00:30	07:00	23:00	00:30	00:30	01:00	19:00	
HAV Max (steady state)				409538	0.9	0.15	15	0.0	1.7	0.34	15	0.0	54	955
Time				17:30	14:30	14:30	00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	15:00	06:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.