

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		378418	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	954	
S02	01:00		310817	0.9	0.14	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	47	955	
S03	01:30		373207	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	955	
S04	02:00		370821	0.7	0.13	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S05	02:30		375813	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	46	955	
S06	03:00		365407	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S07	03:30		370241	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	955	
S08	04:00		374761	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	955	
S09	04:30		369244	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	39	955	
S10	05:00		378322	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	955	
S11	05:30		369061	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	955	
S12	06:00		374267	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	955	
S13	06:30		335702	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	955	
S14	07:00		381011	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S15	07:30		326092	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	955	
S16	08:00		357384	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S17	08:30		371114	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	41	955	
S18	09:00		358832	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	955	
S19	09:30		361929	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	954	
S20	10:00		367554	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	954	
S21	10:30		359654	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	953	
S22	11:00		357606	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	952	
S23	11:30		313726	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	52	952	
S24	12:00		375248	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	953	
S25	12:30		370436	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	953	
S26	13:00		382888	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	953	
S27	13:30		369675	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	952	
S28	14:00		359512	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	951	
S29	14:30		367930	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	952	
S30	15:00		365210	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	951	
S31	15:30		321040	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	55	949	
S32	16:00		312353	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	56	950	
S33	16:30		366621	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	949	
S34	17:00		389272	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	949	
S35	17:30		383043	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	949	
S36	18:00		381150	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	56	950	
S37	18:30		441050	0.8	0.17	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	56	950	
S38	19:00		490366	1.9 R	0.45	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	65	950	
S39	19:30		418159	0.4	0.09	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	60	951	
S40	20:00		371512	1.0	0.19	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	951	
S41	20:30		351708	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	951	
S42	21:00		365188	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	952	
S43	21:30		370812	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	952	
S44	22:00		374909	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	953	
S45	22:30		300373	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	44	953	
S46	23:00		307492	0.4	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	953	
S47	23:30		299380	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	953	
S48	24:00		302621	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	44	953	
DAV Average/ Sum			363311	0.4	3.81	5	0.0	0.3	2.91	5	0.0	48	953	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			299380	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	949	
Time			23:30	06:00	24:00	00:30	00:30	06:00	23:30	00:30	00:30	05:00	17:30	
HAV Max (steady state)			490366	1.9	0.45	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	65	955	
Time			19:00	19:00	19:00	00:30	00:30	19:00	19:00	00:30	00:30	19:00	07:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.