

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		610816	126	38.61	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	50	960	
S02	01:00		613727	333	102.23	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.8	1.18	50	0.0	53	960	
S03	01:30		631296	594 R	187.50	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.7	0.87	50	0.0	54	960	
S04	02:00		616177	250	76.98	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	58	959	
S05	02:30		644466	585 R	188.66	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	57	959	
S06	03:00		656984	940 R	308.82	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	57	958	
S07	03:30		585292	184	53.99	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.4	0.70	50	0.0	60	958	
S08	04:00		639524	560 R	179.07	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.1	1.31	50	0.0	58	958	
S09	04:30		631939	719 R	227.16	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	58	958	
S10	05:00		593991	189	56.00	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.8	0.83	50	0.0	60	958	
S11	05:30		642303	516 R	165.84	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	59	958	
S12	06:00		626702	432 R	135.28	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	61	958	
S13	06:30		640783	187	59.86	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.1	0.99	50	0.0	58	958	
S14	07:00		607447	708 R	215.05	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	59	958	
S15	07:30		605457	126	38.02	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	60	958	
S16	08:00		608825	819 R	249.42	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	60	957	
S17	08:30		631593	438 R	138.30	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	62 R	957	
S18	09:00		619243	272	84.29	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0	62 R	957	
S19	09:30		618509	648 R	200.53	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	63 R	956	
S20	10:00		604897	395 R	119.53	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.6	0.77	50	0.0	65 R	956	
S21	10:30		592616	728 R	215.81	----	0	0.5	0.15	15	0.0	9.7	2.88	50	0.0	66 R	956	
S22	11:00		633598	777 R	246.19	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0	69 R	955	
S23	11:30		596975	653 R	194.93	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.6	1.38	50	0.0	69 R	955	
S24	12:00		599764	726 R	217.65	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.3	0.97	50	0.0	72 R	955	
S25	12:30		575182	32	9.29	----	0	0.5	0.13	15	0.0	3.5	1.00	50	0.0	68 R	955	
S26	13:00		578441	18	5.08	----	0	0.4	0.10	15	0.0	4.3	1.23	50	0.0	59	956	
S27	13:30		610971	342 R	104.33	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.1	0.96	50	0.0	59	955	
S28	14:00		579431	823 R	238.48	----	0	0.4	0.11	15	0.0	5.0	1.45	50	0.0	69 R	954	
S29	14:30		591258	104	30.69	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	68 R	954	
S30	15:00		597037	288	85.93	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.4	0.71	50	0.0	63 R	954	
S31	15:30		620110	512 R	158.79	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.06	50	0.0	68 R	953	
S32	16:00		609708	736 R	224.32	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	72 R	953	
S33	16:30		572134	539 R	154.33	----	0	0.6	0.16	15	0.0	4.1	1.16	50	0.0	72 R	953	
S34	17:00		604119	786 R	237.53	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	74 R	952	
S35	17:30		577575	285	82.36	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.8	1.40	50	0.0	72 R	952	
S36	18:00		563932	263	74.21	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.3	1.20	50	0.0	71 R	952	
S37	18:30		602952	603 R	181.75	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.1	1.23	50	0.0	64 R	953	
S38	19:00		603690	293	88.39	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	70 R	952	
S39	19:30		583820	521 R	151.96	----	0	0.3	0.07	15	0.0	7.0	2.05	50	0.0	67 R	953	
S40	20:00		603388	585 R	176.55	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.6	0.77	50	0.0	72 R	952	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S46	23:00		307175	1	0.22	----	0	0.3	0.04	15	0.0	4.9	0.75	50	0.0	45	955	
S47	23:30		647495	0	0.00	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.5	1.14	50	0.0	48	955	
S48	24:00		634635	395 R	125.38	----	0	0.3	0.10	15	0.0	8.3	2.65	50	0.0	54	954	
DAV Average/ Sum			602697	443	5829.32	----	443	0.5	5.94	5	0.0	3.5	44.37	50	0.0	62	956	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			307175	0	0.00		0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	45	952	
Time			23:00	23:30	23:30		00:30	20:00	23:00	00:30	00:30	14:30	14:30	00:30	00:30	23:00	19:00	
HAV Max (steady state)			656984	940	308.82		0	0.6	0.18	15	0.0	9.7	2.88	50	0.0	74	960	
Time			03:00	03:00	03:00		00:30	17:00	08:30	00:30	00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	17:00	00:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 21.5, Steady Op Hours: 21.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.