

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		---X	160	---	---	0	0.4	---	15	0.0	5.8	---	50	0.0	52	954	
S02	01:00		---X	238	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.6	---	50	0.0	53	954	
S03	01:30		---X	13	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.5	---	50	0.0	54	954	
S04	02:00		---X	133	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.6	---	50	0.0	54	954	
S05	02:30		---X	152	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.7	---	50	0.0	57	954	
S06	03:00		---X	61	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.1	---	50	0.0	55	954	
S07	03:30		---X	0	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.0	---	50	0.0	50	954	
S08	04:00		---X	36	---	---	0	0.4	---	15	0.0	3.8	---	50	0.0	49	954	
S09	04:30		---X	355 R	---	---	0	0.4	---	15	0.0	5.1	---	50	0.0	51	955	
S10	05:00		---X	270	---	---	0	0.5	---	15	0.0	3.2	---	50	0.0	52	955	
S11	05:30		---X	56	---	---	0	0.5	---	15	0.0	2.4	---	50	0.0	53	955	
S12	06:00		---X	247	---	---	0	0.5	---	15	0.0	5.4	---	50	0.0	51	955	
S13	06:30		---X	89	---	---	0	0.5	---	15	0.0	2.3	---	50	0.0	53	955	
S14	07:00		---X	23	---	---	0	0.5	---	15	0.0	2.1	---	50	0.0	55	955	
S15	07:30		---X	138	---	---	0	0.5	---	15	0.0	3.8	---	50	0.0	55	955	
S16	08:00		---X	296	---	---	0	0.5	---	15	0.0	5.1	---	50	0.0	56	955	
S17	08:30		---X	138	---	---	0	0.5	---	15	0.0	2.0	---	50	0.0	57	955	
S18	09:00		---X	0	---	---	0	0.5	---	15	0.0	2.7	---	50	0.0	58	955	
S19	09:30		---X	100	---	---	0	0.5	---	15	0.0	2.8	---	50	0.0	61 R	955	
S20	10:00		---X	156	---	---	0	0.5	---	15	0.0	1.9	---	50	0.0	62 R	955	
S21	10:30		---X	51	---	---	0	0.5	---	15	0.0	2.6	---	50	0.0	62 R	955	
S22	11:00		---X	222	---	---	0	0.4	---	15	0.0	3.2	---	50	0.0	65 R	955	
S23	11:30		---X	121	---	---	0	0.4	---	15	0.0	1.8	---	50	0.0	64 R	955	
S24	12:00		---X	75	---	---	0	0.3	---	15	0.0	3.8	---	50	0.0	63 R	955	
S25	12:30		---X	127	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.2	---	50	0.0	67 R	955	
S26	13:00		---X	109	---	---	0	0.4	---	15	0.0	1.8	---	50	0.0	67 R	955	
S27	13:30		---X	17	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.0	---	50	0.0	65 R	955	
S28	14:00		---X	83	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.0	---	50	0.0	63 R	955	
S29	14:30		---X	124	---	---	0	0.3	---	15	0.0	1.9	---	50	0.0	65 R	955	
S30	15:00		---X	38	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.8	---	50	0.0	65 R	955	
S31	15:30		---X	438 R	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.7	---	50	0.0	67 R	955	
S32	16:00		---X	218	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.1	---	50	0.0	67 R	955	
S33	16:30		---X	4	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.0	---	50	0.0	66 R	955	
S34	17:00		---X	101	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.3	---	50	0.0	65 R	955	
S35	17:30		---X	103	---	---	0	0.3	---	15	0.0	3.3	---	50	0.0	64 R	955	
S36	18:00		---X	272	---	---	0	0.3	---	15	0.0	3.1	---	50	0.0	66 R	955	
S37	18:30		---X	395 R	---	---	0	0.2	---	15	0.0	2.0	---	50	0.0	66 R	955	
S38	19:00		---X	53	---	---	0	0.3	---	15	0.0	3.4	---	50	0.0	69 R	955	
S39	19:30		---X	8	---	---	0	0.3	---	15	0.0	4.1	---	50	0.0	61	956	
S40	20:00		---X	8	---	---	0	0.2	---	15	0.0	4.0	---	50	0.0	58	957	
S41	20:30		---X	8	---	---	0	0.1	---	15	0.0	4.0	---	50	0.0	56	958	
S42	21:00		---X	7	---	---	0	0.1	---	15	0.0	4.2	---	50	0.0	52	959	
S43	21:30		---X	6	---	---	0	0.0	---	15	0.0	4.6	---	50	0.0	52	959	
S44	22:00		---X	5	---	---	0	0.0	---	15	0.0	4.3	---	50	0.0	51	960	
S45	22:30		---X	6 *	---	---	0 *	0.0	---	15	0.0	4.2 *	---	50	0.0 *	48 *	961 *	
S46	23:00		---X	2	---	---	0	0.0	---	15	0.0	3.5	---	50	0.0	49	961	
S47	23:30		---X	1	---	---	0	0.0	---	15	0.0	3.4	---	50	0.0	48	962	
S48	24:00		---X	283	---	---	0	0.0	---	15	0.0	4.5	---	50	0.0	51	962	
DAV Average/ Sum			---E	116	---	---	116	0.3	---	5	0.0	3.1	---	50	0.0	58	956	
Availability in %			0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				0			0	0.0		15	0.0	1.8		50	0.0	48	954	
Time				03:30			00:30	22:00		00:30	00:30	13:00		00:30	00:30	22:30	01:00	
HAV Max (steady state)				438			0	0.5		15	0.0	5.8		50	0.0	69	962	
Time				15:30			00:30	08:30		00:30	00:30	00:30		00:30	00:30	19:00	24:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.