

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		---X	240	---	---	0	0.1	---	15	0.0	4.9	---	50	0.0	59	962	
S02	01:00		---X	170	---	---	0	0.1	---	15	0.0	3.1	---	50	0.0	61	962	
S03	01:30		---X	98	---	---	0	0.2	---	15	0.0	4.4	---	50	0.0	60	962	
S04	02:00		---X	144	---	---	0	0.2	---	15	0.0	3.7	---	50	0.0	60	962	
S05	02:30		---X	171	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.8	---	50	0.0	59	963	
S06	03:00		---X	24	---	---	0	0.3	---	15	0.0	3.4	---	50	0.0	59	963	
S07	03:30		---X	97	---	---	0	0.3	---	15	0.0	4.4	---	50	0.0	58	963	
S08	04:00		---X	145	---	---	0	0.3	---	15	0.0	3.2	---	50	0.0	61	963	
S09	04:30		---X	74	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.6	---	50	0.0	60	964	
S10	05:00		---X	51	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.6	---	50	0.0	58	964	
S11	05:30		---X	250	---	---	0	0.4	---	15	0.0	4.0	---	50	0.0	57	964	
S12	06:00		---X	222	---	---	0	0.4	---	15	0.0	3.3	---	50	0.0	59	964	
S13	06:30	--	---N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S14	07:00	--	---N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S15	07:30	--	---N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S16	08:00	--	---N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S17	08:30	--	---N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S18	09:00	--	---N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S19	09:30	--	---N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S20	10:00		---X	230	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.4	---	50	0.0	50	965	
S21	10:30		---X	73	---	---	0	0.4	---	15	0.0	3.4	---	50	0.0	61 R	964	
S22	11:00		---X	212	---	---	0	0.4	---	15	0.0	3.5	---	50	0.0	64 R	964	
S23	11:30		---X	134	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.1	---	50	0.0	63 R	964	
S24	12:00		---X	74	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.1	---	50	0.0	64 R	964	
S25	12:30		---X	184	---	---	0	0.3	---	15	0.0	3.3	---	50	0.0	62 R	964	
S26	13:00		---X	176	---	---	0	0.2	---	15	0.0	2.9	---	50	0.0	61 R	964	
S27	13:30		---X	185	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.1	---	50	0.0	64 R	964	
S28	14:00		---X	103	---	---	0	0.3	---	15	0.0	3.2	---	50	0.0	63 R	964	
S29	14:30		---X	295	---	---	0	0.2	---	15	0.0	4.9	---	50	0.0	63 R	964	
S30	15:00		---X	207	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.6	---	50	0.0	64 R	963	
S31	15:30		---X	11	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.3	---	50	0.0	65 R	963	
S32	16:00		---X	39	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.3	---	50	0.0	63 R	963	
S33	16:30		---X	150	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.6	---	50	0.0	64 R	963	
S34	17:00		---X	128	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.0	---	50	0.0	65 R	962	
S35	17:30		---X	24	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.5	---	50	0.0	64 R	962	
S36	18:00		---X	95	---	---	0	0.2	---	15	0.0	2.7	---	50	0.0	63 R	962	
S37	18:30		---X	1	---	---	0	0.1	---	15	0.0	2.9	---	50	0.0	60	962	
S38	19:00		---X	84	---	---	0	0.1	---	15	0.0	2.2	---	50	0.0	59	963	
S39	19:30		---X	52	---	---	0	0.2	---	15	0.0	2.1	---	50	0.0	65 R	962	
S40	20:00	--	---N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S41	20:30	--	---N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S42	21:00	--	---N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S43	21:30	--	---N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S44	22:00		---X	111	---	---	0	0.1	---	15	0.0	2.9	---	50	0.0	52	964	
S45	22:30		---X	124	---	---	0	0.2	---	15	0.0	2.8	---	50	0.0	58	964	
S46	23:00		---X	107	---	---	0	0.2	---	15	0.0	2.2	---	50	0.0	61	964	
S47	23:30		---X	60	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.2	---	50	0.0	64 R	964	
S48	24:00		---X	97	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.6	---	50	0.0	61 R	964	
DAV Average/ Sum				126	---	---	126	0.3	---	5	0.0	2.9	---	50	0.0	61	963	
Availability in %				0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				1			0	0.1		15	0.0	2.0		50	0.0	50	962	
Time				18:30			00:30	00:30		00:30	00:30	17:00		00:30	00:30	10:00	00:30	
HAV Max (steady state)				295			0	0.4		15	0.0	4.9		50	0.0	65	965	
Time				14:30			00:30	10:00		00:30	00:30	00:30		00:30	00:30	17:00	10:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 18.5, Steady Op Hours: 18.5

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% < razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.