

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah			prah new			CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark	
				m³/h	vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit	VA	vol.%	kg	vol.%	°C		mbar
S01	00:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S02	01:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S03	01:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S04	02:00		2067 *	0.9 *	11.029	----	0 *	7 *	15	2.4 *	9 *	15	4.4 *	1.0 *	20.671	15.8 *	24 *	950 *		
S05	02:30		1169 *	0.7 *	5.106	----	0 *	4 *	15	0.0 *	4 *	15	0.0 *	0.8 *	8.683	17.1 *	25 *	949 *		
S06	03:00		594	1.0	3.605	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	1.3	7.358	17.0	27	948		
S07	03:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S08	04:00		1440	0.8	7.075	----	0	5	15	0.2	5	15	0.0	1.1	15.266	17.4	28	949		
S09	04:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S10	05:00		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S11	05:30		1897 *	1.0 *	12.430	----	0 *	7 *	15	2.1 *	7 *	15	2.9 *	1.2 *	22.722	14.2 *	26 *	949 *		
S12	06:00		1360	0.9	7.320	----	0	5	15	0.7	5	15	0.9	1.5	20.231	15.5	29	948		
S13	06:30		449	0.8	2.107	----	0	2	15	0.0	1	15	0.0	1.2	5.178	17.9	32	946		
S14	07:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S15	07:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S16	08:00		540	1.2	3.979	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	1.3	6.665	15.3	29	947		
S17	08:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S18	09:00		1888 *	0.9 *	10.954	----	0 *	8 *	15	3.2 *	8 *	15	4.0 *	1.8 *	33.178	14.2 *	28 *	949 *		
S19	09:30		845	1.2	6.463	----	0	3	15	0.0	3	15	0.0	2.2	17.954	14.3	32	948		
S20	10:00		279 *	1.0 *	1.783	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.6 *	4.244	16.1 *	34 *	948 *		
S21	10:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S22	11:00		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S23	11:30		1718 *	1.2 *	12.601	----	0 *	8 *	15	3.1 *	7 *	15	3.0 *	2.2 *	36.748	12.5 *	29 *	948 *		
S24	12:00		1406	1.3	11.299	----	0	8	15	3.6	8	15	3.2	1.6	22.644	13.0	33	948		
S25	12:30		323 *	0.9 *	1.814	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.4 *	4.562	16.3 *	35 *	947 *		
S26	13:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S27	13:30		1735 *	0.6 *	6.618	----	0 *	8 *	15	3.8 *	8 *	15	3.9 *	0.6 *	10.437	16.8 *	31 *	948 *		
S28	14:00		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S29	14:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S30	15:00		443	1.8	5.099	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	2.5	10.815	16.1	31	946		
S31	15:30		1907 *	5.7 *	67.986	----	0 *	10 *	15	5.4 *	9 *	15	4.9 *	7.8 *	145.982	12.7 *	32 *	948 *		
S32	16:00		320 *	0.8 *	1.634	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.3 *	4.211	18.2 *	33 *	946 *		
S33	16:30		1949 *	7.5 *	91.822	----	0 *	10 *	15	5.6 *	11 *	15	6.5 *	8.0 *	153.682	10.6 *	33 *	948 *		
S34	17:00		240 *	0.8 *	1.185	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.3 *	3.117	18.5 *	33 *	946 *		
S35	17:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S36	18:00		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S37	18:30		1599 *	1.6 *	15.722	----	0 *	7 *	15	2.1 *	8 *	15	3.1 *	1.4 *	21.583	11.7 *	29 *	948 *		
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S39	19:30		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S41	20:30		437 *	1.0 *	2.744	----	0 *	2 *	15	0.0 *	2 *	15	0.0 *	1.6 *	7.023	17.2 *	28 *	947 *		
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S44	22:00		540	1.4	4.571	----	0	2	15	0.0	3	15	0.0	1.7	9.068	14.8	27	948		
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S47	23:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S48	24:00		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
DAV Average/ Sum			23 Stat.	1093	1.5	294.947	----	E	2	5	10	1.5	5	10	1.7	2.0	592.022	15.4	30	948
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				240	0.6	1.185		0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.6	3.117	10.6	24	946	
Time				17:00	13:30	17:00		02:00	17:00	02:00	02:30	17:00	02:00	02:30	13:30	17:00	16:30	02:00	16:00	
HAV Max (steady state)				2067	7.5	91.822		0	10	15	5.6	11	15	6.5	8.0	153.682	18.5	35	950	
Time				02:00	16:30	16:30		02:00	16:30	02:00	16:30	16:30	02:00	16:30	16:30	16:30	17:00	12:30	02:00	
Uncertainty mass (%)																				

Operation Hours: 11.5, Steady Op Hours: 11.5, Availability O2: 100.0 %

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.