

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		346999	90	15.67	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	37	926		
S02	01:00		346433	121	21.03	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	37	926		
S03	01:30		347674	280 R	48.70	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	37	926		
S04	02:00		344452	90	15.49	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	39	925		
S05	02:30		343385	251 R	43.05	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	40	925		
S06	03:00		345056	361 R	62.26	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	925		
S07	03:30		340500	91	15.47	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	42 R	925		
S08	04:00		341225	224	38.23	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	42 R	925		
S09	04:30		342640	249 R	42.71	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	41 R	925		
S10	05:00		340067	93	15.76	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	43 R	925		
S11	05:30		342062	221	37.79	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	41 R	925		
S12	06:00		340548	331 R	56.43	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	43 R	924		
S13	06:30		341796	66	11.30	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	41 R	924		
S14	07:00		340872	361 R	61.58	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	42 R	924		
S15	07:30		338485	71	12.01	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	43 R	924		
S16	08:00		339642	297 R	50.47	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	43 R	924		
S17	08:30		339618	246 R	41.83	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	44 R	924		
S18	09:00		338283	131	22.07	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	45 R	924		
S19	09:30		337349	191	32.24	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	45 R	924		
S20	10:00		333968	245 R	40.96	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	47 R	924		
S21	10:30		333050	312 R	51.92	----	0	0.3	0.04	15	0.0	4.1	0.68	50	0.0	49 R	924		
S22	11:00		332507	375 R	62.28	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	49 R	924		
S23	11:30		330416	304 R	50.22	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.3	0.55	50	0.0	51 R	923		
S24	12:00		328531	461 R	75.81	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	52 R	923		
S25	12:30		329076	21	3.53	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	52 R	923		
S26	13:00		334322	10	1.74	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	46 R	922		
S27	13:30		335154	103	17.25	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	46 R	922		
S28	14:00		328442	382 R	62.66	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	52 R	923		
S29	14:30		329431	60	9.97	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	52 R	922		
S30	15:00		332049	121	20.16	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	49 R	922		
S31	15:30		327755	258 R	42.36	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	51 R	921		
S32	16:00		325362	327 R	53.23	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.9	0.30	50	0.0	54 R	922		
S33	16:30		324500	377 R	61.21	----	0	0.8	0.12	15	0.0	3.0	0.49	50	0.0	55 R	922		
S34	17:00		323997	389 R	63.01	----	0	0.9	0.14	15	0.0	2.0	0.32	50	0.0	56 R	922		
S35	17:30		324400	163	26.48	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	56 R	921		
S36	18:00		325097	201	32.61	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	55 R	921		
S37	18:30		330431	202	33.45	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	50 R	921		
S38	19:00		327420	254 R	41.51	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.0	0.32	50	0.0	52 R	920		
S39	19:30		329783	273 R	44.95	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	51 R	921		
S40	20:00		326740	355 R	58.08	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	53 R	921		
S41	20:30		334494	3	0.42	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	54 R	925		
S42	21:00		346762	11	1.86	----	0	1.1	0.16	15	0.0	3.9	0.67	50	0.0	51 R	930		
S43	21:30		350826	20	3.46	----	0	0.6	0.10	15	0.0	6.2	1.08	50	0.0	47 R	929		
S44	22:00		354034	11	1.90	----	0	0.4	0.07	15	0.0	5.7	1.01	50	0.0	45 R	930		
S45	22:30		354340	3	0.53	----	0	0.3	0.06	15	0.0	4.6	0.82	50	0.0	44 R	929		
S46	23:00		349442	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	42 R	925		
S47	23:30		343588	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	40	921		
S48	24:00		338493	241	40.78	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.1	0.69	50	0.0	41 R	920		
DAV Average/ Sum				337117	193	1546.46	----	E	193	0.4	3.16	5	0.0	2.5	20.03	50	0.0	46	924
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				323997	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	37	920	
Time				17:00	23:00	23:00		00:30	08:30	08:30	00:30	00:30	00:30	06:00	00:30	00:30	01:30	19:00	
HAV Max (steady state)				354340	461	75.81		0	0.9	0.14	15	0.0	6.2	1.08	50	0.0	56	930	
Time				22:30	12:00	12:00		00:30	17:00	17:00	00:30	00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	17:00	22:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		30	
S02	01:00		29	
S03	01:30		29	
S04	02:00		29	
S05	02:30		29	
S06	03:00		28	
S07	03:30		28	
S08	04:00		29	
S09	04:30		29	
S10	05:00		29	
S11	05:30		29	
S12	06:00		28	
S13	06:30		28	
S14	07:00		28	
S15	07:30		28	
S16	08:00		29	
S17	08:30		29	
S18	09:00		30	
S19	09:30		32	
S20	10:00		33	
S21	10:30		34	
S22	11:00		35	
S23	11:30		36	
S24	12:00		37	
S25	12:30		38	
S26	13:00		39	
S27	13:30		39	
S28	14:00		38	
S29	14:30		39	
S30	15:00		40	
S31	15:30		40	
S32	16:00		40	
S33	16:30		40	
S34	17:00		40	
S35	17:30		41	
S36	18:00		41	
S37	18:30		41	
S38	19:00		41	
S39	19:30		41	
S40	20:00		40	
S41	20:30		40	
S42	21:00		40	
S43	21:30		40	
S44	22:00		39	
S45	22:30		38	
S46	23:00		36	
S47	23:30		35	
S48	24:00		34	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	35	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			28 07:30	
HAV Max (steady state) Time			41 18:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.