

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		346479	88	15.19	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	36	925	
S02	01:00		345935	105	18.18	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	36	925	
S03	01:30		345019	84	14.48	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	38	926	
S04	02:00		345616	91	15.79	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.7	0.64	50	0.0	37	925	
S05	02:30		345709	165	28.47	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	926	
S06	03:00		345661	53	9.11	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	38	926	
S07	03:30		345396	82	14.23	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	37	926	
S08	04:00		345470	94	16.28	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	38	926	
S09	04:30		346569	25	4.37	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	37	925	
S10	05:00		345318	253 R	43.67	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	37	925	
S11	05:30		342150	199	33.96	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	40 R	926	
S12	06:00		344699	279 R	48.01	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	38	926	
S13	06:30		344395	114	19.59	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	926	
S14	07:00		345575	6	1.04	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	37	925	
S15	07:30		353635	5	0.85	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	33	927	
S16	08:00		360562	5	0.90	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	31	930	
S17	08:30		363342	5	0.95	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	32	931	
S18	09:00		363363	8	1.39	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.35	50	0.0	32	932	
S19	09:30		362818	2	0.37	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.32	50	0.0	33	932	
S20	10:00		356685	77	13.80	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	33	929	
S21	10:30		351337	248 R	43.54	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	35	929	
S22	11:00		349190	66	11.46	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	38	929	
S23	11:30		345218	133	22.90	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	39	927	
S24	12:00		339342	170	28.80	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	43 R	926	
S25	12:30		335704	118	19.73	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	46 R	926	
S26	13:00		333708	231	38.47	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	49 R	926	
S27	13:30		335924	296 R	49.78	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	46 R	925	
S28	14:00		334313	98	16.43	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	46 R	925	
S29	14:30		332151	223	37.02	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	49 R	925	
S30	15:00		332504	232	38.50	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	49 R	925	
S31	15:30		330524	87	14.38	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	50 R	924	
S32	16:00		331987	129	21.43	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.4	0.56	50	0.0	49 R	924	
S33	16:30		332314	151	25.01	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	49 R	924	
S34	17:00		331764	230	38.23	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	49 R	924	
S35	17:30		332515	1	0.19	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	48 R	924	
S36	18:00		333068	161	26.77	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	48 R	924	
S37	18:30		332866	126	21.04	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	48 R	924	
S38	19:00		334232	102	16.99	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	46 R	924	
S39	19:30		335156	6	1.05	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	47 R	924	
S40	20:00		347539	11	1.92	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	45 R	929	
S41	20:30		349937	8	1.32	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	43 R	929	
S42	21:00		352696	0	0.00	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	41 R	930	
S43	21:30		351093	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	40	929	
S44	22:00		343752	150	25.84	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	39	925	
S45	22:30		341518	314 R	53.63	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	41 R	925	
S46	23:00		341422	49	8.29	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	42 R	926	
S47	23:30		346287	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	38	926	
S48	24:00		348751	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	36	925	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	343775	106	863.35	---- E	106	0.3	2.45	5	0.0	2.1	17.14	50	0.0	41	926
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			330524	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	31	924	
Time			15:30	21:00			00:30	07:30	07:30	00:30	00:30	23:30	15:00	00:30	00:30	08:00	17:30	
HAV Max (steady state)			363363	314	53.63		0	0.5	0.09	15	0.0	3.7	0.65	50	0.0	50	932	
Time			09:00	22:30			00:30	18:00	20:30	00:30	00:30	02:00	02:00	00:30	00:30	15:30	09:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		29	
S02	01:00		29	
S03	01:30		29	
S04	02:00		29	
S05	02:30		29	
S06	03:00		29	
S07	03:30		29	
S08	04:00		29	
S09	04:30		28	
S10	05:00		28	
S11	05:30		28	
S12	06:00		28	
S13	06:30		28	
S14	07:00		28	
S15	07:30		28	
S16	08:00		28	
S17	08:30		28	
S18	09:00		28	
S19	09:30		29	
S20	10:00		30	
S21	10:30		30	
S22	11:00		30	
S23	11:30		31	
S24	12:00		32	
S25	12:30		33	
S26	13:00		34	
S27	13:30		34	
S28	14:00		35	
S29	14:30		35	
S30	15:00		35	
S31	15:30		36	
S32	16:00		37	
S33	16:30		38	
S34	17:00		38	
S35	17:30		38	
S36	18:00		37	
S37	18:30		37	
S38	19:00		37	
S39	19:30		37	
S40	20:00		37	
S41	20:30		36	
S42	21:00		36	
S43	21:30		36	
S44	22:00		34	
S45	22:30		33	
S46	23:00		32	
S47	23:30		32	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	32	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			28 08:30	
HAV Max (steady state) Time			38 17:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0