

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		344000	100	17.14	----	0	0.8	0.14	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	38	920	
S02	01:00		344670	156	26.87	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	37	919	
S03	01:30		342631	7	1.16	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	919	
S04	02:00		342670	108	18.46	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	39	920	
S05	02:30		342303	114	19.51	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	40	920	
S06	03:00		343998	49	8.38	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	38	920	
S07	03:30		345789	1	0.12	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	36	919	
S08	04:00		346859	11	1.82	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	35	919	
S09	04:30		344822	147	25.30	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	36	920	
S10	05:00		345598	141	24.35	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	36	920	
S11	05:30		343419	51	8.67	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	37	920	
S12	06:00		345828	132	22.82	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	36	920	
S13	06:30		346063	66	11.35	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	37	921	
S14	07:00		345045	20	3.43	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	922	
S15	07:30		351336	81	14.22	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	36	924	
S16	08:00		350182	126	22.07	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	36	923	
S17	08:30		348961	99	17.20	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	37	924	
S18	09:00		342655	82	13.96	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	39	922	
S19	09:30		337566	150	25.36	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	44 R	922	
S20	10:00		336989	143	24.15	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	45 R	922	
S21	10:30		336075	51	8.52	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	45 R	923	
S22	11:00		334506	141	23.54	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.1	0.51	50	0.0	47 R	923	
S23	11:30		335559	98	16.52	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	46 R	923	
S24	12:00		333477	76	12.59	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.7	0.61	50	0.0	48 R	923	
S25	12:30		331880	111	18.40	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	50 R	923	
S26	13:00		331761	109	18.15	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	50 R	923	
S27	13:30		331662	10	1.74	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	49 R	923	
S28	14:00		334397	56	9.33	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	47 R	923	
S29	14:30		332848	112	18.57	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	49 R	924	
S30	15:00		331710	21	3.45	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	50 R	923	
S31	15:30		329119	283 R	46.50	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	51 R	923	
S32	16:00		329983	132	21.74	----	0	0.7	0.11	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	51 R	924	
S33	16:30		329731	8	1.40	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	51 R	924	
S34	17:00		328444	80	13.12	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	51 R	924	
S35	17:30		329901	70	11.49	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	51 R	924	
S36	18:00		329231	163	26.83	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	51 R	924	
S37	18:30		330150	270 R	44.49	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	51 R	924	
S38	19:00		327613	25	4.14	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	53 R	923	
S39	19:30		331987	5	0.78	----	0	0.8	0.13	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	48 R	923	
S40	20:00		333899	5	0.86	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	47 R	924	
S41	20:30		336350	5	0.85	----	0	0.7	0.11	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	45 R	924	
S42	21:00		341566	3	0.45	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	42 R	925	
S43	21:30		342233	3	0.53	----	0	0.7	0.13	15	0.0	3.7	0.64	50	0.0	41 R	925	
S44	22:00		343463	2	0.28	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	41 R	926	
S45	22:30		351148	0	0.00	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.0	0.53	50	0.0	41 R	931	
S46	23:00		344893	0	0.00	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	40 R	927	
S47	23:30		346157	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	39	927	
S48	24:00		345284	129	22.35	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	39	928	
DAV Average/ Sum				78	632.98	----	E	78	0.5	4.26	5	0.0	2.3	18.84	50	0.0	43	923
Availability in %				100.0 %	100.0 %		0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				327613	0	0.00		0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	35	919
Time				19:00	22:30		00:30	10:00	10:00	00:30	00:30	03:30	03:30	00:30	00:30	04:00	01:30	
HAV Max (steady state)				351336	283	46.50		0	0.8	0.14	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	53	931
Time				07:30	15:30		00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	19:00	22:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		29	
S02	01:00		29	
S03	01:30		29	
S04	02:00		29	
S05	02:30		28	
S06	03:00		28	
S07	03:30		28	
S08	04:00		28	
S09	04:30		28	
S10	05:00		28	
S11	05:30		28	
S12	06:00		28	
S13	06:30		28	
S14	07:00		28	
S15	07:30		28	
S16	08:00		28	
S17	08:30		29	
S18	09:00		30	
S19	09:30		31	
S20	10:00		33	
S21	10:30		34	
S22	11:00		35	
S23	11:30		36	
S24	12:00		37	
S25	12:30		38	
S26	13:00		39	
S27	13:30		40	
S28	14:00		40	
S29	14:30		40	
S30	15:00		41	
S31	15:30		41	
S32	16:00		41	
S33	16:30		42	
S34	17:00		42	
S35	17:30		42	
S36	18:00		43	
S37	18:30		43	
S38	19:00		43	
S39	19:30		43	
S40	20:00		42	
S41	20:30		40	
S42	21:00		38	
S43	21:30		37	
S44	22:00		37	
S45	22:30		37	
S46	23:00		36	
S47	23:30		36	
S48	24:00		36	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	35	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			28	
Time			05:30	
HAV Max (steady state)			43	
Time			19:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.