

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		367046	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	952	
S02	01:00		378278	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	952	
S03	01:30		370375	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	952	
S04	02:00		377897	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	952	
S05	02:30		367886	0.5	0.08	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	47	951	
S06	03:00		347413	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	951	
S07	03:30		370107	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	951	
S08	04:00		381938	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	951	
S09	04:30		368919	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	48	951	
S10	05:00		360590	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	951	
S11	05:30		368526	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	951	
S12	06:00		362120	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	950	
S13	06:30		368146	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	47	951	
S14	07:00		372841	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	950	
S15	07:30		368611	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	950	
S16	08:00		377581	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	950	
S17	08:30		361303	0.4	0.07	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	50	949	
S18	09:00		360490	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	949	
S19	09:30		360030	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	949	
S20	10:00		371336	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	948	
S21	10:30		359214	0.5	0.08	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	54	948	
S22	11:00		361885	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	948	
S23	11:30		364248	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	948	
S24	12:00		369398	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	947	
S25	12:30		362414	0.5	0.09	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	52	946	
S26	13:00		369490	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	56	946	
S27	13:30		381966	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	945	
S28	14:00		367201	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	944	
S29	14:30		383278	0.4	0.08	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	54	944	
S30	15:00		365010	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	944	
S31	15:30		363561	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	944	
S32	16:00		369542	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	944	
S33	16:30		386634	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	54	944	
S34	17:00		382343	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	944	
S35	17:30		384759	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	943	
S36	18:00		382490	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	943	
S37	18:30		307215	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	56	944	
S38	19:00		380590	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	944	
S39	19:30		381365	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	944	
S40	20:00		348146	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	944	
S41	20:30		343634	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	945	
S42	21:00		366726	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	54	945	
S43	21:30		364393	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	945	
S44	22:00		372350	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	945	
S45	22:30		378871	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	945	
S46	23:00		352841	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	946	
S47	23:30		303502	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	46	946	
S48	24:00		369363	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	946	
DAV Average/ Sum			365914	0.4	3.18	5	0.0	0.3	2.90	5	0.0	51	947	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			303502	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	44	943	
Time			23:30	06:00	23:30	00:30	00:30	01:30	23:30	00:30	00:30	24:00	17:30	
HAV Max (steady state)			386634	0.5	0.09	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	57	952	
Time			16:30	12:30	16:30	00:30	00:30	08:30	08:30	00:30	00:30	18:00	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.