

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		400223	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	951	
S02	01:00		397637	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	951	
S03	01:30		442244	1.1 R	0.24	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	48	951	
S04	02:00		466641	2.0 R	0.46	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	59	951	
S05	02:30		460269	1.1 R	0.25	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	52	951	
S06	03:00		453269	1.9 R	0.42	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	54	952	
S07	03:30		463820	2.4 R	0.55	15	0.0	1.7 R	0.39	15	0.0	66	952	
S08	04:00		444947	1.7 R	0.37	15	0.0	1.4	0.31	15	0.0	57	952	
S09	04:30		438991	2.4 R	0.53	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	58	952	
S10	05:00		464348	2.5 R	0.57	15	0.0	0.8	0.20	15	0.0	63	952	
S11	05:30		433551	0.9	0.20	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	53	952	
S12	06:00		485661	2.1 R	0.50	15	0.0	2.3 R	0.56	15	0.0	55	952	
S13	06:30		467565	1.2 R	0.28	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	57	952	
S14	07:00		434704	3.5 R	0.75	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	68 R	952	
S15	07:30		451783	2.0 R	0.44	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	63	952	
S16	08:00		349996	1.8 R	0.31	15	0.0	1.4	0.25	15	0.0	53	952	
S17	08:30		357461	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	951	
S18	09:00		287584	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	52	952	
S19	09:30		294454	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	952	
S20	10:00		307293	0.5	0.07	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	47	952	
S21	10:30		307972	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	47	952	
S22	11:00		372200	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	951	
S23	11:30		361445	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	951	
S24	12:00		364758	0.6	0.11	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	54	950	
S25	12:30		427575	1.0 R	0.22	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	57	950	
S26	13:00		444842	1.8 R	0.39	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	70 R	949	
S27	13:30		455274	2.6 R	0.60	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	64	949	
S28	14:00		399726	1.2 R	0.24	15	0.0	1.4	0.29	15	0.0	55	948	
S29	14:30		443995	2.5 R	0.55	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	67	948	
S30	15:00		455149	2.2 R	0.49	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	67	947	
S31	15:30		371136	0.7	0.13	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	59	946	
S32	16:00		450765	2.4 R	0.54	15	0.0	2.0 R	0.46	15	0.0	65	947	
S33	16:30		463293	2.8 R	0.65	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	71 R	947	
S34	17:00		418894	1.4 R	0.29	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	63	948	
S35	17:30		429565	1.1 R	0.24	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	59	948	
S36	18:00		444893	3.1 R	0.71	15	0.0	2.9 R	0.65	15	0.0	72 R	948	
S37	18:30		484011	2.3 R	0.54	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	68	948	
S38	19:00		393850	0.9	0.17	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	56	948	
S39	19:30		390144	0.7	0.13	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	56	948	
S40	20:00		451638	2.8 R	0.64	15	0.0	2.6 R	0.60	15	0.0	68	949	
S41	20:30		455818	2.4 R	0.55	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	67	949	
S42	21:00		419336	1.5 R	0.32	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	60	950	
S43	21:30		370503	0.8	0.15	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	951	
S44	22:00		386543	0.6	0.11	15	0.0	1.0	0.19	15	0.0	50	951	
S45	22:30		376649	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	951	
S46	23:00		378067	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	951	
S47	23:30		375255	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	952	
S48	24:00		371155	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	46	952	
DAV Average/ Sum			411477	1.4	14.49	5	0.0	0.8	8.20	5	0.0	56	950	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			287584	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	946	
Time			09:00	01:00	09:30	00:30	00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	00:30	15:30	
HAV Max (steady state)			485661	3.5	0.75	15	0.0	2.9	0.65	15	0.0	72	952	
Time			06:00	07:00	07:00	00:30	00:30	18:00	18:00	00:30	00:30	18:00	06:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.