

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		374474	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	946	
S02	01:00		393572	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	946	
S03	01:30		412280	0.5	0.09	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	43	946	
S04	02:00		464439	1.8 R	0.42	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	54	946	
S05	02:30		479891	1.8 R	0.42	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	57	946	
S06	03:00		431960	0.9	0.19	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	49	946	
S07	03:30		376279	0.6	0.11	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	49	946	
S08	04:00		422373	0.8	0.17	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	48	946	
S09	04:30		451643	2.4 R	0.54	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	61	946	
S10	05:00		449235	1.3 R	0.29	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	57	946	
S11	05:30		387372	1.3 R	0.24	15	0.0	0.8	0.16	15	0.0	48	947	
S12	06:00		476870	2.0 R	0.48	15	0.0	0.9	0.22	15	0.0	55	946	
S13	06:30		458467	1.7 R	0.38	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	61	947	
S14	07:00		430888	1.0 R	0.22	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	54	947	
S15	07:30		368254	1.1 R	0.20	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	48	948	
S16	08:00		368488	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	948	
S17	08:30		326269	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	948	
S18	09:00		415149	0.9	0.18	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	47	947	
S19	09:30		439242	2.7 R	0.58	15	0.0	1.7 R	0.36	15	0.0	65	947	
S20	10:00		455979	2.0 R	0.45	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	64	946	
S21	10:30		417824	0.9	0.19	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	56	947	
S22	11:00		439136	2.2 R	0.49	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	68	947	
S23	11:30		467024	2.3 R	0.54	15	0.0	1.5	0.35	15	0.0	69 R	947	
S24	12:00		382632	1.4 R	0.28	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	61	947	
S25	12:30		434243	2.1 R	0.46	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	68 R	946	
S26	13:00		462756	2.0 R	0.47	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	71 R	946	
S27	13:30		446321	1.6 R	0.36	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	63	946	
S28	14:00		441639	3.8 R	0.83	15	0.0	2.5 R	0.54	15	0.0	73 R	946	
S29	14:30		461024	1.6 R	0.36	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	71 R	946	
S30	15:00		425903	1.1 R	0.23	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	62	946	
S31	15:30		418767	1.7 R	0.36	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	67	946	
S32	16:00		450546	3.4 R	0.77	15	0.0	2.8 R	0.64	15	0.0	74 R	946	
S33	16:30		376004	1.1 R	0.20	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	64	945	
S34	17:00		384666	0.8	0.15	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	62	945	
S35	17:30		339305	0.7	0.12	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	60	945	
S36	18:00		350015	1.0 R	0.18	15	0.0	1.1	0.19	15	0.0	62	946	
S37	18:30		359566	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	62	946	
S38	19:00		349523	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	60	946	
S39	19:30		348709	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	947	
S40	20:00		344229	0.7	0.12	15	0.0	1.0	0.17	15	0.0	59	947	
S41	20:30		343594	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	948	
S42	21:00		291386	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	948	
S43	21:30		293646	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	949	
S44	22:00		294508	0.5	0.07	15	0.0	0.6	0.09	15	0.0	50	950	
S45	22:30		307478	0.4	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	950	
S46	23:00		290308	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	49	952	
S47	23:30		293467	0.6	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	952	
S48	24:00		345908	0.5	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	50	952	
DAV Average/ Sum			394641	1.2	12.12	5	0.0	0.7	7.04	5	0.0	57	947	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			290308	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	43	945	
Time			23:00	01:00	21:30	00:30	00:30	01:00	23:00	00:30	00:30	01:30	17:30	
HAV Max (steady state)			479891	3.8	0.83	15	0.0	2.8	0.64	15	0.0	74	952	
Time			02:30	14:00	14:00	00:30	00:30	16:00	16:00	00:30	00:30	16:00	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.