

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		350316	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	947	
S02	01:00		373560	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	43	947	
S03	01:30		383095	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	947	
S04	02:00		370787	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	947	
S05	02:30		385697	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	946	
S06	03:00		374570	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	46	947	
S07	03:30		364314	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	947	
S08	04:00		372495	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	946	
S09	04:30		371699	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	946	
S10	05:00		367018	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	49	946	
S11	05:30		379415	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	946	
S12	06:00		365226	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	945	
S13	06:30		347707	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	945	
S14	07:00		375916	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	945	
S15	07:30		356883	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	945	
S16	08:00		369240	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	945	
S17	08:30		387024	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	945	
S18	09:00		371658	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	49	945	
S19	09:30		359042	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	945	
S20	10:00		361267	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	945	
S21	10:30		363478	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	944	
S22	11:00		368021	0.6	0.10	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	944	
S23	11:30		377133	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	944	
S24	12:00		367481	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	944	
S25	12:30		369263	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	943	
S26	13:00		310284	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	54	943	
S27	13:30		305494	0.5	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	943	
S28	14:00		295253	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	53	943	
S29	14:30		369479	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	943	
S30	15:00		343433	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	943	
S31	15:30		360905	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	943	
S32	16:00		373596	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	943	
S33	16:30		371296	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	943	
S34	17:00		365524	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	943	
S35	17:30		369136	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	51	943	
S36	18:00		374156	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	53	944	
S37	18:30		365256	0.4	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	53	944	
S38	19:00		360368	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	945	
S39	19:30		365564	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	945	
S40	20:00		378602	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	945	
S41	20:30		373696	0.7	0.14	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	944	
S42	21:00		379204	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	944	
S43	21:30		368023	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	51	945	
S44	22:00		341853	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	946	
S45	22:30		298994	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	50	946	
S46	23:00		297577	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	47	946	
S47	23:30		375539	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	946	
S48	24:00		380256	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	946	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	361579	0.4	3.08	5	0.0	0.3	2.89	5	0.0	50	945
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			295253	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	43	943	
Time			14:00	00:30	23:00	00:30	00:30	00:30	23:00	00:30	00:30	00:30	13:30	
HAV Max (steady state)			387024	0.7	0.14	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	55	947	
Time			08:30	20:30	20:30	00:30	00:30	18:00	18:00	00:30	00:30	12:00	01:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.