

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		325642	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	953	
S02	01:00		308512	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	953	
S03	01:30		340480	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	954	
S04	02:00		336086	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	44	954	
S05	02:30		320865	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	954	
S06	03:00		350168	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	954	
S07	03:30		358950	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	954	
S08	04:00		344733	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	41	955	
S09	04:30		311038	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	42	955	
S10	05:00		352466	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S11	05:30		348013	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	955	
S12	06:00		336642	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	956	
S13	06:30		301590	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	956	
S14	07:00		293358	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	48	957	
S15	07:30		346141	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	957	
S16	08:00		338002	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	957	
S17	08:30		339629	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	957	
S18	09:00		341307	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	957	
S19	09:30		349521	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	957	
S20	10:00		339665	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	957	
S21	10:30		317084	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	44	957	
S22	11:00		331708	0.6	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	956	
S23	11:30		286324	0.5	0.07	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	57	957	
S24	12:00		335747	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	956	
S25	12:30		356352	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	49	956	
S26	13:00		336069	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	955	
S27	13:30		352180	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	955	
S28	14:00		347542	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	954	
S29	14:30		337243	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	954	
S30	15:00		342026	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	953	
S31	15:30		353850	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	953	
S32	16:00		341454	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	953	
S33	16:30		370057	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	953	
S34	17:00		356530	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	953	
S35	17:30		362181	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	953	
S36	18:00		355936	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	953	
S37	18:30		366657	0.5	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	49	953	
S38	19:00		352745	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	952	
S39	19:30		350734	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	953	
S40	20:00		343634	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	953	
S41	20:30		311476	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	49	953	
S42	21:00		306037	0.9	0.14	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	953	
S43	21:30		341563	0.4	0.10	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	55	954	
S44	22:00		348170	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	54	955	
S45	22:30		326645	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	955	
S46	23:00		288527	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	956	
S47	23:30		336649	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	956	
S48	24:00		344415	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	956	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	337132	0.4	3.02	5	0.0	0.3	2.71	5	0.0	48	955
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			286324	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	41	952	
Time			11:30	03:00	23:00	00:30	00:30	04:30	07:00	00:30	00:30	04:00	19:00	
HAV Max (steady state)			370057	0.9	0.14	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	57	957	
Time			16:30	21:00	21:00	00:30	00:30	12:30	12:30	00:30	00:30	11:30	08:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.