

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		338226	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	957	
S02	01:00		302284	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	957	
S03	01:30		314658	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	957	
S04	02:00		355712	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	957	
S05	02:30		341154	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	44	957	
S06	03:00		323068	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	957	
S07	03:30		308257	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	957	
S08	04:00		361365	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	957	
S09	04:30		336339	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	957	
S10	05:00		300592	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	43	957	
S11	05:30		323298	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	957	
S12	06:00		339883	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	957	
S13	06:30		338404	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	957	
S14	07:00		326329	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	957	
S15	07:30		346905	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	957	
S16	08:00		317037	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	957	
S17	08:30		286470	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	44	956	
S18	09:00		331241	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	44	955	
S19	09:30		334018	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	955	
S20	10:00		348968	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	955	
S21	10:30		333983	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	955	
S22	11:00		351050	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	954	
S23	11:30		344313	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	954	
S24	12:00		353894	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	955	
S25	12:30		342243	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	954	
S26	13:00		350067	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	55	954	
S27	13:30		343688	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	953	
S28	14:00		484882	0.8	0.20	15	0.0	1.4	0.34	15	0.0	51	953	
S29	14:30		531929	0.7	0.18	15	0.0	0.6	0.17	15	0.0	51	953	
S30	15:00		524494	0.7	0.18	15	0.0	1.3	0.34	15	0.0	51	952	
S31	15:30		530675	0.5	0.14	15	0.0	0.5	0.14	15	0.0	52	952	
S32	16:00		549198	0.4	0.12	15	0.0	0.4	0.12	15	0.0	51	952	
S33	16:30		546113	0.5	0.13	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	51	951	
S34	17:00		535360	0.7	0.18	15	0.0	1.0	0.28	15	0.0	51	951	
S35	17:30		376201	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	950	
S36	18:00		370890	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	951	
S37	18:30		367411	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	950	
S38	19:00		381169	0.6	0.12	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	57	951	
S39	19:30		367357	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	57	951	
S40	20:00		358052	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	56	951	
S41	20:30		363180	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	952	
S42	21:00		372453	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	953	
S43	21:30		362284	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	953	
S44	22:00		335138	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	954	
S45	22:30		283987	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	954	
S46	23:00		298341	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	954	
S47	23:30		301406	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	955	
S48	24:00		343822	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	955	
DAV Average/ Sum			366204	0.4	3.68	5	0.0	0.4	3.87	5	0.0	48	954	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			283987	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	40	950	
Time			22:30	02:00	01:30	00:30	00:30	05:30	08:30	00:30	00:30	05:30	17:30	
HAV Max (steady state)			549198	0.8	0.20	15	0.0	1.4	0.34	15	0.0	57	957	
Time			16:00	14:00	14:00	00:30	00:30	14:00	15:00	00:30	00:30	19:30	07:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.