

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		356011	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	955	
S02	01:00		350757	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	955	
S03	01:30		352781	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	44	955	
S04	02:00		349210	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S05	02:30		355473	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S06	03:00		351717	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	955	
S07	03:30		355402	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	955	
S08	04:00		349562	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	954	
S09	04:30		357893	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	954	
S10	05:00		343953	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S11	05:30		340425	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	46	954	
S12	06:00		346091	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	955	
S13	06:30		351289	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	955	
S14	07:00		338318	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	955	
S15	07:30		315784	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	47	955	
S16	08:00		342492	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	955	
S17	08:30		331780	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	954	
S18	09:00		333513	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	954	
S19	09:30		345468	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	953	
S20	10:00		345178	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	953	
S21	10:30		338039	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	953	
S22	11:00		340525	0.6	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	953	
S23	11:30		336789	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	953	
S24	12:00		345448	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	953	
S25	12:30		323083	0.6	0.09	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	59	952	
S26	13:00		345972	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	57	952	
S27	13:30		354332	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	952	
S28	14:00		348787	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	951	
S29	14:30		351113	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	951	
S30	15:00		347582	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	950	
S31	15:30		352650	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	57	950	
S32	16:00		349861	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	58	950	
S33	16:30		331346	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	950	
S34	17:00		355316	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	949	
S35	17:30		359552	0.5	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	58	949	
S36	18:00		346441	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	59	949	
S37	18:30		314665	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	60	950	
S38	19:00		306352	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	950	
S39	19:30		312702	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	56	950	
S40	20:00		300929	0.5	0.08	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	56	950	
S41	20:30		311335	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	59	951	
S42	21:00		295465	0.4	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	951	
S43	21:30		291468	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	951	
S44	22:00		298086	0.4	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	51	952	
S45	22:30		294843	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	952	
S46	23:00		296951	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	952	
S47	23:30		309955	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	953	
S48	24:00		297194	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	953	
DAV Average/ Sum			334789	0.4	3.15	5	0.0	0.3	2.72	5	0.0	51	953	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			291468	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	949	
Time			21:30	00:30	22:30	00:30	00:30	02:00	21:30	00:30	00:30	01:00	18:00	
HAV Max (steady state)			359552	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	60	955	
Time			17:30	12:00	12:00	00:30	00:30	15:30	15:30	00:30	00:30	18:30	02:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.