

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		---X	262	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.5	---	50	0.0	68 R	963	
S02	01:00		---X	230	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.5	---	50	0.0	65 R	963	
S03	01:30		---X	351 R	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.6	---	50	0.0	64 R	964	
S04	02:00		---X	623 R	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.3	---	50	0.0	67 R	963	
S05	02:30		---X	408 R	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.6	---	50	0.0	68 R	963	
S06	03:00		---X	448 R	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.3	---	50	0.0	70 R	962	
S07	03:30		---X	328	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.5	---	50	0.0	68 R	962	
S08	04:00		---X	425 R	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.4	---	50	0.0	67 R	962	
S09	04:30		---X	930 R	---	---	0	0.3	---	15	0.0	2.2	---	50	0.0	67 R	962	
S10	05:00		---X	221	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.6	---	50	0.0	67 R	963	
S11	05:30		---X	303	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.8	---	50	0.0	65 R	963	
S12	06:00		---X	330	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.5	---	50	0.0	64 R	963	
S13	06:30		---X	249	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.7	---	50	0.0	63 R	963	
S14	07:00		---X	130	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.7	---	50	0.0	64 R	963	
S15	07:30		---X	382 R	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.4	---	50	0.0	60	963	
S16	08:00		---X	95	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.7	---	50	0.0	65 R	962	
S17	08:30		---X	281	---	---	0	0.4	---	15	0.0	2.9	---	50	0.0	66 R	963	
S18	09:00		---X	51	---	---	0	0.5	---	15	0.0	2.5	---	50	0.0	70 R	962	
S19	09:30		606586	160	48.67	---	0	0.6	0.18	15	0.0	2.4 *	0.74	50	0.0 *	79 R	961	
S20	10:00		611469	285	87.08	---	0	0.6	0.19	15	0.0	---	---	50	---	76 R	962	
S21	10:30		580623	148	43.01	---	0	0.6	0.17	15	0.0	---	---	50	---	80 R	961	
S22	11:00		617427	265	81.70	---	0	0.6	0.19	15	0.0	---	---	50	---	82 R	961	
S23	11:30		605866	247	74.71	---	0	0.6	0.17	15	0.0	---	---	50	---	77 R	961	
S24	12:00		579841	225	65.17	---	0	0.6	0.17	15	0.0	---	---	50	---	78 R	961	
S25	12:30		574120	16	4.49	---	0	0.4	0.12	15	0.0	---	---	50	---	68 R	962	
S26	13:00		611229	306	93.61	---	0	0.3	0.09	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	66 R	962	
S27	13:30		584220	218	63.74	---	0	0.4	0.12	15	0.0	---	---	50	---	73 R	961	
S28	14:00		600711	381 R	114.35	---	0	0.5	0.14	15	0.0	---	---	50	---	76 R	961	
S29	14:30		592778	140	41.46	---	0	0.5	0.15	15	0.0	---	---	50	---	79 R	960	
S30	15:00		594075	305	90.57	---	0	0.6	0.18	15	0.0	---	---	50	---	84 R	959	
S31	15:30		587025	164	48.03	---	0	0.6	0.18	15	0.0	---	---	50	---	80 R	959	
S32	16:00		587811	204	60.04	---	0	0.6	0.19	15	0.0	---	---	50	---	84 R	959	
S33	16:30		571086	105	30.04	---	0	0.6	0.17	15	0.0	---	---	50	---	81 R	959	
S34	17:00		610140	221	67.30	---	0	0.6	0.17	15	0.0	---	---	50	---	78 R	959	
S35	17:30		568861	29	8.16	---	0	0.5	0.14	15	0.0	---	---	50	---	76 R	959	
S36	18:00		581552	252	73.18	---	0	0.4	0.12	15	0.0	---	---	50	---	74 R	959	
S37	18:30		611155	246	75.19	---	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2 *	0.67	50	0.0 *	75 R	959	
S38	19:00		562031	9	2.52	---	0	0.5	0.13	15	0.0	---	---	50	---	76 R	959	
S39	19:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S40	20:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S41	20:30		601133	7	2.00	---	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	61	961	
S42	21:00		622968	6	1.92	---	0	0.0	0.02	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	60	961	
S43	21:30		617612	4	1.14	---	0	0.0	0.00	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	58	962	
S44	22:00		631344	2	0.54	---	0	0.0	0.00	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	56	962	
S45	22:30		630365	0	0.04	---	0	0.0	0.00	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	54	963	
S46	23:00		623315	2	0.65	---	0	0.0	0.00	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	54	963	
S47	23:30		620657	7	2.03	---	0	0.0	0.00	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	55	963	
S48	24:00		625508	7	2.21	---	0	0.0	0.01	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	54	963	
DAV Average/ Sum				218	1183.54	---	218	0.4	3.16	5	0.0	2.5	8.10	50	0.0	69	962	
Availability in %				60.9 %	100.0 %	60.9 %	0.0 %	100.0 %	60.9 %	100.0 %	100.0 %	63.0 %	23.9 %	100.0 %	63.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				562031	0	0.04	0	0.0	0.00	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	54	959	
Time				19:00	22:30	22:30	00:30	23:00	23:00	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	24:00	16:00	
HAV Max (steady state)				631344	930	114.35	0	0.6	0.19	15	0.0	2.9	0.84	50	0.0	84	964	
Time				22:00	04:30	14:00	00:30	16:00	10:00	00:30	00:30	08:30	13:00	00:30	00:30	16:00	01:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 23.0, Steady Op Hours: 23.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.