

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		340065	62	10.59	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	44 R	932		
S02	01:00		343145	59	10.14	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	42 R	932		
S03	01:30		339649	114	19.39	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	44 R	932		
S04	02:00		341969	6	1.03	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	43 R	932		
S05	02:30		343267	91	15.55	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	42 R	932		
S06	03:00		343860	113	19.49	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	41 R	932		
S07	03:30		340687	32	5.43	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	42 R	931		
S08	04:00		340880	7	1.13	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	42 R	932		
S09	04:30		345754	2	0.31	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	39	931		
S10	05:00		348302	4	0.69	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	931		
S11	05:30		349216	128	22.33	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	36	931		
S12	06:00		345775	192	33.24	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	39	931		
S13	06:30		348325	5	0.87	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	931		
S14	07:00		343661	294 R	50.48	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	40	931		
S15	07:30		342395	144	24.57	----	0	0.7	0.11	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	41 R	931		
S16	08:00		344230	63	10.77	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	40 R	931		
S17	08:30		345520	5	0.94	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	39	931		
S18	09:00		339499	294 R	49.86	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	44 R	932		
S19	09:30		335680	100	16.72	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	48 R	932		
S20	10:00		336121	209	35.20	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	48 R	932		
S21	10:30		334039	279 R	46.67	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	49 R	932		
S22	11:00		331271	240	39.79	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	52 R	932		
S23	11:30		332260	373 R	62.03	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	52 R	932		
S24	12:00		329970	219	36.21	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	53 R	932		
S25	12:30		331229	124	20.56	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	52 R	932		
S26	13:00		331694	182	30.21	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	50 R	931		
S27	13:30		329085	273 R	44.99	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	53 R	931		
S28	14:00		325822	402 R	65.55	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.6	0.42	50	0.0	56 R	931		
S29	14:30		323597	163	26.33	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	59 R	932		
S30	15:00		326942	265 R	43.24	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	56 R	932		
S31	15:30		326905	95	15.50	----	0	0.5	0.07	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	56 R	931		
S32	16:00		324291	136	21.98	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	57 R	930		
S33	16:30		317793	92	14.56	----	0	0.8	0.12	15	0.0	2.2	0.34	50	0.0	63 R	931		
S34	17:00		317694	111	17.57	----	0	0.8	0.12	15	0.0	2.0	0.31	50	0.0	64 R	930		
S35	17:30		321171	77	12.42	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.9	0.30	50	0.0	60 R	930		
S36	18:00		318808	138	22.07	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	62 R	930		
S37	18:30		323107	201	32.40	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	59 R	930		
S38	19:00		329408	10	1.65	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	57 R	931		
S39	19:30		336545	18	3.01	----	0	0.6	0.10	15	0.0	5.1	0.86	50	0.0	53 R	933		
S40	20:00		340057	12	2.05	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	50 R	933		
S41	20:30		343018	10	1.80	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	48 R	933		
S42	21:00		345094	9	1.56	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	46 R	934		
S43	21:30		346306	6	0.96	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	46 R	934		
S44	22:00		347830	3	0.48	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	44 R	934		
S45	22:30		348994	4	0.73	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	43 R	935		
S46	23:00		352118	0	0.00	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	42 R	935		
S47	23:30		354050	0	0.00	----	0	0.8	0.14	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	40	935		
S48	24:00		342764	370 R	63.36	----	0	0.9	0.16	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	45 R	934		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	337289	119	956.40	----	E	119	0.5	4.37	5	0.0	2.2	18.21	50	0.0	48	932
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				317694	0	0.00		0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	36	930	
Time				17:00	23:00			00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	23:30	16:00	00:30	00:30	05:30	17:30	
HAV Max (steady state)				354050	402	65.55		0	0.9	0.16	15	0.0	5.1	0.86	50	0.0	64	935	
Time				23:30	14:00			00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	17:00	23:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		36	
S02	01:00		36	
S03	01:30		35	
S04	02:00		35	
S05	02:30		35	
S06	03:00		34	
S07	03:30		34	
S08	04:00		34	
S09	04:30		33	
S10	05:00		33	
S11	05:30		32	
S12	06:00		32	
S13	06:30		32	
S14	07:00		32	
S15	07:30		32	
S16	08:00		32	
S17	08:30		32	
S18	09:00		33	
S19	09:30		35	
S20	10:00		36	
S21	10:30		38	
S22	11:00		39	
S23	11:30		40	
S24	12:00		41	
S25	12:30		42	
S26	13:00		42	
S27	13:30		43	
S28	14:00		43	
S29	14:30		44	
S30	15:00		45	
S31	15:30		45	
S32	16:00		45	
S33	16:30		46	
S34	17:00		46	
S35	17:30		46	
S36	18:00		47	
S37	18:30		48	
S38	19:00		48	
S39	19:30		48	
S40	20:00		48	
S41	20:30		46	
S42	21:00		45	
S43	21:30		43	
S44	22:00		42	
S45	22:30		40	
S46	23:00		39	
S47	23:30		38	
S48	24:00		37	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	39	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			32	
Time			07:00	
HAV Max (steady state)			48	
Time			19:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.