

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		638273	314	100.15	----	0	0.4	0.14	15	0.0	4.5	1.42	50	0.0	58	955		
S02	01:00		613673	344 R	105.52	----	0	0.5	0.14	15	0.0	8.5	2.61	50	0.0	59	956		
S03	01:30		640087	350 R	112.13	----	0	0.4	0.14	15	0.0	4.9	1.56	50	0.0	53	957		
S04	02:00		608753	297	90.39	----	0	0.4	0.14	15	0.0	7.0	2.14	50	0.0	58	956		
S05	02:30		625930	471 R	147.54	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.5	1.40	50	0.0	63 R	956		
S06	03:00		630186	398 R	125.38	----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.9	1.86	50	0.0	60	956		
S07	03:30		578700	263	76.22	----	0	0.5	0.14	15	0.0	9.3	2.70	50	0.0	62 R	956		
S08	04:00		595877	16	4.81	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.8	1.44	50	0.0	50	957		
S09	04:30		683910	32	10.79	----	0	0.4	0.15	15	0.0	3.9	1.33	50	0.0	45	958		
S10	05:00		661792	393 R	130.08	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.2	1.06	50	0.0	50	957		
S11	05:30		603322	422 R	127.38	----	0	0.4	0.13	15	0.0	7.1	2.14	50	0.0	55	957		
S12	06:00		604208	392 R	118.53	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.8	1.14	50	0.0	60	957		
S13	06:30		542209	6	1.55	----	0	0.5	0.13	15	0.0	3.3	0.90	50	0.0	54	957		
S14	07:00		141815	7	0.48	----	0	0.5	0.03	15	0.0	3.4	0.24	50	0.0	49	958		
S15	07:30		173144	8	0.65	----	0	0.5	0.04	15	0.0	3.5	0.30	50	0.0	46	958		
S16	08:00		161139	11	0.92	----	0	0.5	0.04	15	0.0	9.3	0.75	50	0.0	43	958		
S17	08:30		598095	366 R	109.33	----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.9	1.78	50	0.0	47	958		
S18	09:00		640656	169	54.23	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.8	1.22	50	0.0	58	957		
S19	09:30		614865	406 R	124.70	----	0	0.5	0.16	15	0.0	6.0	1.84	50	0.0	58	957		
S20	10:00		550874	415 R	114.34	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.4	1.21	50	0.0	66 R	956		
S21	10:30		602135	64	19.27	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	62 R	956		
S22	11:00		605521	459 R	138.83	----	0	0.5	0.15	15	0.0	10.1 R	3.06	50	0.0	59	956		
S23	11:30		628174	470 R	147.56	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.1	1.30	50	0.0	65 R	956		
S24	12:00		599383	18	5.26	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.8	1.15	50	0.0	58	956		
S25	12:30		603732	12	3.58	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	53	957		
S26	13:00		632302	66	20.98	----	0	0.3	0.08	15	0.0	4.3	1.36	50	0.0	51	957		
S27	13:30		643842	709 R	228.24	----	0	0.2	0.08	15	0.0	8.8	2.84	50	0.0	57	956		
S28	14:00		613594	402 R	123.38	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.8	0.86	50	0.0	62 R	955		
S29	14:30		639452	89	28.60	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.9	0.94	50	0.0	60	955		
S30	15:00		666673	116	38.72	----	0	0.2	0.08	15	0.0	2.6	0.87	50	0.0	60	954		
S31	15:30		677316	149	50.47	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.5	0.84	50	0.0	62 R	953		
S32	16:00		584291	11	3.32	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.1	1.19	50	0.0	60	953		
S33	16:30		600386	14	4.20	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.9	1.16	50	0.0	56	953		
S34	17:00		622289	544 R	169.36	----	0	0.2	0.06	15	0.0	8.8	2.74	50	0.0	59	953		
S35	17:30		594798	111	33.15	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.8	0.82	50	0.0	61	953		
S36	18:00		607337	254	77.19	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	56	953		
S37	18:30		610162	250	76.35	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	63 R	952		
S38	19:00		644143	6	1.93	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	55	954		
S39	19:30		776671	6	2.40	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.92	50	0.0	49	956		
S40	20:00		764060	5	1.78	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.6	0.99	50	0.0	47	956		
S41	20:30		777730	4	1.41	----	0	0.1	0.04	15	0.0	2.6	1.00	50	0.0	46	956		
S42	21:00		788046	3	1.04	----	0	0.1	0.06	15	0.0	2.6	1.02	50	0.0	45	956		
S43	21:30		772417	118	45.39	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.9	1.13	50	0.0	44	957		
S44	22:00		631215	326	102.78	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	56	956		
S45	22:30		643745	213	68.44	----	0	0.2	0.08	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	61	955		
S46	23:00		652246	297	96.90	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.0	1.29	50	0.0	60	955		
S47	23:30		635617	362 R	115.08	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.1	0.99	50	0.0	63 R	955		
S48	24:00		597427	22	6.69	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.3	1.28	50	0.0	60	956		
DAV Average/ Sum			606713	212	3167.43	----	E	212	0.3	4.74	5	0.0	4.4	62.70	50	0.0	56	956	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)			141815	3	0.48		0	0.1	0.02	15	0.0	2.3	0.24	50	0.0	43	952		
Time			07:00	21:00	07:00		00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	19:00	07:00	00:30	00:30	08:00	18:30		
HAV Max (steady state)			788046	709	228.24		0	0.5	0.16	15	0.0	10.1	3.06	50	0.0	66	958		
Time			21:00	13:30	13:30		00:30	10:30	09:00	00:30	00:30	11:00	11:00	00:30	00:30	10:00	07:30		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, PR: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.