

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30		639824	152	48.66	----	0	0.1	0.04	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	60	955	
S02	01:00		616712	129	39.83	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	61 R	955	
S03	01:30		618699	333	103.10	----	0	0.2	0.06	15	0.0	4.1	1.28	50	0.0	62 R	955	
S04	02:00		628048	262	82.14	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	65 R	954	
S05	02:30		596432	16	4.85	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.1	0.92	50	0.0	63 R	954	
S06	03:00		603989	75	22.73	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.3	1.01	50	0.0	55	955	
S07	03:30		654845	212	69.56	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.5	1.14	50	0.0	58	955	
S08	04:00		667321	184	61.29	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.3	0.78	50	0.0	61 R	954	
S09	04:30		612705	87	26.75	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	60	954	
S10	05:00		644413	110	35.31	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	59	954	
S11	05:30		651641	161	52.32	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.9	1.28	50	0.0	59	954	
S12	06:00		671641	166	55.72	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.2	0.75	50	0.0	60	954	
S13	06:30		630269	185	58.30	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.8	0.89	50	0.0	58	955	
S14	07:00		637025	138	44.01	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.5	1.11	50	0.0	60	955	
S15	07:30		648435	261	84.55	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.5	0.81	50	0.0	60	955	
S16	08:00		621532	110	34.06	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.4	1.04	50	0.0	60	955	
S17	08:30		665120	161	53.66	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.0	1.00	50	0.0	60	955	
S18	09:00		628855	49	15.53	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.1	1.29	50	0.0	60	955	
S19	09:30		669987	29	9.60	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.75	50	0.0	62 R	955	
S20	10:00		615058	76	23.48	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	62 R	955	
S21	10:30		605511	232	70.31	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.0	0.92	50	0.0	65 R	954	
S22	11:00		655256	387 R	126.70	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.7	0.89	50	0.0	68 R	954	
S23	11:30		614355	87	26.83	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	69 R	954	
S24	12:00		624321	291	90.79	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	70 R	954	
S25	12:30		639229	235	75.10	----	0	0.3	0.10	15	0.0	1.8	0.57	50	0.0	68 R	954	
S26	13:00		614200	64	19.60	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	69 R	954	
S27	13:30		644187	307	98.74	----	0	0.3	0.10	15	0.0	5.0	1.60	50	0.0	69 R	954	
S28	14:00		655421	317	103.98	----	0	0.2	0.08	15	0.0	4.9	1.60	50	0.0	68 R	954	
S29	14:30		645398	80	25.97	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.4	0.76	50	0.0	69 R	954	
S30	15:00		647870	147	47.63	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	68 R	954	
S31	15:30		650415	175	56.86	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.4	0.78	50	0.0	69 R	953	
S32	16:00		634817	84	26.59	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	69 R	954	
S33	16:30		637178	56	17.81	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.4	0.76	50	0.0	63 R	956	
S34	17:00		646039	132	42.71	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.9	0.95	50	0.0	64 R	955	
S35	17:30		651803	119	38.81	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	65 R	955	
S36	18:00		637305	146	46.43	----	0	0.2	0.06	15	0.0	3.5	1.12	50	0.0	62 R	956	
S37	18:30		511116	131	33.57	----	0	0.2	0.06	15	0.0	4.3	1.10	50	0.0	64 R	956	
S38	19:00		150295	34	2.57	----	0	0.3	0.02	15	0.0	4.9	0.37	50	0.0	57	956	
S39	19:30		134048	20	1.35	----	0	0.3	0.02	15	0.0	4.0	0.27	50	0.0	52	957	
S40	20:00		117340	10	0.56	----	0	0.3	0.02	15	0.0	3.2	0.19	50	0.0	49	957	
S41	20:30		125851	8	0.48	----	0	0.3	0.02	15	0.0	3.1	0.20	50	0.0	48	957	
S42	21:00		116861	6	0.37	----	0	0.3	0.02	15	0.0	3.1	0.18	50	0.0	47	957	
S43	21:30		112290	5	0.30	----	0	0.4	0.02	15	0.0	2.9	0.16	50	0.0	46	957	
S44	22:00		99712	5	0.25	----	0	0.4	0.02	15	0.0	2.8	0.14	50	0.0	44	958	
S45	22:30		575953	150	43.14	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.7	0.77	50	0.0	43	958	
S46	23:00		706510	215	76.00	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.4	0.84	50	0.0	52	956	
S47	23:30		598624	17	5.06	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	54	956	
S48	24:00		649118	237	77.03	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.92	50	0.0	54	958	
DAV Average/ Sum			558824	137	2080.99	----	E	137	0.3	3.75	5	0.0	3.0	39.01	50	0.0	60	955
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			99712	5	0.25		0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.14	50	0.0	43	953	
Time			22:00	22:00	22:00		00:30	16:30	20:00	00:30	00:30	12:30	22:00	00:30	00:30	22:30	15:30	
HAV Max (steady state)			706510	387	126.70		0	0.4	0.14	15	0.0	5.0	1.60	50	0.0	70	958	
Time			23:00	11:00	11:00		00:30	23:00	23:00	00:30	00:30	13:30	14:00	00:30	00:30	12:00	22:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.