

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		367464	0	0.00	----	0	1.3	0.24	15	0.0	0.9	0.17	50	0.0	27	931	
S02	01:00		368059	0	0.00	----	0	1.1	0.21	15	0.0	0.9	0.17	50	0.0	27	931	
S03	01:30		368293	0	0.00	----	0	1.1	0.21	15	0.0	0.9	0.17	50	0.0	27	931	
S04	02:00		367982	0	0.00	----	0	1.1	0.20	15	0.0	1.0	0.18	50	0.0	27	931	
S05	02:30		367619	0	0.00	----	0	1.2	0.22	15	0.0	1.1	0.20	50	0.0	27	930	
S06	03:00		367944	0	0.00	----	0	1.3	0.24	15	0.0	0.9	0.16	50	0.0	27	930	
S07	03:30		367597	0	0.00	----	0	1.2	0.21	15	0.0	0.8	0.14	50	0.0	27	930	
S08	04:00		367959	0	0.00	----	0	1.2	0.22	15	0.0	0.9	0.16	50	0.0	27	930	
S09	04:30		367744	0	0.00	----	0	1.0	0.19	15	0.0	1.1	0.20	50	0.0	27	930	
S10	05:00		367434	0	0.00	----	0	1.0	0.19	15	0.0	1.1	0.20	50	0.0	27	930	
S11	05:30		374148	0	0.00	----	0	1.1	0.20	15	0.0	1.2	0.22	50	0.0	27	933	
S12	06:00		376846	0	0.00	----	0	1.2	0.23	15	0.0	1.1	0.21	50	0.0	27	934	
S13	06:30		376800	0	0.00	----	0	1.0	0.19	15	0.0	1.2	0.23	50	0.0	27	935	
S14	07:00		376667	0	0.00	----	0	1.0	0.18	15	0.0	1.4	0.26	50	0.0	27	935	
S15	07:30		376033	2	0.29	----	0	0.9	0.17	15	0.0	1.5	0.27	50	0.0	28	935	
S16	08:00		373207	1	0.28	----	0	1.0	0.19	15	0.0	2.2	0.42	50	0.0	28	933	
S17	08:30		354393	2	0.28	----	0	1.0	0.17	15	0.0	2.7	0.48	50	0.0	28	923	
S18	09:00		354541	1	0.23	----	0	1.0	0.17	15	0.0	4.0	0.70	50	0.0	27	923	
S19	09:30		353288	42	7.44	----	0	1.0	0.17	15	0.0	6.7	1.19	50	0.0	28	922	
S20	10:00		350911	212	37.17	----	0	1.1	0.19	15	0.0	7.9	1.39	50	0.0	30	922	
S21	10:30		344464	300 R	51.67	----	0	1.3	0.23	15	0.0	4.3	0.74	50	0.0	36	922	
S22	11:00		345878	220	37.99	----	0	1.1	0.20	15	0.0	5.6	0.96	50	0.0	35	922	
S23	11:30		340191	322 R	54.77	----	0	1.2	0.20	15	0.0	6.2	1.06	50	0.0	39	922	
S24	12:00		339745	217	36.94	----	0	1.4	0.24	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	40 R	922	
S25	12:30		345049	114	19.65	----	0	0.8	0.14	15	0.0	3.5	0.61	50	0.0	38	923	
S26	13:00		345146	190	32.87	----	0	0.8	0.13	15	0.0	3.9	0.68	50	0.0	39	924	
S27	13:30		346562	87	15.01	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	38	924	
S28	14:00		339762	128	21.71	----	0	0.7	0.13	15	0.0	5.1	0.86	50	0.0	41 R	923	
S29	14:30		336125	407 R	68.42	----	0	0.7	0.12	15	0.0	4.3	0.72	50	0.0	43 R	922	
S30	15:00		338099	308 R	52.11	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	44 R	923	
S31	15:30		338000	219	37.06	----	0	0.8	0.14	15	0.0	4.0	0.68	50	0.0	45 R	922	
S32	16:00		333407	310 R	51.66	----	0	0.8	0.14	15	0.0	4.7	0.79	50	0.0	47 R	922	
S33	16:30		334842	157	26.27	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	47 R	922	
S34	17:00		335755	213	35.76	----	0	1.0	0.17	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	46 R	922	
S35	17:30		335104	273 R	45.75	----	0	0.8	0.13	15	0.0	4.1	0.69	50	0.0	46 R	921	
S36	18:00		335748	83	14.02	----	0	0.8	0.13	15	0.0	3.7	0.62	50	0.0	47 R	922	
S37	18:30		346105	111	19.12	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	38	923	
S38	19:00		353623	5	0.81	----	0	0.9	0.15	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	33	924	
S39	19:30		352960	5	0.89	----	0	0.9	0.16	15	0.0	3.4	0.60	50	0.0	31	922	
S40	20:00		352928	1	0.19	----	0	0.9	0.16	15	0.0	3.1	0.55	50	0.0	31	922	
S41	20:30		354738	0	0.00	----	0	0.8	0.15	15	0.0	2.8	0.50	50	0.0	31	923	
S42	21:00		362727	0	0.01	----	0	0.8	0.15	15	0.0	2.9	0.53	50	0.0	32	928	
S43	21:30		362932	0	0.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	3.0	0.55	50	0.0	32	928	
S44	22:00		362846	0	0.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	3.5	0.63	50	0.0	31	927	
S45	22:30		353406	89	15.73	----	0	0.7	0.12	15	0.0	4.1	0.73	50	0.0	31	922	
S46	23:00		346732	317 R	54.91	----	0	0.8	0.14	15	0.0	4.7	0.82	50	0.0	36	922	
S47	23:30		343789	326 R	56.07	----	0	0.7	0.12	15	0.0	7.4	1.27	50	0.0	39	922	
S48	24:00		338800	298 R	50.49	----	0	0.7	0.12	15	0.0	6.7	1.14	50	0.0	44 R	923	
DAV Average/ Sum			354383	103	845.58	----	E	103	0.9	8.09	5	0.0	3.2	26.70	50	0.0	34	926
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			333407	0	0.00		0	0.6	0.10	15	0.0	0.8	0.14	50	0.0	27	921	
Time			16:00	00:30	00:30		00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	03:30	03:30	00:30	00:30	03:00	17:30	
HAV Max (steady state)			376846	407	68.42		0	1.4	0.24	15	0.0	7.9	1.39	50	0.0	47	935	
Time			06:00	14:30	14:30		00:30	12:00	12:00	00:30	00:30	10:00	10:00	00:30	00:30	16:00	07:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, C1: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		31	
S02	01:00		31	
S03	01:30		30	
S04	02:00		30	
S05	02:30		30	
S06	03:00		30	
S07	03:30		30	
S08	04:00		30	
S09	04:30		30	
S10	05:00		30	
S11	05:30		30	
S12	06:00		30	
S13	06:30		30	
S14	07:00		30	
S15	07:30		30	
S16	08:00		30	
S17	08:30		30	
S18	09:00		30	
S19	09:30		30	
S20	10:00		31	
S21	10:30		32	
S22	11:00		32	
S23	11:30		33	
S24	12:00		34	
S25	12:30		35	
S26	13:00		35	
S27	13:30		35	
S28	14:00		36	
S29	14:30		36	
S30	15:00		37	
S31	15:30		38	
S32	16:00		39	
S33	16:30		39	
S34	17:00		39	
S35	17:30		39	
S36	18:00		39	
S37	18:30		36	
S38	19:00		33	
S39	19:30		31	
S40	20:00		30	
S41	20:30		30	
S42	21:00		29	
S43	21:30		29	
S44	22:00		29	
S45	22:30		28	
S46	23:00		28	
S47	23:30		28	
S48	24:00		28	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	32	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			28	
Time			23:00	
HAV Max (steady state)			39	
Time			17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.