

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		334101	118	19.79	----	0	0.8	0.13	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	44 R	921	
S02	01:00		333976	107	17.93	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	44 R	921	
S03	01:30		332545	226	37.51	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.6	0.60	50	0.0	45 R	921	
S04	02:00		331387	192	31.89	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	47 R	921	
S05	02:30		331983	5	0.79	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	47 R	921	
S06	03:00		336489	51	8.62	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	42 R	921	
S07	03:30		335968	121	20.29	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	42 R	921	
S08	04:00		333619	140	23.30	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	44 R	921	
S09	04:30		334683	72	12.09	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	44 R	920	
S10	05:00		335193	75	12.51	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	43 R	920	
S11	05:30		335991	97	16.36	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	42 R	921	
S12	06:00		335655	142	23.89	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	42 R	921	
S13	06:30		336350	124	20.79	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	42 R	921	
S14	07:00		335858	97	16.22	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	42 R	922	
S15	07:30		335899	173	29.12	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	43 R	922	
S16	08:00		335129	54	9.01	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	44 R	922	
S17	08:30		335717	91	15.35	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	43 R	922	
S18	09:00		334456	52	8.71	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	44 R	922	
S19	09:30		333678	39	6.56	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	45 R	923	
S20	10:00		332110	66	11.01	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	46 R	922	
S21	10:30		331320	141	23.39	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	47 R	922	
S22	11:00		328768	252 R	41.36	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	50 R	923	
S23	11:30		327147	70	11.39	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	51 R	923	
S24	12:00		326410	145	23.63	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.35	50	0.0	52 R	923	
S25	12:30		327555	157	25.74	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	51 R	923	
S26	13:00		326160	50	8.12	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	52 R	922	
S27	13:30		325901	188	30.72	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.7	0.61	50	0.0	52 R	922	
S28	14:00		327792	115	18.90	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.4	0.56	50	0.0	50 R	922	
S29	14:30		325766	62	10.14	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	52 R	922	
S30	15:00		326555	97	15.89	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.5	0.40	50	0.0	52 R	922	
S31	15:30		326742	134	21.93	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	51 R	922	
S32	16:00		328008	64	10.49	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	51 R	922	
S33	16:30		332540	34	5.67	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	46 R	922	
S34	17:00		331057	85	14.11	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	47 R	922	
S35	17:30		330651	92	15.26	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	47 R	922	
S36	18:00		331825	91	15.13	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	46 R	922	
S37	18:30		335857	76	12.68	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	48 R	925	
S38	19:00		343911	8	1.41	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	46 R	927	
S39	19:30		347566	6	1.03	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	43 R	927	
S40	20:00		349667	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	41 R	927	
S41	20:30		349478	0	0.00	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	41 R	927	
S42	21:00		350083	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	40 R	927	
S43	21:30		351904	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	928	
S44	22:00		354716	0	0.00	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	37	928	
S45	22:30		345747	22	3.82	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	34	921	
S46	23:00		341480	170	29.10	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	37	921	
S47	23:30		340701	7	1.23	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	38	921	
S48	24:00		341653	149	25.43	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	37	923	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	335370	89	708.32	----	E	89	0.4	3.46	5	0.0	2.3	18.85	50	0.0	45	923
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			325766	0	0.00		0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	34	920	
			14:30	20:00	20:00		00:30	09:00	09:00	00:30	00:30	12:30	12:30	00:30	00:30	22:30	05:00	
Time			354716	252	41.36		0	0.8	0.13	15	0.0	3.7	0.61	50	0.0	52	928	
HAV Max (steady state)			22:00	11:00	11:00		00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	13:30	13:30	00:30	00:30	12:00	21:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		37	
S02	01:00		37	
S03	01:30		37	
S04	02:00		36	
S05	02:30		36	
S06	03:00		36	
S07	03:30		35	
S08	04:00		35	
S09	04:30		35	
S10	05:00		35	
S11	05:30		34	
S12	06:00		34	
S13	06:30		34	
S14	07:00		34	
S15	07:30		34	
S16	08:00		34	
S17	08:30		34	
S18	09:00		35	
S19	09:30		36	
S20	10:00		36	
S21	10:30		37	
S22	11:00		38	
S23	11:30		39	
S24	12:00		40	
S25	12:30		41	
S26	13:00		41	
S27	13:30		41	
S28	14:00		42	
S29	14:30		42	
S30	15:00		43	
S31	15:30		43	
S32	16:00		43	
S33	16:30		43	
S34	17:00		41	
S35	17:30		40	
S36	18:00		39	
S37	18:30		37	
S38	19:00		36	
S39	19:30		36	
S40	20:00		35	
S41	20:30		34	
S42	21:00		34	
S43	21:30		33	
S44	22:00		33	
S45	22:30		32	
S46	23:00		31	
S47	23:30		31	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	37	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			31 24:00	
HAV Max (steady state) Time			43 16:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.