

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		374744	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	32	948	
S02	01:00		369481	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	36	948	
S03	01:30		373613	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	33	949	
S04	02:00		377518	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	36	949	
S05	02:30		358474	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	33	949	
S06	03:00		375767	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	35	949	
S07	03:30		368925	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	39	949	
S08	04:00		379473	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	39	949	
S09	04:30		371374	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	38	949	
S10	05:00		337701	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	950	
S11	05:30		351805	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	34	949	
S12	06:00		376985	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	949	
S13	06:30		323569	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	949	
S14	07:00		430816	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	40	949	
S15	07:30		505879	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	37	949	
S16	08:00		489505	0.3	0.08	15	0.0	0.3	0.09	15	0.0	35	949	
S17	08:30		377361	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	33	949	
S18	09:00		365397	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	34	950	
S19	09:30		372737	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	35	950	
S20	10:00		360552	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	949	
S21	10:30		354492	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	42	948	
S22	11:00		361812	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	948	
S23	11:30		350682	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	947	
S24	12:00		379960	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	947	
S25	12:30		369370	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	45	947	
S26	13:00		388952	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	947	
S27	13:30		351047	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	947	
S28	14:00		365884	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	946	
S29	14:30		368443	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	945	
S30	15:00		363566	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	945	
S31	15:30		328666	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	944	
S32	16:00		363252	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	943	
S33	16:30		477629	0.8	0.20	15	0.0	1.2	0.28	15	0.0	53	943	
S34	17:00		559535	0.4	0.12	15	0.0	0.6	0.16	15	0.0	53	943	
S35	17:30		564109	0.4	0.10	15	0.0	0.5	0.13	15	0.0	53	943	
S36	18:00		557080	0.5	0.13	15	0.0	0.5	0.15	15	0.0	51	943	
S37	18:30		526743	0.4	0.11	15	0.0	0.9	0.23	15	0.0	54	943	
S38	19:00		531633	0.4	0.11	15	0.0	0.6	0.16	15	0.0	52	944	
S39	19:30		507404	0.5	0.13	15	0.0	0.6	0.16	15	0.0	58	946	
S40	20:00		502317	0.8	0.20	15	0.0	0.7	0.18	15	0.0	62	946	
S41	20:30		404919	0.6	0.12	15	0.0	1.0	0.20	15	0.0	57	947	
S42	21:00		564193	0.6	0.16	15	0.0	0.7	0.21	15	0.0	55	947	
S43	21:30		489466	0.9	0.22	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	55	947	
S44	22:00		468704	1.0 R	0.24	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	55	948	
S45	22:30		374634	0.6	0.12	15	0.0	0.8	0.14	15	0.0	51	948	
S46	23:00		434739	0.9	0.20	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	54	948	
S47	23:30		483389	0.6	0.15	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	63	948	
S48	24:00		470186	1.4 R	0.33	15	0.0	1.3	0.30	15	0.0	65	948	
DAV Average/ Sum			414681	0.4	4.56	5	0.0	0.5	4.81	5	0.0	45	947	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			323569	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	32	943	
Time			06:30	09:00	05:00	00:30	00:30	09:00	15:30	00:30	00:30	00:30	16:30	
HAV Max (steady state)			564193	1.4	0.33	15	0.0	1.3	0.30	15	0.0	65	950	
Time			21:00	24:00	24:00	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	24:00	09:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.