

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		651913	406 R	132.24	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.4	0.79	50	0.0	61 R	954		
S02	01:00		613478	353 R	108.14	----	0	0.3	0.10	15	0.0	5.5	1.68	50	0.0	62 R	954		
S03	01:30		626594	720 R	225.72	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	63 R	954		
S04	02:00		607626	213	64.67	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.0	0.90	50	0.0	62 R	954		
S05	02:30		612100	247	75.54	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.9	1.21	50	0.0	57	955		
S06	03:00		576970	28	7.99	----	0	0.4	0.10	15	0.0	5.3	1.54	50	0.0	56	955		
S07	03:30		597211	9	2.63	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.4	1.00	50	0.0	49	956		
S08	04:00		595872	5	1.62	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.0	0.90	50	0.0	46	956		
S09	04:30		691937	236	81.74	----	0	0.09	0.09	15	0.0	3.1	1.08	50	0.0	48	957		
S10	05:00		634026	171	54.13	----	0	0.2	0.08	15	0.0	3.3	1.04	50	0.0	55	956		
S11	05:30		635667	128	40.56	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.7	1.17	50	0.0	56	956		
S12	06:00		662831	283	93.90	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.1	1.04	50	0.0	58	956		
S13	06:30		646823	155	49.98	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	63 R	956		
S14	07:00		631808	447 R	141.35	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.3	1.06	50	0.0	61 R	956		
S15	07:30		637790	172	54.89	----	0	0.13	0.13	15	0.0	3.1	1.00	50	0.0	63 R	956		
S16	08:00		645192	171	55.12	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.7	1.20	50	0.0	58	957		
S17	08:30		621499	294	91.41	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	58	957		
S18	09:00		626356	192	60.10	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.7	1.15	50	0.0	63 R	957		
S19	09:30		627811	501 R	157.27	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.06	50	0.0	65 R	957		
S20	10:00		576162	11	3.22	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.3	1.23	50	0.0	61	958		
S21	10:30		589984	12	3.53	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.9	1.14	50	0.0	53	958		
S22	11:00		644186	233	75.17	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.8	1.23	50	0.0	53	958		
S23	11:30		597170	133	39.57	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.0	1.19	50	0.0	58	958		
S24	12:00		650015	208	67.67	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.2	1.04	50	0.0	55	958		
S25	12:30		614018	174	53.41	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	65 R	957		
S26	13:00		619738	364 R	112.78	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.5	1.05	50	0.0	64 R	958		
S27	13:30		620517	194	60.33	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.1	0.96	50	0.0	67 R	958		
S28	14:00		664578	211	70.28	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.8	1.58	50	0.0	63 R	958		
S29	14:30		597404	23	6.96	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.4	1.03	50	0.0	59	959		
S30	15:00		637207	168	53.65	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.6	1.15	50	0.0	60	959		
S31	15:30		625910	55	17.14	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	63 R	958		
S32	16:00		634516	409 R	129.75	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.8	1.84	50	0.0	67 R	958		
S33	16:30		655693	540 R	176.93	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.6	1.17	50	0.0	68 R	958		
S34	17:00		636649	272	86.57	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.6	1.14	50	0.0	69 R	958		
S35	17:30		657893	386 R	127.09	----	0	0.3	0.09	15	0.0	5.4	1.79	50	0.0	65 R	959		
S36	18:00		637662	202	64.39	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.6	1.16	50	0.0	66 R	959		
S37	18:30		632748	377 R	119.29	----	0	0.3	0.08	15	0.0	5.2	1.63	50	0.0	61 R	960		
S38	19:00		646663	292	94.50	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.7	1.21	50	0.0	65 R	961		
S39	19:30		653498	188	61.45	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.9	1.27	50	0.0	64 R	961		
S40	20:00		618017	297	91.78	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.1	1.26	50	0.0	65 R	960		
S41	20:30		585470	35	10.37	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.7	1.08	50	0.0	64 R	961		
S42	21:00		614221	183	56.21	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.8	1.47	50	0.0	64 R	962		
S43	21:30		606236	207	62.71	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.7	1.13	50	0.0	72 R	961		
S44	22:00		604090	217	65.41	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.0	1.19	50	0.0	67 R	963		
S45	22:30		636513	340 R	108.19	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.6	1.45	50	0.0	62 R	963		
S46	23:00		615444	154	47.38	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.7	1.13	50	0.0	64 R	962		
S47	23:30		662814	440 R	145.69	----	0	0.4	0.15	15	0.0	4.3	1.41	50	0.0	63 R	962		
S48	24:00		633814	111	35.17	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.4	1.06	50	0.0	64 R	962		
DAV Average/ Sum		48 Stat.	627340	233	3545.57	----	E	233	0.4	5.50	5	0.0	3.8	57.00	50	0.0	61	958	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)			576162	5	1.62		0	0.2	0.08	15	0.0	2.4	0.79	50	0.0	46	954		
Time			10:00	04:00	04:00		00:30	05:00	05:00	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	04:00	01:00		
HAV Max (steady state)			691937	720	225.72		0	0.5	0.15	15	0.0	5.8	1.84	50	0.0	72	963		
Time			04:30	01:30	01:30		00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	16:00	16:00	00:30	00:30	21:30	22:30		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.