

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		600246	404 R	121.21	----	0	0.5	0.14	15	0.0	8.5	2.57	50	0.0	71 R	962		
S02	01:00		637822	461 R	146.96	----	0	0.4	0.14	15	0.0	6.9	2.20	50	0.0	67 R	963		
S03	01:30		616972	232	71.53	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.7	1.44	50	0.0	69 R	962		
S04	02:00		602994	455 R	137.27	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.9	1.17	50	0.0	70 R	962		
S05	02:30		628262	320	100.62	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.9	1.24	50	0.0	68 R	962		
S06	03:00		592334	505 R	149.63	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.1	1.21	50	0.0	69 R	962		
S07	03:30		606405	384 R	116.42	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.9	1.19	50	0.0	68 R	962		
S08	04:00		598819	378 R	113.07	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.1	1.24	50	0.0	71 R	962		
S09	04:30		573101	300	85.89	----	0	0.4	0.14	15	0.0	5.7	1.65	50	0.0	69 R	962		
S10	05:00		609588	451 R	137.47	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.8	1.15	50	0.0	70 R	962		
S11	05:30		596518	376 R	112.12	----	0	0.5	0.15	15	0.0	6.4	1.90	50	0.0	68 R	962		
S12	06:00		609584	496 R	151.32	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.4	1.34	50	0.0	70 R	962		
S13	06:30		587649	371 R	108.89	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.4	1.58	50	0.0	65 R	962		
S14	07:00		600556	526 R	158.03	----	0	0.6	0.17	15	0.0	5.7	1.73	50	0.0	70 R	962		
S15	07:30		593210	93	27.53	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.2	1.23	50	0.0	64 R	962		
S16	08:00		595182	412 R	122.47	----	0	0.6	0.17	15	0.0	7.5	2.23	50	0.0	67 R	962		
S17	08:30		599874	330	98.83	----	0	0.6	0.17	15	0.0	5.0	1.51	50	0.0	68 R	961		
S18	09:00		600608	217	65.30	----	0	0.6	0.17	15	0.0	5.9	1.77	50	0.0	70 R	961		
S19	09:30		611521	91	27.77	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.0	0.90	50	0.0	72 R	961		
S20	10:00		598548	264	78.90	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.7	1.42	50	0.0	64 R	962		
S21	10:30		588295	446 R	131.10	----	0	0.6	0.16	15	0.0	5.8	1.69	50	0.0	72 R	961		
S22	11:00		576935	61	17.65	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.6	1.03	50	0.0	70 R	961		
S23	11:30		638464	351 R	112.07	----	0	0.4	0.13	15	0.0	6.4	2.05	50	0.0	64 R	962		
S24	12:00		601376	618 R	185.74	----	0	0.4	0.11	15	0.0	5.0	1.50	50	0.0	69 R	961		
S25	12:30		594927	359 R	106.74	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.7	1.40	50	0.0	69 R	961		
S26	13:00		619328	422 R	130.70	----	0	0.3	0.11	15	0.0	5.8	1.81	50	0.0	72 R	961		
S27	13:30		608621	237	72.03	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.8	1.14	50	0.0	72 R	960		
S28	14:00		607619	385 R	117.05	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.1	1.24	50	0.0	74 R	960		
S29	14:30		604754	249	75.23	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	73 R	960		
S30	15:00		622899	91	28.34	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	67 R	960		
S31	15:30		652531	178	57.93	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.3	1.07	50	0.0	69 R	960		
S32	16:00		663467	124	41.06	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.0	0.98	50	0.0	69 R	960		
S33	16:30		609849	263	80.26	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.1	0.95	50	0.0	68 R	960		
S34	17:00		613552	303	92.95	----	0	0.2	0.06	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	74 R	959		
S35	17:30		616218	124	38.06	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.1	0.95	50	0.0	74 R	959		
S36	18:00		634744	379 R	120.14	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.1	0.98	50	0.0	71 R	959		
S37	18:30		561105	18	5.04	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.9	0.81	50	0.0	66 R	959		
S38	19:00		581620	12	3.54	----	0	0.2	0.04	15	0.0	6.0	1.74	50	0.0	64 R	959		
S39	19:30		589780	5	1.60	----	0	0.1	0.03	15	0.0	5.9	1.73	50	0.0	58	959		
S40	20:00		595148	6 *	1.77	----	0	0.1	0.03	15	0.0	4.8 *	1.44	50	0.0 *	54 *	960 *		
S41	20:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S42	21:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S43	21:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S44	22:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S45	22:30		632061	152	47.99	----	0	0.3	0.09	15	0.0	6.7	2.13	50	0.0	46	961		
S46	23:00		606851	353 R	107.04	----	0	0.3	0.10	15	0.0	7.4	2.23	50	0.0	58	960		
S47	23:30		602155	293	88.23	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.4	1.33	50	0.0	56	960		
S48	24:00		624148	301	94.08	----	0	0.3	0.11	15	0.0	7.5	2.34	50	0.0	61 R	959		
DAV Average/ Sum			606960	291	3887.60	----	E	291	0.4	5.45	5	0.0	4.8	64.11	50	0.0	67	961	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)			561105	5	1.60			0	0.1	0.03	15	0.0	2.9	0.81	50	0.0	46	959	
Time			18:30	19:30	19:30			00:30	19:30	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	22:30	17:30		
HAV Max (steady state)			663467	618	185.74			0	0.6	0.17	15	0.0	8.5	2.57	50	0.0	74	963	
Time			16:00	12:00	12:00			00:30	08:30	09:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	17:00	01:00		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 22.0, Steady Op Hours: 22.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.