

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar
S01	00:30		342437	3	0.48	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	922	
S02	01:00		344954	36	6.20	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	35	921	
S03	01:30		342923	151	25.97	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	37	922	
S04	02:00		342581	106	18.22	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	37	922	
S05	02:30		340171	83	14.16	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	39	922	
S06	03:00		338851	82	13.89	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	40 R	921	
S07	03:30		336304	198	33.38	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.6	0.60	50	0.0	43 R	922	
S08	04:00		335470	92	15.50	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	44 R	922	
S09	04:30		335992	70	11.69	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	42 R	921	
S10	05:00		333234	9	1.58	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	43 R	922	
S11	05:30		333403	341 R	56.87	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	42 R	922	
S12	06:00		330870	100	16.61	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	44 R	922	
S13	06:30		331460	8	1.31	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	45 R	922	
S14	07:00		346697	2	0.34	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	40 R	927	
S15	07:30		347761	10	1.78	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	40	927	
S16	08:00		343009	6	1.03	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	39	924	
S17	08:30		335573	140	23.45	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	39	921	
S18	09:00		332584	198	32.87	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	42 R	922	
S19	09:30		331295	322 R	53.37	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	44 R	922	
S20	10:00		330282	49	8.02	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.47	50	0.0	45 R	922	
S21	10:30		328176	180	29.54	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	47 R	922	
S22	11:00		329573	182	29.96	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	46 R	922	
S23	11:30		329423	94	15.45	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	46 R	922	
S24	12:00		329419	143	23.51	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.1	0.50	50	0.0	45 R	921	
S25	12:30		330503	131	21.61	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	44 R	921	
S26	13:00		328546	63	10.27	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	46 R	921	
S27	13:30		329174	244 R	40.13	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	45 R	921	
S28	14:00		331735	159	26.46	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	44 R	920	
S29	14:30		328648	86	14.06	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	45 R	919	
S30	15:00		329252	144	23.69	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	45 R	919	
S31	15:30		332587	30	37.50	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	42 R	919	
S32	16:00		331306	93	15.40	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	43 R	919	
S33	16:30		331047	184	30.41	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	42 R	918	
S34	17:00		329913	143	23.57	----	0	0.8	0.14	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	44 R	918	
S35	17:30		332099	51	8.53	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	42 R	918	
S36	18:00		333126	126	21.05	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	41 R	918	
S37	18:30		334003	265 R	44.32	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	40 R	918	
S38	19:00		333304	91	15.22	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	41 R	918	
S39	19:30		332770	4	0.60	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	41 R	918	
S40	20:00		336910	5	0.77	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	38	918	
S41	20:30		339426	6	0.95	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	36	918	
S42	21:00		339588	3	0.45	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	36	919	
S43	21:30		340465	0	0.00	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	36	919	
S44	22:00		340707	1	0.14	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	35	919	
S45	22:30		339997	122	20.78	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	35	919	
S46	23:00		336301	156	26.28	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	39	920	
S47	23:30		332731	134	22.32	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	42 R	920	
S48	24:00		331553	381 R	63.20	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	43 R	920	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	334961	113	902.88	----	E	113	0.4	3.61	5	0.0	2.3	18.41	50	0.0	41	921
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			328176	0	0.00		0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	35	918	
Time			10:30	21:30	21:30		00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	14:00	14:00	00:30	00:30	01:00	17:30	
HAV Max (steady state)			347761	381	63.20		0	0.8	0.14	15	0.0	3.6	0.60	50	0.0	47	927	
Time			07:30	24:00	24:00		00:30	17:00	17:00	00:30	00:30	03:30	03:30	00:30	00:30	10:30	07:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		31	
S02	01:00		31	
S03	01:30		31	
S04	02:00		31	
S05	02:30		31	
S06	03:00		31	
S07	03:30		31	
S08	04:00		32	
S09	04:30		32	
S10	05:00		32	
S11	05:30		33	
S12	06:00		33	
S13	06:30		33	
S14	07:00		33	
S15	07:30		33	
S16	08:00		33	
S17	08:30		33	
S18	09:00		33	
S19	09:30		33	
S20	10:00		34	
S21	10:30		35	
S22	11:00		36	
S23	11:30		37	
S24	12:00		37	
S25	12:30		38	
S26	13:00		38	
S27	13:30		38	
S28	14:00		38	
S29	14:30		38	
S30	15:00		38	
S31	15:30		37	
S32	16:00		37	
S33	16:30		36	
S34	17:00		36	
S35	17:30		35	
S36	18:00		35	
S37	18:30		34	
S38	19:00		34	
S39	19:30		34	
S40	20:00		33	
S41	20:30		33	
S42	21:00		33	
S43	21:30		32	
S44	22:00		32	
S45	22:30		32	
S46	23:00		31	
S47	23:30		31	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	34	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			31 24:00	
HAV Max (steady state) Time			38 14:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.