

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit		
S01	00:30		340160	129	21.89	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	46 R	931
S02	01:00		344265	167	28.70	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	42 R	931
S03	01:30		340022	133	22.55	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.8	0.64	50	0.0	43 R	932
S04	02:00		338262	218	36.85	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	44 R	932
S05	02:30		339530	157	26.63	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	43 R	931
S06	03:00		339738	229	38.86	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	43 R	931
S07	03:30		340043	198	33.66	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	43 R	931
S08	04:00		338539	202	34.13	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	44 R	931
S09	04:30		339913	140	23.86	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	43 R	931
S10	05:00		338698	220	37.34	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	44 R	931
S11	05:30		340710	223	38.01	----	0	0.3	0.04	15	0.0	4.1	0.69	50	0.0	42 R	931
S12	06:00		340772	252 R	43.02	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	43 R	932
S13	06:30		342797	187	32.11	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	41 R	931
S14	07:00		340335	311 R	52.91	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.3	0.73	50	0.0	44 R	931
S15	07:30		344271	36	6.20	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	40 R	931
S16	08:00		341380	234	39.88	----	0	0.4	0.07	15	0.0	5.6	0.96	50	0.0	42 R	931
S17	08:30		341736	152	26.04	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	44 R	931
S18	09:00		340300	311 R	52.99	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	45 R	931
S19	09:30		338932	152	25.79	----	0	1.0	0.18	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	47 R	931
S20	10:00		344118	172	29.65	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	42 R	931
S21	10:30		338603	272 R	46.10	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.7	0.80	50	0.0	47 R	931
S22	11:00		339693	44	7.41	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	47 R	931
S23	11:30		341940	197	33.75	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.0	0.69	50	0.0	44 R	931
S24	12:00		340848	148	25.26	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	45 R	931
S25	12:30		338038	191	32.21	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.4	0.57	50	0.0	47 R	931
S26	13:00		331497	189	31.30	----	0	0.7	0.11	15	0.0	3.6	0.60	50	0.0	50 R	929
S27	13:30		326217	208	33.96	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.2	0.52	50	0.0	55 R	929
S28	14:00		323555	311 R	50.28	----	0	1.0	0.16	15	0.0	3.2	0.52	50	0.0	57 R	929
S29	14:30		324541	156	25.30	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.7	0.43	50	0.0	56 R	928
S30	15:00		328944	51	8.41	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	53 R	928
S31	15:30		329199	139	22.95	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	52 R	929
S32	16:00		330454	106	17.53	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	51 R	928
S33	16:30		329141	239	39.40	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	51 R	928
S34	17:00		324594	270 R	43.82	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.6	0.42	50	0.0	56 R	928
S35	17:30		325108	87	14.21	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	56 R	927
S36	18:00		329199	199	32.74	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.8	0.45	50	0.0	52 R	927
S37	18:30		330430	13	2.19	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	50 R	927
S38	19:00		330073	9	1.47	----	0	0.7	0.11	15	0.0	5.2	0.86	50	0.0	51 R	926
S39	19:30		335139	2	0.39	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	47 R	926
S40	20:00		342102	3	0.57	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	43 R	928
S41	20:30		357838	5	0.97	----	0	0.6	0.11	15	0.0	5.2	0.92	50	0.0	43 R	936
S42	21:00		359030	3	0.48	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.4	0.78	50	0.0	42 R	937
S43	21:30		360183	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.5	0.64	50	0.0	41 R	937
S44	22:00		356883	0	0.00	----	0	0.5	0.10	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	41 R	934
S45	22:30		343129	34	5.86	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.3	0.57	50	0.0	40	927
S46	23:00		338828	211	35.82	----	0	0.5	0.08	15	0.0	5.1	0.86	50	0.0	43 R	927
S47	23:30		340859	182	30.94	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	41 R	927
S48	24:00		336285	206	34.62	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.6	0.77	50	0.0	45 R	927
DAV Average/ Sum		48 Stat.	338476	152	1228.99	----	E 152	0.5	4.16	5	0.0	3.4	27.74	50	0.0	46	930
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			323555	0	0.00		0	0.3	0.04	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	40	926
Time			14:00	21:30			00:30	08:30	08:30	00:30	00:30	09:30	16:00	00:30	00:30	22:30	19:30
HAV Max (steady state)			360183	311	52.99		0	1.0	0.18	15	0.0	5.6	0.96	50	0.0	57	937
Time			21:30	09:00	09:00		00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	14:00	21:00
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		34	
S02	01:00		34	
S03	01:30		33	
S04	02:00		32	
S05	02:30		32	
S06	03:00		32	
S07	03:30		32	
S08	04:00		31	
S09	04:30		31	
S10	05:00		31	
S11	05:30		31	
S12	06:00		31	
S13	06:30		31	
S14	07:00		31	
S15	07:30		31	
S16	08:00		30	
S17	08:30		31	
S18	09:00		31	
S19	09:30		32	
S20	10:00		33	
S21	10:30		34	
S22	11:00		36	
S23	11:30		37	
S24	12:00		37	
S25	12:30		38	
S26	13:00		38	
S27	13:30		39	
S28	14:00		40	
S29	14:30		41	
S30	15:00		41	
S31	15:30		41	
S32	16:00		42	
S33	16:30		42	
S34	17:00		42	
S35	17:30		42	
S36	18:00		42	
S37	18:30		42	
S38	19:00		42	
S39	19:30		42	
S40	20:00		41	
S41	20:30		40	
S42	21:00		38	
S43	21:30		37	
S44	22:00		36	
S45	22:30		35	
S46	23:00		35	
S47	23:30		34	
S48	24:00		34	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	36	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			30 08:00	
HAV Max (steady state) Time			42 18:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.