

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		393509	0.4	0.08	15	0.0	1.1	0.22	15	0.0	49	946	
S02	01:00		382582	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	946	
S03	01:30		377169	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	946	
S04	02:00		388185	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	946	
S05	02:30		389279	0.4	0.07	15	0.0	1.2	0.24	15	0.0	50	946	
S06	03:00		382731	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	946	
S07	03:30		356058	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	50	947	
S08	04:00		326059	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	947	
S09	04:30		332664	0.3	0.05	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	43	947	
S10	05:00		381444	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	948	
S11	05:30		385299	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	44	948	
S12	06:00		390471	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	948	
S13	06:30		381225	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	47	948	
S14	07:00		387783	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	948	
S15	07:30		385122	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	949	
S16	08:00		380849	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	950	
S17	08:30		374865	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	950	
S18	09:00		378195	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	48	950	
S19	09:30		384494	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	950	
S20	10:00		389088	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	51	950	
S21	10:30		342517	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	54	950	
S22	11:00		387403	0.5	0.09	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	55	949	
S23	11:30		390333	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	55	949	
S24	12:00		394117	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	949	
S25	12:30		383741	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	950	
S26	13:00		385567	0.4	0.07	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	48	950	
S27	13:30		391220	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	951	
S28	14:00		380217	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	950	
S29	14:30		352906	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	951	
S30	15:00		359282	0.4	0.06	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	51	950	
S31	15:30		390291	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	49	950	
S32	16:00		391788	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	950	
S33	16:30		380637	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	951	
S34	17:00		389045	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	48	951	
S35	17:30		387592	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	952	
S36	18:00		373601	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	952	
S37	18:30		383475	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	952	
S38	19:00		387057	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	48	953	
S39	19:30		383498	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	953	
S40	20:00		398165	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	953	
S41	20:30		382364	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	954	
S42	21:00		374331	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	50	955	
S43	21:30		388607	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	955	
S44	22:00		390666	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	955	
S45	22:30		382745	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	955	
S46	23:00		398055	0.3	0.07	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	49	955	
S47	23:30		378615	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	955	
S48	24:00		367771	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	955	
DAV Average/ Sum			380014	0.3	2.94	5	0.0	0.5	4.18	5	0.0	49	950	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			326059	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	946	
Time			04:00	04:00	04:00	00:30	00:30	24:00	04:00	00:30	00:30	05:00	00:30	
HAV Max (steady state)			398165	0.5	0.09	15	0.0	1.2	0.24	15	0.0	55	955	
Time			20:00	11:00	11:00	00:30	00:30	02:30	00:30	00:30	00:30	11:00	23:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.