

| SW                     | Time  | Block Flag | F odp   | prah SICK |         |         |         | prah ENVEA |         |         |         | T odp   | P odp   | Remark |
|------------------------|-------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                        |       |            | m³/h    | mg/m³     | kg      | Limit   | VA      | mg/m³      | kg      | Limit   | VA      | °C      | mbar    |        |
| S01                    | 00:30 |            | 407064  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 46      | 956     |        |
| S02                    | 01:00 |            | 386518  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 48      | 956     |        |
| S03                    | 01:30 |            | 376705  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 47      | 956     |        |
| S04                    | 02:00 |            | 380083  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.09    | 15      | 0.0     | 45      | 955     |        |
| S05                    | 02:30 |            | 377536  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 46      | 955     |        |
| S06                    | 03:00 |            | 380549  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 45      | 955     |        |
| S07                    | 03:30 |            | 485355  | 0.4       | 0.09    | 15      | 0.0     | 1.2        | 0.29    | 15      | 0.0     | 45      | 955     |        |
| S08                    | 04:00 |            | 499744  | 0.3       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.10    | 15      | 0.0     | 40      | 955     |        |
| S09                    | 04:30 |            | 404433  | 0.3       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.07    | 15      | 0.0     | 44      | 955     |        |
| S10                    | 05:00 |            | 362962  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 43      | 955     |        |
| S11                    | 05:30 |            | 353980  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 45      | 955     |        |
| S12                    | 06:00 |            | 344692  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.09    | 15      | 0.0     | 43      | 955     |        |
| S13                    | 06:30 |            | 377939  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.07    | 15      | 0.0     | 46      | 955     |        |
| S14                    | 07:00 |            | 381646  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 44      | 955     |        |
| S15                    | 07:30 |            | 386600  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 45      | 955     |        |
| S16                    | 08:00 |            | 377577  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.09    | 15      | 0.0     | 43      | 955     |        |
| S17                    | 08:30 |            | 386659  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 44      | 955     |        |
| S18                    | 09:00 |            | 368054  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 46      | 955     |        |
| S19                    | 09:30 |            | 369237  | 0.5       | 0.10    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 46      | 954     |        |
| S20                    | 10:00 |            | 373324  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.09    | 15      | 0.0     | 47      | 953     |        |
| S21                    | 10:30 |            | 379959  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 45      | 953     |        |
| S22                    | 11:00 |            | 349491  | 0.7       | 0.12    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 47      | 953     |        |
| S23                    | 11:30 |            | 369731  | 0.4       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.08    | 15      | 0.0     | 52      | 953     |        |
| S24                    | 12:00 |            | 354820  | 0.4       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.09    | 15      | 0.0     | 53      | 953     |        |
| S25                    | 12:30 |            | 380263  | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 54      | 953     |        |
| S26                    | 13:00 |            | 388587  | 0.5       | 0.10    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 50      | 952     |        |
| S27                    | 13:30 |            | 376369  | 0.4       | 0.08    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 52      | 952     |        |
| S28                    | 14:00 |            | 389265  | 0.3       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.09    | 15      | 0.0     | 50      | 952     |        |
| S29                    | 14:30 |            | 372262  | 0.6       | 0.11    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 51      | 952     |        |
| S30                    | 15:00 |            | 393675  | 0.3       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 49      | 951     |        |
| S31                    | 15:30 |            | 390790  | 0.8       | 0.15    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.07    | 15      | 0.0     | 50      | 951     |        |
| S32                    | 16:00 |            | 392154  | 0.4       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.09    | 15      | 0.0     | 50      | 950     |        |
| S33                    | 16:30 |            | 454548  | 0.8       | 0.17    | 15      | 0.0     | 1.2        | 0.28    | 15      | 0.0     | 50      | 950     |        |
| S34                    | 17:00 |            | 517561  | 1.1 R     | 0.29    | 15      | 0.0     | 1.1        | 0.30    | 15      | 0.0     | 63      | 950     |        |
| S35                    | 17:30 |            | 433241  | 1.1 R     | 0.24    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.15    | 15      | 0.0     | 58      | 950     |        |
| S36                    | 18:00 |            | 429217  | 1.2 R     | 0.25    | 15      | 0.0     | 1.6 R      | 0.34    | 15      | 0.0     | 59      | 950     |        |
| S37                    | 18:30 |            | 472792  | 1.1 R     | 0.27    | 15      | 0.0     | 1.7 R      | 0.40    | 15      | 0.0     | 62      | 950     |        |
| S38                    | 19:00 |            | 474328  | 0.8       | 0.20    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.20    | 15      | 0.0     | 65      | 949     |        |
| S39                    | 19:30 |            | 487478  | 1.0 R     | 0.25    | 15      | 0.0     | 1.2        | 0.28    | 15      | 0.0     | 67      | 950     |        |
| S40                    | 20:00 |            | 501401  | 1.0       | 0.25    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.19    | 15      | 0.0     | 60      | 950     |        |
| S41                    | 20:30 |            | 402836  | 0.8       | 0.17    | 15      | 0.0     | 2.8 R      | 0.56    | 15      | 0.0     | 57      | 950     |        |
| S42                    | 21:00 |            | 337163  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.06    | 15      | 0.0     | 51      | 951     |        |
| S43                    | 21:30 |            | 301152  | 0.3       | 0.04    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 46      | 952     |        |
| S44                    | 22:00 |            | 316172  | 0.3       | 0.04    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 43      | 952     |        |
| S45                    | 22:30 |            | 339805  | 0.4       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.13    | 15      | 0.0     | 42      | 952     |        |
| S46                    | 23:00 |            | 364079  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 43      | 952     |        |
| S47                    | 23:30 |            | 369284  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 44      | 952     |        |
| S48                    | 24:00 |            | 360948  | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.06    | 15      | 0.0     | 43      | 952     |        |
| DAV Average/ Sum       |       |            | 393334  | 0.5       | 4.69    | 5       | 0.0     | 0.6        | 5.56    | 5       | 0.0     | 49      | 953     |        |
| Availability in %      |       |            | 100.0 % | 100.0 %   | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 %    | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |        |
| HAV Min (steady state) |       |            | 301152  | 0.3       | 0.04    | 15      | 0.0     | 0.3        | 0.05    | 15      | 0.0     | 40      | 949     |        |
| Time                   |       |            | 21:30   | 05:00     | 22:00   | 00:30   | 00:30   | 10:30      | 22:00   | 00:30   | 00:30   | 04:00   | 19:00   |        |
| HAV Max (steady state) |       |            | 517561  | 1.2       | 0.29    | 15      | 0.0     | 2.8        | 0.56    | 15      | 0.0     | 67      | 956     |        |
| Time                   |       |            | 17:00   | 18:00     | 17:00   | 00:30   | 00:30   | 20:30      | 20:30   | 00:30   | 00:30   | 19:30   | 00:30   |        |
| Uncertainty mass (%)   |       |            |         |           |         |         |         |            |         |         |         |         |         |        |

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.