

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		386904	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	955	
S02	01:00		385670	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	50	956	
S03	01:30		378114	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	956	
S04	02:00		385927	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	47	956	
S05	02:30		347123	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	956	
S06	03:00		391004	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	46	956	
S07	03:30		367506	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	956	
S08	04:00		399785	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	956	
S09	04:30		387979	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	956	
S10	05:00		388079	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	955	
S11	05:30		392585	0.3	0.07	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	49	955	
S12	06:00		369219	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	956	
S13	06:30		353382	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	955	
S14	07:00		386931	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	956	
S15	07:30		381413	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	46	956	
S16	08:00		384951	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	956	
S17	08:30		391068	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	956	
S18	09:00		387451	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	956	
S19	09:30		397158	0.3	0.07	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	49	957	
S20	10:00		387371	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	957	
S21	10:30		400847	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	956	
S22	11:00		389014	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	957	
S23	11:30		385925	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	46	955	
S24	12:00		387234	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	955	
S25	12:30		382199	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	955	
S26	13:00		391967	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	954	
S27	13:30		364710	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	954	
S28	14:00		388217	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	953	
S29	14:30		367455	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	953	
S30	15:00		388833	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	952	
S31	15:30		381025	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	53	952	
S32	16:00		386976	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	952	
S33	16:30		387637	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	952	
S34	17:00		399086	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	952	
S35	17:30		410658	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	52	952	
S36	18:00		400635	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	53	952	
S37	18:30		398654	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	953	
S38	19:00		393654	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	953	
S39	19:30		400175	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	52	953	
S40	20:00		390456	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	53	954	
S41	20:30		401055	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	954	
S42	21:00		389622	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	50	955	
S43	21:30		404653	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	44	955	
S44	22:00		360348	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	956	
S45	22:30		386041	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	956	
S46	23:00		384807	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	956	
S47	23:30		389910	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	956	
S48	24:00		390263	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	41	956	
DAV Average/ Sum			386493	0.3	2.93	5	0.0	0.4	3.49	5	0.0	49	955	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			347123	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	952	
Time			02:30	06:30	06:30	00:30	00:30	12:30	12:30	00:30	00:30	24:00	17:00	
HAV Max (steady state)			410658	0.4	0.08	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	54	957	
Time			17:30	16:00	18:00	00:30	00:30	05:30	05:30	00:30	00:30	14:30	09:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.