

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		348401	136	23.63	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.1	0.55	50	0.0	40	928	
S02	01:00		348731	85	14.77	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	40 R	929	
S03	01:30		350384	39	6.79	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	38	929	
S04	02:00		347533	111	19.36	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	41 R	929	
S05	02:30		347567	159	27.60	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	41 R	929	
S06	03:00		349835	123	21.53	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	39	929	
S07	03:30		350074	41	7.21	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	39	929	
S08	04:00		349409	51	8.84	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	40	929	
S09	04:30		351249	55	9.62	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	38	929	
S10	05:00		352449	22	3.86	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.8	0.50	50	0.0	38	930	
S11	05:30		352857	57	10.02	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	37	930	
S12	06:00		354740	11	1.96	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	35	930	
S13	06:30		352345	109	19.26	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	35	929	
S14	07:00		350898	60	10.58	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	36	928	
S15	07:30		351648	60	10.52	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	35	929	
S16	08:00		345090	209	36.15	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	37	927	
S17	08:30		340082	168	28.61	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	41 R	927	
S18	09:00		337544	194	32.82	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.9	0.82	50	0.0	43 R	927	
S19	09:30		332268	117	19.39	----	0	0.4	0.07	15	0.0	8.8	1.46	50	0.0	48 R	927	
S20	10:00		334016	314 R	52.46	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.9	0.64	50	0.0	47 R	928	
S21	10:30		334787	132	22.14	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.9	0.65	50	0.0	46 R	927	
S22	11:00		334166	194	32.43	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.2	0.53	50	0.0	47 R	928	
S23	11:30		333645	199	33.26	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	47 R	928	
S24	12:00		332268	149	24.76	----	0	0.4	0.06	15	0.0	5.6	0.93	50	0.0	49 R	928	
S25	12:30		330899	239	39.48	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.1	0.51	50	0.0	50 R	928	
S26	13:00		329882	403 R	66.55	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	51 R	927	
S27	13:30		328073	111	18.24	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.6	0.59	50	0.0	52 R	927	
S28	14:00		326213	197	32.08	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	53 R	927	
S29	14:30		330202	254 R	42.02	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	50 R	927	
S30	15:00		328275	110	18.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	52 R	927	
S31	15:30		331012	94	15.50	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	49 R	927	
S32	16:00		330700	42	6.87	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.9	0.47	50	0.0	50 R	927	
S33	16:30		328619	119	19.58	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	51 R	927	
S34	17:00		327668	135	22.06	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	52 R	927	
S35	17:30		334808	3	0.46	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	50 R	929	
S36	18:00		341946	1	0.22	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.3	0.57	50	0.0	46 R	931	
S37	18:30		343568	3	0.43	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	45 R	930	
S38	19:00		344828	5	0.93	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	44 R	930	
S39	19:30		345512	2	0.29	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	43 R	930	
S40	20:00		344532	0	0.00	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	43 R	931	
S41	20:30		346394	0	0.00	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	42 R	931	
S42	21:00		348801	2	0.39	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	41 R	931	
S43	21:30		351384	2	0.37	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	39	931	
S44	22:00		347343	27	4.74	----	0	0.7	0.13	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	39	929	
S45	22:30		340706	133	22.73	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	40	927	
S46	23:00		340128	233	39.62	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	41 R	927	
S47	23:30		337991	39	6.53	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	43 R	928	
S48	24:00		338753	215	36.41	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	42 R	928	
DAV Average/ Sum			341255	108	871.05	----	E	108	0.5	3.96	5	0.0	3.1	25.62	50	0.0	43	928
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			326213	0	0.00		0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	35	927	
Time			14:00	20:00	20:00		00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	06:30	16:30	00:30	00:30	06:30	09:00	
HAV Max (steady state)			354740	403	66.55		0	0.8	0.13	15	0.0	8.8	1.46	50	0.0	53	931	
Time			06:00	13:00	13:00		00:30	20:30	20:30	00:30	00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	14:00	21:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		31	
S02	01:00		31	
S03	01:30		31	
S04	02:00		31	
S05	02:30		31	
S06	03:00		30	
S07	03:30		30	
S08	04:00		29	
S09	04:30		29	
S10	05:00		29	
S11	05:30		29	
S12	06:00		29	
S13	06:30		29	
S14	07:00		29	
S15	07:30		29	
S16	08:00		29	
S17	08:30		29	
S18	09:00		30	
S19	09:30		31	
S20	10:00		32	
S21	10:30		34	
S22	11:00		35	
S23	11:30		36	
S24	12:00		37	
S25	12:30		38	
S26	13:00		39	
S27	13:30		39	
S28	14:00		40	
S29	14:30		41	
S30	15:00		41	
S31	15:30		41	
S32	16:00		42	
S33	16:30		42	
S34	17:00		42	
S35	17:30		42	
S36	18:00		42	
S37	18:30		42	
S38	19:00		41	
S39	19:30		41	
S40	20:00		40	
S41	20:30		39	
S42	21:00		38	
S43	21:30		37	
S44	22:00		36	
S45	22:30		35	
S46	23:00		34	
S47	23:30		34	
S48	24:00		34	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	35	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			29	
Time			05:00	
HAV Max (steady state)			42	
Time			17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.