

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		368612	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	42	952	
S02	01:00		370854	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	952	
S03	01:30		357824	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	952	
S04	02:00		359125	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	951	
S05	02:30		363367	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	48	951	
S06	03:00		327718	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	951	
S07	03:30		361070	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	950	
S08	04:00		467398	0.8	0.19	15	0.0	1.0	0.24	15	0.0	53	949	
S09	04:30		486595	1.1 R	0.27	15	0.0	2.0 R	0.48	15	0.0	58	949	
S10	05:00		424132	0.7	0.16	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	53	949	
S11	05:30		463490	1.0	0.23	15	0.0	0.8	0.20	15	0.0	69 R	949	
S12	06:00		523001	0.4	0.09	15	0.0	0.7	0.19	15	0.0	59	949	
S13	06:30		476157	1.1 R	0.26	15	0.0	2.3 R	0.55	15	0.0	55	948	
S14	07:00		501081	0.9	0.22	15	0.0	0.9	0.23	15	0.0	53	949	
S15	07:30		395746	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	46	949	
S16	08:00		343542	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	44	949	
S17	08:30		347227	0.3	0.06	15	0.0	0.8	0.14	15	0.0	40	949	
S18	09:00		363233	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	949	
S19	09:30		363458	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	40	949	
S20	10:00		360763	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	949	
S21	10:30		361211	0.3	0.06	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	43	949	
S22	11:00		365259	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	949	
S23	11:30		312540	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	41	949	
S24	12:00		360642	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	948	
S25	12:30		352538	0.7	0.12	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	47	948	
S26	13:00		359815	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	947	
S27	13:30		364443	0.7	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	947	
S28	14:00		361270	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	946	
S29	14:30		339929	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	52	945	
S30	15:00		368736	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	947	
S31	15:30		341241	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	948	
S32	16:00		376496	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	948	
S33	16:30		366705	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	948	
S34	17:00		443678	0.6	0.14	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	54	948	
S35	17:30		516865	0.8	0.21	15	0.0	1.0	0.26	15	0.0	55	947	
S36	18:00		450846	0.9	0.21	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	69 R	948	
S37	18:30		527699	0.4	0.10	15	0.0	0.6	0.16	15	0.0	59	948	
S38	19:00		502759	0.9	0.23	15	0.0	2.1 R	0.53	15	0.0	55	948	
S39	19:30		477392	0.9	0.20	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	55	948	
S40	20:00		528756	0.5	0.14	15	0.0	0.6	0.17	15	0.0	52	948	
S41	20:30		378651	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	51	948	
S42	21:00		360967	0.4	0.07	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	45	949	
S43	21:30		353439	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	949	
S44	22:00		349004	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	949	
S45	22:30		409159	0.5	0.10	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	44	950	
S46	23:00		465184	1.1 R	0.25	15	0.0	1.9 R	0.45	15	0.0	59	950	
S47	23:30		526901	1.3 R	0.35	15	0.0	0.8	0.22	15	0.0	58	950	
S48	24:00		364741	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	951	
DAV Average/ Sum			402318	0.5	5.28	5	0.0	0.7	6.90	5	0.0	50	949	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			312540	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	945	
Time			11:30	03:00	11:30	00:30	00:30	22:00	22:00	00:30	00:30	09:00	14:30	
HAV Max (steady state)			528756	1.3	0.35	15	0.0	2.3	0.55	15	0.0	69	952	
Time			20:00	23:30	23:30	00:30	00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	18:00	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.