

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	
S01	00:30		683384	505 R	172.53	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.7	1.26	50	0.0	60	961	
S02	01:00		631721	103	32.59	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0	60	960	
S03	01:30		661968	425 R	140.63	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.5	1.48	50	0.0	61	960	
S04	02:00		643996	248	79.84	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.2	1.02	50	0.0	60	960	
S05	02:30		636016	79	25.26	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.8	1.23	50	0.0	60	960	
S06	03:00		636550	247	78.75	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.2	1.33	50	0.0	61	960	
S07	03:30		684118	564 R	192.77	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.9	1.32	50	0.0	60	960	
S08	04:00		617868	119	36.71	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	60	960	
S09	04:30		630293	205	64.51	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.2	1.02	50	0.0	60	960	
S10	05:00		634698	78	24.61	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.7	1.17	50	0.0	57	961	
S11	05:30		648907	82	26.74	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.0	0.97	50	0.0	58	960	
S12	06:00		612689	89	27.12	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	56	960	
S13	06:30		616695	197	60.80	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	60	960	
S14	07:00		644064	52	16.80	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.8	1.22	50	0.0	56	961	
S15	07:30		663962	349 R	115.82	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.0	0.99	50	0.0	59	960	
S16	08:00		629700	93	29.44	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.6	1.13	50	0.0	61 R	960	
S17	08:30		659972	254	83.87	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.4	1.11	50	0.0	63 R	959	
S18	09:00		645425	73	23.51	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	62 R	960	
S19	09:30		651145	57	18.55	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.6	1.17	50	0.0	61	960	
S20	10:00		634630	246	78.21	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0	64 R	960	
S21	10:30		635166	189	60.12	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	65 R	959	
S22	11:00		588805	20	5.86	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	63 R	959	
S23	11:30		626513	131	40.91	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	59	960	
S24	12:00		615776	142	43.70	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.8	1.48	50	0.0	60	960	
S25	12:30		609896	203	61.95	----	0	0.3	0.08	15	0.0	4.3	1.30	50	0.0	59	960	
S26	13:00		621775	419 R	130.22	----	0	0.2	0.08	15	0.0	3.6	1.12	50	0.0	63 R	960	
S27	13:30		621867	258	80.17	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.3	1.02	50	0.0	67 R	959	
S28	14:00		604922	262	79.29	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.7	1.12	50	0.0	69 R	959	
S29	14:30		617350	175	54.08	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.1	0.95	50	0.0	66 R	959	
S30	15:00		610254	182	55.46	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.7	1.12	50	0.0	71 R	958	
S31	15:30		611959	169	51.84	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.7	1.45	50	0.0	74 R	958	
S32	16:00		613499	315	96.70	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.0	0.93	50	0.0	71 R	958	
S33	16:30		628567	279	87.56	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	73 R	958	
S34	17:00		593456	185	54.86	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.8	1.12	50	0.0	71 R	958	
S35	17:30		611551	121	36.93	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	68 R	959	
S36	18:00		626278	49	15.30	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	70 R	959	
S37	18:30		680013	3	1.10	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.8	0.95	50	0.0	61	960	
S38	19:00		666983	4 *	1.26	----	0 *	0.2	0.06	15	0.0	2.9 *	0.96	50	0.0 *	57 *	960 *	
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S44	22:00		615852	0	0.00	----	0	0.2	0.08	15	0.0	3.0	0.92	50	0.0	44	961	
S45	22:30		614976	0	0.00	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	48	961	
S46	23:00		660436	78	25.91	----	0	0.2	0.06	15	0.0	3.2	1.07	50	0.0	50	961	
S47	23:30		635673	183	58.31	----	0	0.2	0.06	15	0.0	4.4	1.39	50	0.0	55	960	
S48	24:00		678804	252	85.52	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.7	0.92	50	0.0	58	960	
DAV Average/ Sum			633911	179	2456.07	----	E	179	0.3	4.76	5	0.0	3.4	46.47	50	0.0	61	960
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			588805	0	0.00		0	0.2	0.06	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	44	958	
Time			11:00	22:00	22:00		00:30	19:00	23:30	00:30	00:30	18:00	17:30	00:30	00:30	22:00	15:30	
HAV Max (steady state)			684118	564	192.77		0	0.5	0.17	15	0.0	4.8	1.48	50	0.0	74	961	
Time			03:30	03:30	03:30		00:30	08:30	08:30	00:30	00:30	12:00	12:00	00:30	00:30	15:30	22:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 21.5, Steady Op Hours: 21.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.