

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		492918	1.6 R	0.39	15	0.0	0.8	0.21	15	0.0	59	953	
S02	01:00		417161	0.7	0.15	15	0.0	0.8	0.16	15	0.0	52	953	
S03	01:30		452359	1.9 R	0.44	15	0.0	3.1 R	0.71	15	0.0	63	953	
S04	02:00		504642	1.6 R	0.40	15	0.0	1.3	0.32	15	0.0	65	953	
S05	02:30		425023	0.8	0.18	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	56	953	
S06	03:00		456113	1.5 R	0.34	15	0.0	1.6 R	0.36	15	0.0	65	953	
S07	03:30		492067	2.4 R	0.59	15	0.0	3.3 R	0.80	15	0.0	64	953	
S08	04:00		414015	0.9	0.19	15	0.0	1.4	0.28	15	0.0	55	953	
S09	04:30		454290	1.5 R	0.33	15	0.0	1.2	0.26	15	0.0	63	953	
S10	05:00		496563	2.0 R	0.51	15	0.0	1.7 R	0.42	15	0.0	61	953	
S11	05:30		369352	0.8	0.14	15	0.0	1.2	0.23	15	0.0	52	953	
S12	06:00		450993	1.3 R	0.30	15	0.0	1.8 R	0.41	15	0.0	57	953	
S13	06:30		483567	1.4 R	0.33	15	0.0	1.3	0.33	15	0.0	66	953	
S14	07:00		422801	1.3 R	0.28	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	59	954	
S15	07:30		353441	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	53	953	
S16	08:00		426760	0.9	0.20	15	0.0	1.8 R	0.39	15	0.0	52	953	
S17	08:30		476984	1.3 R	0.32	15	0.0	1.9 R	0.45	15	0.0	63	953	
S18	09:00		443935	1.1 R	0.25	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	58	952	
S19	09:30		448951	0.5	0.11	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	55	952	
S20	10:00		454739	2.2 R	0.50	15	0.0	3.8 R	0.87	15	0.0	68	951	
S21	10:30		498703	0.9	0.23	15	0.0	0.9	0.22	15	0.0	68	950	
S22	11:00		446822	0.9	0.19	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	60	951	
S23	11:30		533897	1.5 R	0.39	15	0.0	1.5	0.40	15	0.0	62	951	
S24	12:00		452495	1.9 R	0.44	15	0.0	2.6 R	0.59	15	0.0	70 R	951	
S25	12:30		478707	1.1 R	0.27	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	65	951	
S26	13:00		365431	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	59	951	
S27	13:30		358450	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	56	950	
S28	14:00		360746	0.6	0.11	15	0.0	1.7 R	0.30	15	0.0	56	950	
S29	14:30		304038	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	59	950	
S30	15:00		346732	0.7	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	57	949	
S31	15:30		354492	0.5	0.08	15	0.0	0.10	0.10	15	0.0	60	949	
S32	16:00		365126	0.6	0.11	15	0.0	1.6 R	0.29	15	0.0	61	950	
S33	16:30		354281	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	61	949	
S34	17:00		359774	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	62	949	
S35	17:30		362255	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	60	949	
S36	18:00		358243	0.4	0.08	15	0.0	1.3	0.23	15	0.0	58	949	
S37	18:30		344227	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	58	949	
S38	19:00		360427	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	61	949	
S39	19:30		371379	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	57	949	
S40	20:00		355119	0.4	0.07	15	0.0	1.3	0.23	15	0.0	57	950	
S41	20:30		331295	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	55	950	
S42	21:00		295496	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	951	
S43	21:30		302759	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	951	
S44	22:00		303463	0.3	0.05	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	50	952	
S45	22:30		365693	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	952	
S46	23:00		362210	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	952	
S47	23:30		357783	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	46	952	
S48	24:00		364467	0.3	0.05	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	45	952	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	403150	0.9	9.10	5	0.0	1.1	10.91	5	0.0	58	951
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				295496	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	949
Time				21:00	23:30	21:30	00:30	21:00	21:00	00:30	00:30	24:00	15:30	
HAV Max (steady state)				533897	2.4	0.59	15	0.0	3.8	0.87	15	0.0	70	954
Time				11:30	03:30	03:30	00:30	10:00	10:00	00:30	00:30	12:00	07:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.