

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30		657717	150	49.47	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.2	1.05	50	0.0	66 R	957	
S02	01:00		636260	131	41.79	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.7	1.16	50	0.0	64 R	957	
S03	01:30		652776	267	87.04	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.7	1.22	50	0.0	65 R	957	
S04	02:00		665572	158	52.68	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.1	1.02	50	0.0	62 R	957	
S05	02:30		612242	25	7.70	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	61 R	957	
S06	03:00		598594	3	0.84	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	55	958	
S07	03:30		643109	196	62.88	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.2	1.34	50	0.0	56	958	
S08	04:00		631770	297	93.73	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.6	1.14	50	0.0	62 R	957	
S09	04:30		627026	129	40.33	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	65 R	957	
S10	05:00		639891	153	49.02	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.6	1.47	50	0.0	60	957	
S11	05:30		641816	606 R	194.36	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.9	1.24	50	0.0	61	957	
S12	06:00		649479	117	37.98	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.5	1.13	50	0.0	62 R	957	
S13	06:30		613668	337 R	103.50	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.5	1.08	50	0.0	62 R	957	
S14	07:00		633037	95	30.14	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.1	0.99	50	0.0	65 R	957	
S15	07:30		641606	313	100.42	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.7	1.19	50	0.0	62 R	958	
S16	08:00		642383	329	105.55	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.1	0.99	50	0.0	64 R	958	
S17	08:30		618232	215	66.61	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.6	1.12	50	0.0	64 R	958	
S18	09:00		623608	210	65.43	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.8	1.50	50	0.0	62 R	958	
S19	09:30		618928	280	86.74	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	67 R	958	
S20	10:00		632108	138	43.48	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.7	1.17	50	0.0	62 R	958	
S21	10:30		634103	434 R	137.53	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.5	1.43	50	0.0	63 R	958	
S22	11:00		627209	271	84.86	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.3	1.04	50	0.0	68 R	958	
S23	11:30		618668	301	93.25	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.8	1.17	50	0.0	65 R	959	
S24	12:00		640189	301	96.26	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.1	0.98	50	0.0	65 R	960	
S25	12:30		594975	21	6.39	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.8	1.43	50	0.0	63 R	960	
S26	13:00		629112	408 R	128.36	----	0	0.4	0.12	15	0.0	6.1	1.93	50	0.0	58	960	
S27	13:30		623900	493 R	153.77	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.5	1.08	50	0.0	67 R	959	
S28	14:00		619991	558 R	172.85	----	0	0.4	0.14	15	0.0	5.6	1.73	50	0.0	68 R	959	
S29	14:30		592254	595 R	176.32	----	0	0.5	0.14	15	0.0	5.8	1.73	50	0.0	74 R	958	
S30	15:00		624858	230	71.84	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	70 R	959	
S31	15:30		616026	345 R	106.29	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.7	1.45	50	0.0	74 R	958	
S32	16:00		624923	352 R	109.87	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.1	0.98	50	0.0	70 R	958	
S33	16:30		601843	265	79.68	----	0	0.5	0.14	15	0.0	6.4	1.92	50	0.0	72 R	958	
S34	17:00		621791	492 R	152.84	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.7	1.16	50	0.0	69 R	959	
S35	17:30		596039	168	50.20	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.6	1.06	50	0.0	71 R	958	
S36	18:00		607794	334	101.52	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.6	1.40	50	0.0	73 R	958	
S37	18:30		610721	235	71.70	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	67 R	959	
S38	19:00		617760	186	57.39	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	65 R	959	
S39	19:30		640816	417 R	133.54	----	0	0.3	0.09	15	0.0	5.8	1.87	50	0.0	65 R	959	
S40	20:00		621664	544 R	168.96	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.8	1.17	50	0.0	70 R	959	
S41	20:30		628103	437 R	137.37	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.2	1.31	50	0.0	69 R	959	
S42	21:00		584149	356 R	103.98	----	0	0.4	0.11	15	0.0	5.5	1.62	50	0.0	69 R	960	
S43	21:30		624191	223	69.70	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.1	0.96	50	0.0	66 R	960	
S44	22:00		591052	7	2.17	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.5	1.34	50	0.0	59	961	
S45	22:30		604638	4	1.11	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.8	1.15	50	0.0	53	961	
S46	23:00		606464	9	2.78	----	0	0.4	0.11	15	0.0	5.6	1.68	50	0.0	51	962	
S47	23:30		653438	516 R	168.57	----	0	0.4	0.12	15	0.0	6.2	2.01	50	0.0	52	961	
S48	24:00		614774	521 R	160.13	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.2	1.30	50	0.0	63 R	960	
DAV Average/ Sum			623985	274	4118.90	----	E	274	0.4	5.59	5	0.0	4.0	60.38	50	0.0	64	959
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %		0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			584149	3	0.84		0	0.2	0.07	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	51	957	
Time			21:00	03:00	03:00		00:30	00:30	00:30	00:30	03:00	03:00	00:30	00:30	23:00	04:00		
HAV Max (steady state)			665572	606	194.36		0	0.5	0.15	15	0.0	6.4	2.01	50	0.0	74	962	
Time			02:00	05:30	05:30		00:30	15:30	15:30	00:30	00:30	16:30	23:30	00:30	00:30	14:30	23:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.