

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		615997	100	30.91	----	0	0.2	0.08	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	60	960		
S02	01:00		656564	168	55.00	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.7	0.90	50	0.0	60	960		
S03	01:30		671082	274	91.82	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.6	0.87	50	0.0	63 R	959		
S04	02:00		602154	14	4.09	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	60	959		
S05	02:30		674430	162	54.64	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.9	0.99	50	0.0	58	960		
S06	03:00		646769	127	41.03	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.0	0.97	50	0.0	62 R	959		
S07	03:30		647856	140	45.48	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.9	0.94	50	0.0	63 R	959		
S08	04:00		618671	59	18.29	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.1	0.95	50	0.0	58	959		
S09	04:30		644065	53	33.39	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.1	0.98	50	0.0	60	959		
S10	05:00		611511	129	39.43	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	64 R	958		
S11	05:30		620819	170	52.74	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	58	959		
S12	06:00		612612	23	6.93	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.6	1.11	50	0.0	59	958		
S13	06:30		653924	217	70.87	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.2	1.05	50	0.0	58	959		
S14	07:00		582601	6	1.72	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.5	1.30	50	0.0	58	958		
S15	07:30		617151	9	2.68	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.3	1.34	50	0.0	53	959		
S16	08:00		700425	7	2.33	----	0	0.3	0.12	15	0.0	4.1	1.43	50	0.0	52	960		
S17	08:30		697601	8	2.80	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.9	1.37	50	0.0	50	960		
S18	09:00		631065	1	0.34	----	0	0.3	0.08	15	0.0	4.1	1.30	50	0.0	50	960		
S19	09:30		664263	265	87.97	----	0	0.2	0.08	15	0.0	4.9	1.63	50	0.0	56	959		
S20	10:00		632855	380 R	120.27	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.3	1.05	50	0.0	62 R	958		
S21	10:30		639910	201	64.43	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.3	1.36	50	0.0	63 R	958		
S22	11:00		623416	233	72.52	----	0	0.3	0.09	15	0.0	5.1	1.60	50	0.0	64 R	958		
S23	11:30		646723	191	61.70	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.0	0.98	50	0.0	63 R	958		
S24	12:00		605828	104	31.50	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.4	1.03	50	0.0	63 R	958		
S25	12:30		649440	152	49.35	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.9	1.26	50	0.0	65 R	957		
S26	13:00		625836	174	54.47	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.1	0.98	50	0.0	66 R	957		
S27	13:30		647911	328	106.40	----	0	0.3	0.09	15	0.0	5.4	1.75	50	0.0	66 R	957		
S28	14:00		623339	255	79.58	----	0	0.3	0.09	15	0.0	10.6 R	3.29	50	0.0	68 R	956		
S29	14:30		660174	351 R	115.84	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.8	1.58	50	0.0	69 R	956		
S30	15:00		618200	152	46.87	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.1	1.26	50	0.0	69 R	956		
S31	15:30		612403	344 R	105.44	----	0	0.4	0.12	15	0.0	7.8	2.39	50	0.0	70 R	955		
S32	16:00		523529	131	34.22	----	0	0.6	0.16	15	0.0	----- X	----- E	50	----- X	91 R	954		
S33	16:30		615748	34	10.33	----	0	0.6	0.18	15	0.0	----- X	----- E	50	----- X	75 R	955		
S34	17:00		616332	182	56.11	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.1	1.26	50	0.0	70 R	956		
S35	17:30		646345	368 R	119.04	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.0	1.62	50	0.0	71 R	955		
S36	18:00		660329	190	62.67	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.0	0.99	50	0.0	71 R	955		
S37	18:30		630983	73	23.02	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	69 R	956		
S38	19:00		603570	82	24.69	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.7	1.11	50	0.0	68 R	956		
S39	19:30		675018	11	3.61	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.8	1.28	50	0.0	61	957		
S40	20:00		754473	10	3.60	----	0	0.1	0.05	15	0.0	3.4	1.30	50	0.0	57	957		
S41	20:30		746723	6	2.26	----	0	0.1	0.03	15	0.0	3.3	1.23	50	0.0	54	957		
S42	21:00		723176	27	9.90	----	0	0.1	0.03	15	0.0	3.4	1.22	50	0.0	53	958		
S43	21:30		673742	131	44.29	----	0	0.1	0.04	15	0.0	3.2	1.08	50	0.0	60	957		
S44	22:00		600905	26	7.89	----	0	0.1	0.04	15	0.0	3.6	1.08	50	0.0	62 R	956		
S45	22:30		630170	314	98.84	----	0	0.2	0.05	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	65 R	957		
S46	23:00		662931	205	68.00	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.4	1.13	50	0.0	68 R	958		
S47	23:30		623718	46	14.27	----	0	0.2	0.05	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	65 R	957		
S48	24:00		635877	245	77.99	----	0	0.1	0.05	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	66 R	957		
DAV Average/ Sum				641233	146	2231.54	---- E	146	0.3	4.57	5	0.0	3.8	56.77	50	0.0	63	958	
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	95.8 %	95.8 %	100.0 %	95.8 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)				523529	1	0.34		0	0.1	0.03	15	0.0	2.6	0.87	50	0.0	50	954	
Time				16:00	09:00	09:00		00:30	20:30	20:30	00:30	00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	09:00	16:00	
HAV Max (steady state)				754473	380	120.27		0	0.6	0.18	15	0.0	10.6	3.29	50	0.0	91	960	
Time				20:00	10:00	10:00		00:30	16:00	16:30	00:30	00:30	14:00	14:00	00:30	00:30	16:00	09:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.