

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		632825	100	31.78	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.4	1.08	50	0.0	63 R	960		
S02	01:00		615299	64	19.83	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.2	1.60	50	0.0	56	960		
S03	01:30		631551	482 R	152.18	----	0	0.4	0.14	15	0.0	5.7	1.81	50	0.0	63 R	960		
S04	02:00		615332	470 R	144.58	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.7	1.13	50	0.0	67 R	960		
S05	02:30		641488	399 R	127.96	----	0	0.4	0.16	15	0.0	5.6	1.79	50	0.0	64 R	960		
S06	03:00		626664	405 R	126.77	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.0	1.27	50	0.0	71 R	959		
S07	03:30		634195	252	80.05	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.6	1.47	50	0.0	65 R	960		
S08	04:00		621758	508 R	158.01	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.0	1.25	50	0.0	68 R	959		
S09	04:30		629632	278	87.39	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.1	1.29	50	0.0	66 R	959		
S10	05:00		599622	487 R	145.93	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.8	1.44	50	0.0	69 R	959		
S11	05:30		607367	168	50.91	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.5	1.35	50	0.0	66 R	959		
S12	06:00		603352	377 R	113.60	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.9	1.79	50	0.0	66 R	960		
S13	06:30		623703	326	101.59	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0	67 R	959		
S14	07:00		625724	312	97.52	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.3	1.65	50	0.0	64 R	960		
S15	07:30		618312	351 R	108.61	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.8	1.17	50	0.0	68 R	960		
S16	08:00		616070	248	76.36	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.4	1.37	50	0.0	65 R	960		
S17	08:30		601295	426 R	128.11	----	0	0.6	0.17	15	0.0	4.4	1.33	50	0.0	70 R	959		
S18	09:00		617607	301	92.95	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.9	1.19	50	0.0	68 R	959		
S19	09:30		607016	356 R	108.08	----	0	0.6	0.17	15	0.0	4.8	1.45	50	0.0	70 R	959		
S20	10:00		616130	285	87.91	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.6	1.73	50	0.0	69 R	959		
S21	10:30		604688	380 R	114.75	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.2	1.57	50	0.0	73 R	959		
S22	11:00		623942	181	56.58	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	72 R	959		
S23	11:30		618575	371 R	114.72	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.4	1.35	50	0.0	72 R	959		
S24	12:00		610301	268	81.66	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.4	1.03	50	0.0	74 R	959		
S25	12:30		597570	252	75.35	----	0	0.5	0.14	15	0.0	5.0	1.48	50	0.0	73 R	959		
S26	13:00		629040	397 R	124.89	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.0	1.27	50	0.0	72 R	959		
S27	13:30		617577	305	94.15	----	0	0.4	0.13	15	0.0	6.0	1.86	50	0.0	72 R	958		
S28	14:00		615107	365 R	112.17	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.6	1.41	50	0.0	74 R	958		
S29	14:30		627875	241	75.64	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.9	1.55	50	0.0	74 R	958		
S30	15:00		617938	425 R	131.39	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.3	1.34	50	0.0	77 R	957		
S31	15:30		632353	214	67.68	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.14	1.54	E	X	76 R	957		
S32	16:00		632003	432 R	136.63	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.8 *	1.53	50	0.0 *	74 R	957		
S33	16:30		608545	234	71.19	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.2 *	0.98	50	0.0 *	75 R	957		
S34	17:00		626641	404 R	126.72	----	0	0.3	0.08	15	0.0	---	X	E	---	76 R	957		
S35	17:30		617898	186	57.44	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.1	0.95	50	0.0	77 R	957		
S36	18:00		587528	7	2.05	----	0	0.2	0.06	15	0.0	4.6	1.35	50	0.0	69 R	957		
S37	18:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S38	19:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S39	19:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S40	20:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S41	20:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S42	21:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S43	21:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S44	22:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S45	22:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S46	23:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S47	23:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
S48	24:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	N	----	----	N	----	----	----	N	
DAV Average/ Sum			36 Stat.	618126	313	3483.09	----	E	313	0.5	5.12	5	0.0	4.5	46.90	50	0.0	70	959
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	94.4 %	94.4 %	100.0 %	94.4 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			587528	7	2.05		0	0.2	0.06	15	0.0	3.1	0.95	50	0.0	56	957		
Time			18:00	18:00	18:00		00:30	18:00	18:00	00:30	00:30	17:30	17:30	00:30	00:30	01:00	17:30		
HAV Max (steady state)			641488	508	158.01		0	0.6	0.17	15	0.0	6.0	1.86	50	0.0	77	961		
Time			02:30	04:00	04:00		00:30	11:00	11:00	00:30	00:30	13:30	13:30	00:30	00:30	17:30	01:00		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 18.0, Steady Op Hours: 18.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.