

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		421809	0.5	0.10	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	46	952	
S02	01:00		451641	1.5 R	0.33	15	0.0	1.3	0.29	15	0.0	59	952	
S03	01:30		474525	1.4 R	0.33	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	57	952	
S04	02:00		444493	0.6	0.12	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	50	952	
S05	02:30		457576	1.7 R	0.39	15	0.0	2.8 R	0.64	15	0.0	62	952	
S06	03:00		479537	1.6 R	0.38	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	64	952	
S07	03:30		405442	1.0	0.20	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	53	952	
S08	04:00		436499	0.8	0.18	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	57	952	
S09	04:30		470307	2.1 R	0.49	15	0.0	3.0 R	0.71	15	0.0	68	952	
S10	05:00		515361	1.8 R	0.47	15	0.0	1.0	0.26	15	0.0	62	951	
S11	05:30		477255	1.6 R	0.39	15	0.0	1.4	0.32	15	0.0	65	951	
S12	06:00		457450	1.4 R	0.31	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	67	951	
S13	06:30		480660	1.3 R	0.30	15	0.0	2.7 R	0.64	15	0.0	61	951	
S14	07:00		472793	1.0	0.23	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	55	951	
S15	07:30		366084	0.8	0.15	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	51	951	
S16	08:00		293240	0.5	0.07	15	0.0	0.6	0.09	15	0.0	57	951	
S17	08:30		293076	0.6	0.09	15	0.0	1.1	0.16	15	0.0	53	951	
S18	09:00		367858	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	51	950	
S19	09:30		388778	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	950	
S20	10:00		380507	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	53	950	
S21	10:30		387272	0.5	0.09	15	0.0	1.3	0.25	15	0.0	53	950	
S22	11:00		494714	1.0	0.24	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	59	950	
S23	11:30		506756	0.8	0.20	15	0.0	0.7	0.18	15	0.0	63	949	
S24	12:00		470348	1.0	0.23	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	64	949	
S25	12:30		452681	2.5 R	0.57	15	0.0	3.3 R	0.75	15	0.0	75 R	948	
S26	13:00		462465	1.8 R	0.41	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	70 R	948	
S27	13:30		437351	1.3 R	0.29	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	67	948	
S28	14:00		474064	1.7 R	0.39	15	0.0	1.5	0.35	15	0.0	75 R	948	
S29	14:30		458333	2.6 R	0.60	15	0.0	3.8 R	0.87	15	0.0	67	947	
S30	15:00		372427	0.9	0.16	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	63	947	
S31	15:30		456877	1.6 R	0.37	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	70 R	947	
S32	16:00		446335	1.5 R	0.34	15	0.0	1.3	0.29	15	0.0	76 R	946	
S33	16:30		426553	1.7 R	0.36	15	0.0	2.7 R	0.58	15	0.0	70 R	946	
S34	17:00		426392	1.5 R	0.32	15	0.0	1.2	0.26	15	0.0	69 R	946	
S35	17:30		458450	1.9 R	0.44	15	0.0	1.3	0.31	15	0.0	78 R	945	
S36	18:00		468878	2.0 R	0.46	15	0.0	1.9 R	0.44	15	0.0	72 R	945	
S37	18:30		427069	1.3 R	0.28	15	0.0	2.6 R	0.55	15	0.0	67	946	
S38	19:00		447920	1.9 R	0.44	15	0.0	1.7 R	0.38	15	0.0	77 R	946	
S39	19:30		472280	2.0 R	0.47	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	70 R	946	
S40	20:00		360876	0.5	0.09	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	59	947	
S41	20:30		357187	0.5	0.09	15	0.0	1.4	0.25	15	0.0	55	947	
S42	21:00		323442	0.4	0.07	15	0.0	0.7	0.11	15	0.0	52	947	
S43	21:30		328732	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	51	948	
S44	22:00		449235	0.7	0.15	15	0.0	1.1	0.24	15	0.0	53	947	
S45	22:30		446800	1.8 R	0.40	15	0.0	1.3	0.30	15	0.0	69 R	948	
S46	23:00		474746	2.0 R	0.47	15	0.0	3.8 R	0.91	15	0.0	65	949	
S47	23:30		390333	0.9	0.18	15	0.0	2.9 R	0.57	15	0.0	57	947	
S48	24:00		454267	1.6 R	0.37	15	0.0	1.6 R	0.37	15	0.0	66	948	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	430535	1.2	13.29	5	0.0	1.4	14.75	5	0.0	62	949
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				293076	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	46	945
Time				08:30	21:30	00:30	00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	00:30	17:30	
HAV Max (steady state)				515361	2.6	0.60	15	0.0	3.8	0.91	15	0.0	78	952
Time				05:00	14:30	00:30	00:30	23:00	23:00	00:30	00:30	17:30	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.